

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ КС-02-250 «RUBETEK»



Аппаратная версия: rev.3  
Программная версия: 2023-02  
Версия документа: 2023-02.2

## Содержание

Введение .....	4
1 Описание и работа .....	5
1.1. Назначение .....	5
1.2. Технические характеристики.....	5
1.3. Размещение контроллера .....	6
1.4. Внешний вид контроллера .....	7
1.5. Внутреннее устройство .....	7
1.6. Комплектность .....	9
2 Использование по назначению .....	9
2.1. Подготовка к использованию .....	9
2.2. Размещение.....	9
2.3. Монтаж .....	10
2.4. Подключение.....	11
2.4.1. Подключение линии ПЛС .....	11
2.4.2. Подключение интерфейса RS-485.....	12
2.4.3. Подключение линий питания .....	14
2.4.4. Применение монтажных устройств .....	15
2.5. Первичная настройка контроллера .....	15
2.5.1. Установка имени прибора, адреса сети и группы .....	15
2.5.2. Установка принимаемых событий и реакций от других КС и групп интерфейса RS-485 .....	16
2.6. Настройка контроллера через ППК .....	19
2.6.1. Настройка звука контроллера.....	19
2.6.2. Установка контроля напряжения питания .....	19
2.6.3. Установка контроля сопротивления входов .....	20
2.6.4. Настройка радиосвязи .....	20
2.6.5. Установка режима «обход датчиков».....	21
2.6.6. Установка ручного режима.....	22
2.7. Подключение устройств к КС и их настройка.....	22
2.7.1. Подключение и настройка проводных УСО .....	22
2.7.2. Подключение и настройка РР-ПЛС (РР-02-250) .....	26
2.7.3. Подключение и настройка радиоканальных УСО.....	28
2.7.4. Состояние линии ПЛС.....	31
2.7.5. Дополнительные настройки УСО .....	31
2.7.6. Настройка групп УСО .....	32
2.7.7. Деактивация УСО .....	34
2.7.8. Оценка параметров связи с УСО.....	35
2.7.9. Подключение и настройка СОУЭ .....	36
2.7.10. Подключение и настройка СК.....	38
2.7.11. Подключение и настройка свободно программируемых входов.....	39
2.8. Настройка событий и реакций через ППК .....	41
2.8.1. Установка названия события .....	41
2.8.2. Настройка входов событий .....	42

2.8.3.	Генерация состояния по событию.....	42
2.8.4.	Фиксация событий при пожаре .....	43
2.8.5.	Установка локальных событий.....	43
2.8.6.	Установка события от УСО .....	44
2.8.7.	Установка события для включения СОУЭ.....	45
2.8.8.	Установка события для активации СК .....	45
2.8.9.	Логические сборки.....	46
2.8.10.	Просмотр активных событий.....	48
2.8.11.	Просмотр используемых событий.....	48
2.8.12.	Настройка события при сигнале «1-й Пожар 2».....	48
2.8.13.	Настройка даты и времени.....	49
2.8.14.	Просмотр заводского номера прибора.....	49
2.8.15.	Проверка версии ПО прибора.....	49
2.8.16.	Просмотр архива событий .....	49
2.9.	Обновление ПО контроллера .....	51
2.10.	Клонирование ПО контроллера.....	53
3	Техническое обслуживание .....	55
3.1.	Меры безопасности.....	55
3.2.	Проверка работоспособности .....	55
3.2.1.	Проверка индикации прибора .....	55
3.2.2.	Проверка реакции прибора на вскрытие корпуса.....	56
3.2.3.	Просмотр параметров КС.....	56
3.2.4.	Просмотр параметров прибора.....	57
3.2.5.	Контрольный запуск СОУЭ.....	57
3.2.6.	Тест оповещения .....	58
4	Хранение.....	58
5	Транспортирование.....	59
6	Утилизация .....	59
7	Гарантия изготовителя .....	59
8	Сведения о рекламациях .....	59
9	Сведения о производителе .....	60
10	Сведения о поставщике .....	60

## Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа работы, настройки, монтажа и эксплуатации контроллера системы КС-02-250 «RUBETEK» (далее контроллер).

Внимательно ознакомьтесь с изложенными в руководстве инструкциями, перед тем как подключать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать контроллер.

Монтаж и эксплуатация контроллера должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

### Список принятых сокращений:

- АМР - адресный модуль расширения;
- АР - адресный расширитель;
- БИ - блок разветвительно-изолирующий;
- ВУ - внешние устройства;
- ИБП - источник бесперебойного питания;
- ИП - извещатель пожарный;
- КВ - концевые выключатели;
- КС, контроллер - контроллер системы КС-02-250 «RUBETEK»;
- Маяк-24 - оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой;
- ОП - оповещатель пожарный;
- ПК - персональный компьютер;
- ПЛС - проводная линия связи;
- ПНР - пусконаладочные работы;
- ПП - противопожарный;
- ППК, прибор - прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый ППК-02-500-(X) «RUBETEK»;
- ПС - пожарная сигнализация;
- ПТ - пожаротушение;
- РР - радиоканальный расширитель;
- СК - сухой контакт;
- СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- Табло - оповещатель охранно-пожарный световой;
- УДП - устройство дистанционного пуска;
- УСО - устройства сигнализации и оповещения;
- ШК - шкаф управления;
- RA-30 - повторитель интерфейсов;
- RF (radio frequency) - радиочастотный;
- Wi-Fi - Wi-Fi антенна.

## 1 Описание и работа

### 1.1. Назначение

Контроллер системы КС-02-250 «RUBETEK» (далее контроллер) предназначен для централизованной охраны зданий и сооружений от пожаров.

Контроллер подключается к ППК-02-500 «RUBETEK» (далее ППК) и работает в составе системы проводной и радиоканальной автоматической пожарной сигнализации «RUBETEK». Прибор обеспечивает:

- прием, обработку сигналов и контроль состояния УСО;
- управление и контроль состояния СОУЭ, СК, входов;
- звуковую и световую сигнализацию режимов работы контроллера и системы;
- автоматическое формирование извещений «Пожар», «Неисправность», «Вскрытие» и регистрацию событий в журнале.

Контроллер является восстанавливаемым, контролируемым, многоазового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

Контроллер выпускается в соответствии с ТУ 26.30.50-027-39653468-2022.



**ВАЖНО!** К работам по монтажу, установке и обслуживанию контроллера должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000 В.

### 1.2. Технические характеристики

Таблица 1 – Основные параметры

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	основное: DC 24 ± 20% резервное: DC 24 ± 20%
Собственный ток потребления, А, не более	0,15
Интерфейс связи	RS-485, ПЛС, Wi-Fi
Количество занимаемых адресных слотов (интерфейс связи RS-485)	1
Количество интерфейсов RS-485, шт.	2
Максимальная длина интерфейса между сегментами RS-485, м	100
Количество контроллеров подключаемых к ППК по интерфейсу RS-485, шт., не более	32
Количество интерфейсов ПЛС, шт.	2
Максимальная длина интерфейса ПЛС, м не более	800
Максимальный ток нагрузки ПЛС на каждый канал, А	0,3
Количество адресных устройств, подключаемых к контроллеру по интерфейсу ПЛС, шт., не более	250
Количество свободно программируемых входов, шт.	2
Максимальное напряжение на свободно программируемом входе, В	20 ± 5%
Максимальный ток контроля линии свободно программируемого входа, мА	4,5
Количество управляемых выходов «Сухой контакт», шт.	2
Максимальный коммутируемый ток на каждом выходе «Сухой контакт», А	2
Количество выходов с контролем линии на обрыв и КЗ, шт.	2

Максимальный коммутируемый ток на каждом выходе «OUT1» и «OUT2», А	0,45
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +55
Относительная влажность воздуха	до 93% при +40 °С
Степень защиты корпуса	IP 20
Габариты, мм	160 × 125 × 36
Масса, кг, не более	0,3
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	60000
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,98

### 1.3. Размещение контроллера




Рисунок 1 – Расположение контроллера в системе


### 1.4. Внешний вид контроллера



Рисунок 2 – Внешний вид устройства

### 1.5. Внутреннее устройство

#### 1.5.1. Внутреннее устройство контроллера представлено на рисунке 3.



1 – Ввод основного и резервного питания; 2 – Свободно программируемые входы IN1, IN2;  
3 – Проводная линия связи PLC1, PLC2; 4 – Интерфейс RS-485; 5 – Звуковой излучатель;

6 – Датчики вскрытия (тамперы); 7 – Индикатор «Питание»; 8 – Индикатор «Связь»;  
 9 – Индикатор «Неисправность»; 10 – Индикатор «Пожар»; 11 – Wi-Fi антенна; 12 – Выходы для подключения ОП; 13 – Клеммная колодка свободно программируемого выхода типа СК;  
 14 – Датчик Холла.

Рисунок 3 – Внутреннее устройство контроллера

### 1.5.2. Маркировка клемм контроллера




Рисунок 4 – Маркировка клемм контроллера

### 1.5.3. Назначение контактов контроллера

Таблица 2 – Назначение контактов

Назначение	Обозначение на плате	Описание контакта
Линия питания 24 В от основного источника	2	+24 V - положительный полюс основного источника питания -24 V - отрицательный полюс основного источника питания
Линия питания 24 В от резервного источника (обязательный)	1	+24 V - положительный полюс резервного источника питания -24 V - отрицательный полюс резервного источника питания
Свободно программируемый вход 1	IN1	+IN1 - положительный контакт входа 1 -IN1 - отрицательный контакт входа 1
Свободно программируемый вход 2	IN2	+IN2 - положительный контакт входа 2 -IN2 - отрицательный контакт входа 2
ПЛС канал 1	PLC1	+PLC1 - положительный контакт ПЛС1 -PLC1 - отрицательный контакт ПЛС1
ПЛС канал 2	PLC2	+PLC2 - положительный контакт ПЛС2 -PLC2 - отрицательный контакт ПЛС2
RS-485 канал 1	RS1	В - инвертирующая линия интерфейса RS-485 А - неинвертирующая линия интерфейса RS-485
RS-485 канал 2	RS2	В - инвертирующая линия интерфейса RS-485 А - неинвертирующая линия интерфейса RS-485

Релейный выход (нормально открытый)	RC1	NC - нормально замкнутый контакт COM - общий контакт NO - нормально разомкнутый контакт
Релейный выход (нормально закрытый)	RC2	NC - нормально замкнутый контакт COM - общий контакт NO - нормально разомкнутый контакт
Выход 1 для подключения ОП	OUT1	+OUT1 - положительный контакт питания ОП -OUT1 - отрицательный контакт питания ОП
Выход 2 для подключения ОП	OUT2	+OUT2 - положительный контакт питания ОП -OUT2 - отрицательный контакт питания ОП

## 1.6. Комплектность

Таблица 3 – Комплектность контроллера

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Контроллер системы КС-02-250 «RUBETEK»	1	
Набор для крепления	1	
Паспорт	1	
Индивидуальная упаковка	1	
Групповая упаковка	1*	

\*На отгрузочную партию.

## 2 Использование по назначению

### 2.1. Подготовка к использованию



**ВАЖНО!** Если контроллер находился в условиях отрицательной температуры, необходимо выдержать его не менее 4 часов при комнатной температуре ( $25 \pm 10$  °С) для предотвращения конденсации влаги.

Вскрыть упаковку, убедиться, что комплектность контроллера соответствует таблице 3.

Провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (сколов, трещин, вмятин) и следов влаги.

### 2.2. Размещение



**ВАЖНО!** При монтаже и эксплуатации контроллера необходимо строго соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) до 1000 В.

При проектировании размещения контроллера необходимо руководствоваться СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Контроллер устанавливается внутри охраняемого объекта в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Место установки должно обеспечивать удобство работы с контроллером и подключение к питающей сети.

Основные требования для организации интерфейсов и линии питания:

- кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR);
- допускается подключение к ПЛС не более 250 шт. УСО с равномерным распределением;
- общая длина линии ПЛС не должна превышать 800 м;
- для снижения уровня помех на ПЛС рекомендуется соединить минус источника питания с защитным заземлением через высоковольтный конденсатор типа К73-17 0,47мкФ х 630В или аналогичный;
- для подключения линий питания КС номинальное сечение провода до 2,5 мм<sup>2</sup>;
- для подключения интерфейса RS-485 используется кабель на основе экранированной витой пары с номинальным сечением токопроводящей жилы от 0,35 до 0,5 мм<sup>2</sup> (заземление должно производиться в смонтированном шкафу);
- погонная емкость между проводами А и В интерфейса RS-485 не должна превышать 60 пФ/м;
- при подключении интерфейса ПЛС рекомендуется использовать двухжильный неэкранированный кабель с сечением токопроводящей жилы от 0,35 до 1 мм<sup>2</sup>.




**ВАЖНО!** При подключении экрана для правильного проведения заземления экрана кабеля необходимо использовать специальные заземляющие элементы, такие как заземляющие клипсы или гибкие заземляющие провода. Они должны быть подключены к заземляющей шине или заземляющему контакту, обеспечивая надежное и стабильное соединение экрана с землей.



**ВАЖНО!** Не допускается установка и эксплуатация контроллера во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

### 2.3. Монтаж

2.3.1 В корпусе модуля имеются монтажные отверстия для установки его на стену и крепление для установки на DIN-рейку. Для установки модуля на стену, произвести разметку на месте установки. Установочные размеры приведены на рисунке 5.



- 1 – монтажные отверстия для винтов DIN7981 2,9 × 25;  
 2 – крепления для DIN-рейки;  
 3 – подвесные крепления.

Рисунок 5 – Установочные размеры

### 2.3.2 Установка контроллера на поверхность:

- произвести разметку на месте установки;
- просверлить отверстия диаметром 5 мм и глубиной 30 мм для установки дюбелей;
- отвинтить 4 фиксирующих винта и открыть две откидные крышки на корпусе контроллера для получения доступа к установочным отверстиям;
- закрепить контроллер на поверхности с помощью дюбелей и винтов из комплекта контроллера.

## 2.4. Подключение



**ВАЖНО!** Использовать при подключении к клеммам контроллера провода с соответствующими п.2.2 сечениями, во избежание выхода из строя клеммных колодок. В случае необходимости использования проводов больших сечений рекомендуется использовать переходные колодки с целью уменьшения сечения подключаемого провода.

### 2.4.1. Подключение линии ПЛС

ПЛС обеспечивает связь с проводными УСО, а также их питание.

При организации линии ПЛС могут использоваться топологии «Звезда», «Кольцо» и их комбинации. Схемы подключения ПЛС для различных топологий представлены на рисунке 6.




Рисунок 6 – Схемы подключения ПЛС

Следует произвести подключение ПЛС к контроллеру, соблюдая полярность.



**ВАЖНО!** Ветвление ПЛС рекомендуется осуществлять с помощью БИ.



**ВАЖНО!** Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения. Подключение линии ПЛС к контроллеру осуществляется после завершения его монтажа и подключения БИ.

#### 2.4.2. Подключение интерфейса RS-485

Интерфейс RS-485 обеспечивает связь между контроллером и ППК и имеет топологию «Кольцо».

Схема подключения нескольких контроллеров к ППК на примере 5-и этажной секции изображена на рисунке 7.




Рисунок 7 – Схема подключения контроллеров к ППК

Рекомендуется подключать контроллеры к интерфейсам RS1 и RS2 последовательно по всем этажам и использовать линии RS-485 между соседними устройствами длиной не более 100 м (см. рис. 7).

**!** **ВАЖНО!** Каждое устройство является повторителем интерфейса RS-485.

Следует произвести подключение интерфейса RS-485 к контроллеру согласно рисунку 8, соблюдая полярность.




Рисунок 8 – Подключение RS-485

**!** **ВАЖНО!** Интерфейсы RS-485 с номерами 1 и 2 функционально равнозначны. Длина линии интерфейса RS-485 между соседними устройствами не должна превышать 100 м.

**!** **ВАЖНО!** Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения.

### 2.4.3. Подключение линий питания

Произвести подключение линий питания контроллера 24В от основного и резервного (обязательного) источников, соблюдая полярность согласно рисунку 9.




Рисунок 9 – Подключение питания

**!** **ВАЖНО!** На источнике питания необходимо производить заземление “минусовой” клеммы с использованием высоковольтного конденсатора типа К73-17 0.47 мкФ, 630 В

**!** **ВАЖНО!** При питании прибора от одной резервированной линии питания, подключенной к вводу 1, рекомендуется выбрать **один ввод** в меню **Просмотр сети / КС / 2.Настройки / 2.ИБП / 3.Режим питания.**

<b>ИБП</b>	
2.Макс.напряжение:	20.0 В
	27.0 В
3.Режим питания:	<b>один ввод</b>

**!** **ВАЖНО!** Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения во избежание поломки клемм.

**!** **ВАЖНО!** После завершения подключения устройства следует закрыть верхнюю и нижнюю крышки. Крышки необходимо зафиксировать в закрытом виде винтами из набора для крепления (4 шт.) через отверстия, указанные на рис. 2.

После подачи на контроллер питающего напряжения он должен перейти в рабочий режим. Описание индикации контроллера приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Описание индикаторов

Индикатор	Цвет свечения	Состояние контроллера
Питание	зеленый	напряжение от основного источника питания в норме
Связь	зеленый	- постоянное свечение – норма; - мигание – не видит один из портов RS-485; - отключен – не видит другие ППК/КС.

Неисправность	желтый	- нарушение в системе питания контроллера; - нарушение целостности контролируемых линий; - поступление сигнала «Неисправность» от УСО; - потеря связи с УСО; - вскрытие корпуса контроллера и прочее.
Пожар	красный	получен сигнал «Пожар» от ИП, по интерфейсу RS-458 или от внешнего оборудования, подключенного к входам КС.

#### 2.4.4. Применение монтажных устройств

При монтаже контроллера и устройств, которые работают в составе системы, допускается использование:

- щиты типа ЩМП, ЩПС и аналогичные;
- корпуса навесные серий СЕ, ST (IP31-IP66) и аналогичные;
- шкафы климатические типа ШТВ, СПЕКТРОН-ТЩ, СПЕКТРОН-ТЩ-В и аналогичные.

Установка контроллера и устройств так же допускается внутри этажных распределительных устройств типа УЭРМ, вводно-учетная панель типа ВП-1-25-0-43 и аналогичные.

Приборы КС-02-250 конструктивно изготовлены из негорючего, не электропроводного материала и предполагают смежное размещение в шкафах ПС (ШПС) для удобства доступа и обслуживания с горизонтальным и вертикальным расстояниями между ними 20 мм.

#### 2.5. Первичная настройка контроллера

 **ВАЖНО!** Настройки и параметры, необходимые для работы оборудования ПС, запоминаются в энергонезависимой памяти контроллера, что исключает необходимость их повторного программирования в случае сбоя и восстановления питающего сетевого напряжения.

##### 2.5.1. Установка имени прибора, адреса сети и группы

 **ВАЖНО!** Отказ от установки данных параметров может привести к нестабильной работе системы.

Для установки имени прибора, необходимо в меню **Сеть ПС** выбрать подпункт **Просмотр сети**. Из представленного списка подключенных устройств выбрать необходимое.

<b>Сеть ПС</b>
1.Просмотр сети
2.Активные тревоги
3.Источники тревоги
4.Неисправности
5.Отключенные датчики

<b>Просмотр сети</b>
[90] КС #?
15 неиспр.

Выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Выбрать подпункт **4.Внешняя сеть**. Выбрать подпункт **1.Название ППК**. С помощью клавиатуры устройства ввести имя прибора. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
4.События и реакции
5.Архив

<b>Настройки</b>
1.Пожар1 и Пожар2
2.ИБП
3.Входы/выходы
4.Внешняя сеть
5.WiFi-сеть

Внешняя сеть	
1.Название ППК:	ППК #?
2.Адрес в сети:	090
3.Группа в сети:	

Название ППК:	
ППК # ?	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , . # - /	
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П	
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я	
а б в г д е ж з и й к л м н о п	
р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я	

Для установки адреса в локальной сети необходимо выбрать пункт **2.Адрес в сети** меню **Внешняя сеть** и ввести значение адреса в поле ввода. Интервал адресов от 1 до 249. Нажать кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Внешняя сеть	
1.Название ППК:	ППК #?
2.Адрес в сети:	090
3.Группа в сети:	

Адрес в сети:	
	090



**ВАЖНО!** Имя прибора позволяет идентифицировать его и необходимо для управления событиями и анализа записей архива прибора.

Для установки группы приборов в сети, выбрать пункт **3.Группа в сети** меню **Внешняя сеть**. Выбрать из представленного списка номер группы. Нажать кнопку **Ок**. В системе предусмотрено 16 групп. Интервал номеров от 0 до 15.

Внешняя сеть	
	ППК #?
2.Адрес в сети:	090
3.Группа в сети:	00

Группа в сети:	
	00



**ВАЖНО!** Настройка групп приборов необходима для настройки событий в системе, а также диспетчеризации и деления системы. Более подробно это описано в п.2.7.6 данного руководства.

### 2.5.2. Установка принимаемых событий и реакций от других КС и групп интерфейса RS-485

На КС возможна настройка взаимодействия с другими КС с помощью интерфейса RS-485.

Для разделения реакций и событий в системе по принадлежности устанавливается приставка **СВОЙ / ЧУЖОЙ**.

Приставка **СВОЙ** отображает события и реакции, которые формируются только в рамках текущего КС.

Приставка **ЧУЖОЙ** отображает события и реакции, которые формируются вне данного прибора, но влияют на его состояние и обработку этих событий и реакций.



**ВАЖНО!** Для корректной работы системы и управления событиями и реакциями, поступающими с соседних устройств, необходимо установить сетевой адрес сети и группу согласно п.2.5.1 данного руководства.

Для установки взаимодействия с другими КС и ППК, необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню и открыть подпункт **4.Внешняя сеть**.

Главное меню
1.Просмотр параметров
<b>2.Настройки</b>
3.УСО
4.События и реакции
5.Архив

Настройки
1.Пожар1 и Пожар2
2.ИБП
3.Входы/выходы
<b>4.Внешняя сеть</b>
5.WiFi-сеть

### Установка групп, с которыми взаимодействует контроллер

Группы, которые отмечаются для взаимодействия, становятся видимыми для прибора. Появляется возможность принятия от них сигналов и событий.

Для установки групп необходимо:  
- выбрать пункт **4.Принимаемые группы**;

Внешняя сеть
4.Принимаемые группы: 0 выбрано
5.Пожар1 от групп: 0 выбрано
6.Пожар2 от групп:

- в открывшемся списке установить группы, с которыми будет взаимодействовать контроллер, и группу, в которой находится сам КС.  
Активация пунктов происходит стрелками [← →] на клавиатуре ППК.

Принимаемые группы
<input type="checkbox"/> Группа 0
<input type="checkbox"/> Группа 1
<input type="checkbox"/> Группа 2
<input type="checkbox"/> Группа 3
<input type="checkbox"/> Группа 4

Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

### Установка групп, от которых принимаются сигналы Пожар 1, Пожар 2, Неисправность

Для установки групп, от которых принимаются сигналы, необходимо выбрать пункт **5.Пожар 1 от групп**, **6.Пожар 2 от групп** или **7.Неисправности от групп**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке установить группы, от которых будут приходить соответствующие реакции на устройство. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

Внешняя сеть
5.Пожар1 от групп: 0 выбрано
6.Пожар2 от групп: 0 выбрано
7.Неисправн.от групп:

Пожар1 от групп
<input type="checkbox"/> Группа 0
<input type="checkbox"/> Группа 1
<input type="checkbox"/> Группа 2
<input type="checkbox"/> Группа 3
<input type="checkbox"/> Группа 4

Активация пунктов происходит стрелками [← →] на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.



**ВАЖНО!** Если отмеченные группы не выбраны в пункте меню **Принимаемые группы**, то прием от них сигнала и событий осуществляться не будет.

## Установка групп, от которых принимаются события

Выбрать пункт **8.События от групп**.

В открывшемся списке установить группы, от которых будут приходить события на устройство.

Активация пунктов происходит стрелками [← →] на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

<b>Внешняя сеть</b>
<b>8.События от групп:</b> 0 выбрано
<b>9.Реакция на отд.ППК</b>
<b>10.Таймаут связи:</b> 120 мин

<b>События от групп</b>
<input type="checkbox"/> Группа 0
<input type="checkbox"/> Группа 1
<input type="checkbox"/> Группа 2
<input type="checkbox"/> Группа 3
<input type="checkbox"/> Группа 4



**ВАЖНО!** Если отмеченные группы не выбраны в пункте меню **Принимаемые группы**, то прием от них сигнала и событий осуществляться не будет.

## Установка реакции на отдельные устройства в сети

Выбрать пункт **9.Реакция на отд. ППК**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке выбрать необходимую реакцию. Нажать кнопку **Ок**.

Нажать «1», если нужно активировать выбор и «0» для снятия активации. Нажать кнопку **Ок** для сохранения действий.

<b>Внешняя сеть</b>
<b>8.События от групп:</b> 0 выбрано
<b>9.Реакция на отд.ППК</b>
<b>10.Таймаут связи:</b> 120 мин

<b>Реакция на отдельные ...</b>
<b>Свой Пожар1:</b> 0 выбрано
<b>Свой Пожар2:</b> 0 выбрано
<b>Чужой Пожар1:</b>

<b>Свой Пожар1</b>
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63

## Настройка времени взаимодействия ППК

Время, в течении которого ППК будет реагировать на ранее отправленные события с соседнего ППК, связь с которым была потеряна.

Для установки времени взаимодействия необходимо выбрать пункт **10.Таймаут связи**. Нажать кнопку **Ок**. Установить время в диапазоне от 0 до 255. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Внешняя сеть</b>
0 выбрано
<b>9.Реакция на отд.ППК</b>
<b>10.Таймаут связи:</b> 120 мин
<b>11.Клониров. прошивки</b>

<b>Таймаут связи:</b>
120

## 2.6. Настройка контроллера через ППК

### 2.6.1. Настройка звука контроллера

Для настройки звуковой сигнализации контроллера необходимо открыть меню **Сеть ПС** на дисплее ППК и выбрать пункт **1.Просмотр сети**. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать настраиваемый **КС**. Нажать кнопку **Ок**.

Перейти в раздел **7.Звук** главного меню.

В открывшемся меню выбрать режим работы.

<table border="1"> <tr><th>Сеть ПС</th></tr> <tr><td>1.Просмотр сети</td></tr> <tr><td>2.Активные тревоги</td></tr> <tr><td>3.Источники тревоги</td></tr> <tr><td>4.Неисправности</td></tr> <tr><td>5.Отключенные датчики</td></tr> </table>	Сеть ПС	1.Просмотр сети	2.Активные тревоги	3.Источники тревоги	4.Неисправности	5.Отключенные датчики	<table border="1"> <tr><th>Просмотр сети</th></tr> <tr><td>[90] КС #?</td></tr> <tr><td>15 неискр.</td></tr> </table>	Просмотр сети	[90] КС #?	15 неискр.
Сеть ПС										
1.Просмотр сети										
2.Активные тревоги										
3.Источники тревоги										
4.Неисправности										
5.Отключенные датчики										
Просмотр сети										
[90] КС #?										
15 неискр.										
<table border="1"> <tr><th>Главное меню</th></tr> <tr><td>автоматический</td></tr> <tr><td>7.Звук:</td></tr> <tr><td>включен</td></tr> <tr><td>8.Серийный номер:</td></tr> <tr><td>0305419896</td></tr> </table>	Главное меню	автоматический	7.Звук:	включен	8.Серийный номер:	0305419896	<table border="1"> <tr><th>Звук:</th></tr> <tr><td>включен</td></tr> <tr><td>отключен</td></tr> </table>	Звук:	включен	отключен
Главное меню										
автоматический										
7.Звук:										
включен										
8.Серийный номер:										
0305419896										
Звук:										
включен										
отключен										

Для настройки звуковой сигнализации контроллера при проведении ПНР требуется выбрать пункт главного меню **2.Настройки** и перейти в раздел **7. Звук при ПНР**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся меню выбрать режим работы. При выборе режима «**отключен**» устройство будет переведено в бесшумный режим для всевозможных событий.

<table border="1"> <tr><th>Главное меню</th></tr> <tr><td>1.Просмотр параметров</td></tr> <tr><td>2.Настройки</td></tr> <tr><td>3.УСО</td></tr> <tr><td>4.События и реакции</td></tr> <tr><td>5.Архив</td></tr> <tr><th>Звук при ПНР:</th></tr> <tr><td>включен</td></tr> <tr><td>отключен</td></tr> </table>	Главное меню	1.Просмотр параметров	2.Настройки	3.УСО	4.События и реакции	5.Архив	Звук при ПНР:	включен	отключен	<table border="1"> <tr><th>Настройки</th></tr> <tr><td>6.Отключение портов</td></tr> <tr><td>0 отключено</td></tr> <tr><td>7.Звук при ПНР:</td></tr> <tr><td>включен</td></tr> <tr><td>8.Сброс настроек</td></tr> </table>	Настройки	6.Отключение портов	0 отключено	7.Звук при ПНР:	включен	8.Сброс настроек
Главное меню																
1.Просмотр параметров																
2.Настройки																
3.УСО																
4.События и реакции																
5.Архив																
Звук при ПНР:																
включен																
отключен																
Настройки																
6.Отключение портов																
0 отключено																
7.Звук при ПНР:																
включен																
8.Сброс настроек																

 **ВАЖНО!** При проведении ПНР рекомендуется отключить звуковую сигнализацию контроллера.

 **ВАЖНО!** Отключение звуковой сигнализации контроллера не отключает СОУЭ.

### 2.6.2. Установка контроля напряжения питания

На контроллере можно установить контроль напряжения питания. Для этого:

- Выбрать пункт **2.Настройки** главного меню.

Нажать кнопку **Ок**.

- Затем выбрать пункт **2.ИБП** и нажать кнопку **Ок**.

<table border="1"> <tr><th>Главное меню</th></tr> <tr><td>1.Просмотр параметров</td></tr> <tr><td>2.Настройки</td></tr> <tr><td>3.УСО</td></tr> <tr><td>4.События и реакции</td></tr> <tr><td>5.Архив</td></tr> </table>	Главное меню	1.Просмотр параметров	2.Настройки	3.УСО	4.События и реакции	5.Архив	<table border="1"> <tr><th>Настройки</th></tr> <tr><td>1.Пожар1 и Пожар2</td></tr> <tr><td>2.ИБП</td></tr> <tr><td>3.Входы/выходы</td></tr> <tr><td>4.Внешняя сеть</td></tr> <tr><td>5.WiFi-сеть</td></tr> </table>	Настройки	1.Пожар1 и Пожар2	2.ИБП	3.Входы/выходы	4.Внешняя сеть	5.WiFi-сеть
Главное меню													
1.Просмотр параметров													
2.Настройки													
3.УСО													
4.События и реакции													
5.Архив													
Настройки													
1.Пожар1 и Пожар2													
2.ИБП													
3.Входы/выходы													
4.Внешняя сеть													
5.WiFi-сеть													

В открывшемся списке настроек доступны:

- **Мин.напряжение** – нижнее значение напряжения питания прибора;
- **Макс.напряжение** – верхнее значение напряжения питания прибора;
- **Режим питания** – количество подключенных линий питания (одна, две).

Выбрать необходимый пункт. Нажать кнопку **Ок**. Установить значение и нажать кнопку **Ок**. Для выхода нажать кнопку **Домой**.

<b>ИБП</b>	<b>Мин.напряжение:</b>
1.Мин.напряжение: 20.0 В	20.0
2.Макс.напряжение: 27.0 В	
3.Режим питания:	
<b>Режим питания:</b>	
два ввода	
один ввод	



**ВАЖНО!** В случае несоответствия напряжения питания заданным значениям, на приборе загорится индикатор **Неисправность**.

### 2.6.3. Установка контроля сопротивления входов

Контроллер позволяет установить общий контроль подключаемых линий (СК, СОУЭ).

Для этого выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **3. Входы/выходы**. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>	<b>Настройки</b>
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 и Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Внешняя сеть
5.Архив	5.WiFi-сеть

Выбрать пункт **6.Входы сопротивления**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке доступны следующие настройки:

- **Замыкание при** - значение сопротивления, которое система воспринимает как короткое замыкание;

<b>Входы/выходы</b>	<b>Входы сопротивления</b>
2.Вход 2	1.Замыкание при: 00.2 кОм
3.СОУЭ 1	2.Обрыв при: 25.0 кОм
4.СОУЭ 2	3.Точность контроля:
5.Сухие контакты	
6.Входы сопротивления	

- **Обрыв при** - значение сопротивления, которое система воспринимает как обрыв;
- **Точность контроля** - допустимая погрешность значений сопротивления, измеряется в процентах.

Для настроек каждого параметра выбрать его и нажать кнопку **Ок**.

Установить значение параметра. Нажать кнопку **Ок**.

### 2.6.4. Настройка радиосвязи

#### Настройка радиоканала

Для настройки радиоканала с радиоканальными устройствами:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать пункт подменю **4.Настройки**. Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать пункт меню **1.Радиоканал**. Нажать кнопку **Ок**.

- на клавиатуре ввести номер канала от 0 до 4.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:

Нажать кнопку **Ок**.  
 - нажать кнопку **Домой**.  
 КС готов к подключению извещателей.

Настройки	Радиоканал:
1.Радиоканал: 0	
2.Ключ радиосети	2
3.Потеря связи	
4.Режим включения ОР:	



**ВАЖНО!** Один радиоканал следует использовать для подключения всех RF-устройств на этаже. Для подключения RF-устройств на каждом последующем этаже стоит указывать свой радиоканал. После использования всех 5-и радиоканалов (0..4) нумерацию начать повторно, с 0.

Если на этаже установлено несколько приборов, то на всех устанавливается один радиоканал.



**ВАЖНО!** При изменении радиоканала на приборе с привязанными датчиками, необходимо произвести их перепривязку.

### Установка ключа сети

При привязке радиоканальных устройств к прибору происходит обмен ключами для их идентификации.



**ВАЖНО!** Ключ сети является уникальным для каждого ППК и контроллера.

УСО	Настройки
1.Список устройств	1.Радиоканал: 0
2.Группы устройств	2.Ключ радиосети
3.Привязка устройств	3.Потеря связи
4.Настройки	4.Режим включения ОР:
5.Состояние ПЛС:	
<b>Ключ радиосети</b>	
Ключ радиосети должен быть уникальным для каждого ППК.	
2923BE84E16CD6AE 529049F1F1BVE9EB	

### 2.6.5. Установка режима «обход датчиков»

Режим обхода используется для одновременного отключения всех УСО, подключенных к данному контроллеру. При этом привязка и настройка устройств сохраняется. Реакции отключенных устройств не отображаются на контроллере и не запускают события. Сигналы «Пожар1» и «Пожар2» с ИП передаются, но являются неактивными на контроллере.

Для установки режима «обход датчиков» на контроллере на этапе ПНР, необходимо:

- В **Главном меню** прибора выбрать пункт **6.Режим** и нажать **Ок**.
- В открывшемся списке выбрать режим: **обход датчиков** – данный режим позволяет контроллеру игнорировать тревожные сигналы от ИП и нажать **Ок**.

Главное меню	Режим:
5.Архив	автоматический
6.Режим: автоматический	ручной
7.Звук: включен	обход датчиков



**ВАЖНО!** Рекомендуется использовать данный режим при проведении ПНР, во избежание излишнего разряда элементов питания RF датчиков и силовой нагрузки на ПЛС, до момента передачи оборудования в эксплуатационную компанию.

## 2.6.6. Установка ручного режима

В ручном режиме управление выходами СОУЭ производится вручную из раздела меню «Просмотр параметров».

Для установки ручного режима на приборе необходимо:

В **Главном меню** прибора выбрать пункт **6.Режим** и нажать **Ок**.

В открывшемся списке выбрать режим: **ручной** - данный режим позволяет управлять включением СОУЭ. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>	<b>Режим:</b>
5.Архив	автоматический
6.Режим:	<b>ручной</b>
автоматический	обход датчиков
7.Звук:	
включен	

**!** **ВАЖНО!** Рекомендуется использовать данный режим при проведении ПНР, для проверки подключения устройств и настройки системы.

## 2.7. Подключение устройств к КС и их настройка

**!** **ВАЖНО!** Подробный алгоритм подключения устройств к КС и их настройки описан в руководстве по эксплуатации к каждому устройству.

### 2.7.1. Подключение и настройка проводных УСО

**!** **ВАЖНО!** К КС можно добавить не более 250 проводных УСО при этом общее количество всех УСО, подключенных к КС, не должно превышать 250 штук.

К проводным УСО пожарной сигнализации «RUBETEK» относятся ИПД, ИПР, ИПТ, ОР, МДА-101, МР-1, МР-4, РР-02-250, АР-1 и АМР-4.

При подключении проводных устройств, необходимо учитывать максимальную протяженность ПЛС от КС до конечного датчика, которая должна составлять не более 800 метров.

**!** **ВАЖНО!** Привязка проводных устройств производится поочередно, т.е. необходимо поочередно производить установку каждого детектора на основание, затем привязывать это устройство к КС и только после этого переходить к установке следующего детектора на основание и его привязке.

Перед подключением проводного устройства, необходимо подготовить и убедиться в его работоспособности согласно руководству по эксплуатации к данному устройству.

**!** **ВАЖНО!** Перед привязкой устройств, все линии ПЛС и монтаж оснований проводных УСО и КС должен быть выполнен.

В главном меню выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**.

- выбрать пункт подменю **3.Привязка устройств**. Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать пункт **1.Проводные УСО**. Нажать кнопку **Ок**.

КС перейдет к автоматическому поиску устройств.

После завершения поиска, КС выдаст список найденных устройств.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
<b>3.УСО</b>	<b>3.Привязка устройств</b>
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:

Выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**. С наименованием устройства указывается его серийный номер.

КС автоматически привязывает новое проводное устройство в первый свободный слот.

Откроется меню настройки устройства.

Для того чтобы отправить тест на определенное устройство из списка привязываемых устройств необходимо выбрать нужное устройство и нажать «0». После чего устройство выделится цветом и перейдет в режим тестирования.

Привязка устройств
1.Проводные УСО
2.Беспроводные УСО

Выполняется запрос
Пожалуйста, ждите.
Выполняется запрос к удаленному устройству.

Привязка ПЛС-устройств
1. 12345 АВ-1

Привязка ПЛС-устройств
8.-0754С7 Выход4 AMP
9.-8754С8 Реле AMP
10.0754С9 AMP
11.5EА5D7 ПЛС-РР <b>Тест</b>
12.С4196В АР-1

### Общие настройки проводных устройств (меню УСО)

Если производятся настройки ранее привязанного и настроенного устройства, то необходимо:

- выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**
- выбрать подменю **1.Список устройств**.

Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать подменю **2.По номерам**. Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать необходимый слот. Нажать кнопку **Ок**.

Если производятся настройки во время привязки, то меню настроек будет доступно сразу.

Главное меню
1.Просмотр параметров
2.Настройки
<b>3.УСО</b>
4.События и реакции
5.Архив

УСО
<b>1.Список устройств</b>
2.Группы устройств
3.Привязка устройств
4.Настройки
5.Состояние ПЛС:

Список устройств
1.По группам
<b>2.По номерам</b>

Список устройств
<b>1.IPD 1 (#1)</b>
2.IPD 2 (#2)
3.IPR 1 (#3)
4.IPR 2 (#4)
5.OR 1 (#5)

В открывшемся списке доступны следующие параметры:

- **Название** - имя устройства;
- **Группы** - позволит объединить устройства одной пожарной группы. На КС предусмотрены 32 группы;
- **Тип устройства\*** - определяется автоматически;
- **Состояние\*** - текущее состояние устройства (норма, Пожар 1, Пожар 2, потеря связи);
- **Режим обхода** - включение/отключение режима обхода;
- **Дымовая камера\*** - значение текущей оптической плотности дымовой камеры;


УСО #1
Название: pls-type-1
Группа: Нет группы
Тип устройства:

УСО #1
Извещатель ручной
Состояние: норма
Режим обхода: нет

УСО #1
Связь: T:53c
Линия ПЛС: 0.0 В
Серийный номер:

УСО #1
123400
Версия ПО: ---
Меню датчика
<b>Удалить</b>



- **Связь\*** - время с последнего выхода на связь;
- **Линия ПЛС\*** - напряжение линии ПЛС;
- **Серийный номер\*** - серийный номер устройства;
- **Версия ПО\*** - версия программного обеспечения устройства;
- **Меню датчика** - дополнительное подменю устройства;
  - **Настройки устройства** - дополнительные настройки устройства;
  - **Настройки реакции** - настройка реакций на устройстве;
  - **Отправить Тест** - отправка команды Тест на устройство.
- **Удалить** - удаление устройства из КС.



**ВАЖНО!** Параметры, отмеченные \*, не являются настраиваемыми и носят информационный характер.



### Дополнительные настройки проводных устройства (меню Настройка Устройства)

Для ОР меню **Настройки устройства** устанавливаются звуковые файлы, которые будут воспроизводиться при режиме **Тревога** и **Тест**, а также при срабатывании определенных событий. Возможна установка трех событий. Для установки требуемого значения выбрать необходимый пункт меню и нажать кнопку **Ок**. Ввести значение и нажать кнопку **Ок** для сохранения результата. После внесения всех настроек выбрать пункт **Сохранить** и нажать кнопку **Ок**.




Для АР-1 в меню **Настройки устройства** доступны следующие параметры:

- **Р норма** - значение сопротивления, при котором будет режим норма;
- **Р предупреждение** - значение сопротивления, при котором будет активировано предупреждение;
- **Р тревога** - значение сопротивления, при котором будет активирована тревога;
- **Прочие значения** - выбор режима при прочих значениях сопротивления;
- **Сохранить** - сохранение введенных параметров.



Для внесения значений, необходимо выбрать соответствующий пункт меню. Нажать кнопку **Ок**. Ввести значение. Нажать кнопку **Ок** для сохранения. После внесения всех значений, нажать кнопку **Ок** и перейти к **Настройкам реакции**.



**ВАЖНО!** Все установленные настройки в данном разделе хранятся в памяти расширителя.

## Настройки реакций проводных устройства (меню Настройка реакций)

**ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций для ИПД:

- **Пожар1 от устр.** - выдача сообщения на ППК при задымлении камеры с сохранением в архиве.
- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- **Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при активации режима «Тест» с сохранением записи в архиве.
- **Запыленность** - выдача сообщения на ППК при высокой запыленности датчика с сохранением в архиве.
- **Внутренняя неисправность** - контроль обрыва линии связи.

Реакции	
<input checked="" type="checkbox"/>	Пожар1 от устр.
<input type="checkbox"/>	Пожар2 от устр.
<input type="checkbox"/>	Тампер
<input type="checkbox"/>	Кнопка тест
<input type="checkbox"/>	Разряд осн.бат.

**ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций ИПР:

- **Пожар2 от устр.** - выдача сообщения на ППК при активации с сохранением в архиве.
- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- **Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при активации режима «Тест» с сохранением записи в архиве.

Реакции	
<input checked="" type="checkbox"/>	Внутр.неисправн.
<input type="checkbox"/>	Выход отключен
<input type="checkbox"/>	Выход авар.откл.
<input type="checkbox"/>	Зона 1 (предупр.)
<input type="checkbox"/>	Зона 2 (тревога)

**ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций ОР:

- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- **Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при нажатии кнопки «Тест» с сохранением в архиве.

**ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций для АР-1:


- **Пожар 1 от устр.** - при сопротивлении линии связи, которое соответствует режиму **Предупреждение**, будет запущен сигнал **Пожар 1**;
- **Пожар 2 от устр.** - при сопротивлении линии связи, которое соответствует режиму **Тревога**, будет запущен сигнал **Пожар 2**;
- **Тампер** - при вскрытии корпуса, будет выведено соответствующее сообщение на ППК.

**ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций для АМР-4:

- **Пожар 1 от устр.** - при сопротивлении линии связи, которое соответствует режиму **Предупреждение**, будет запущен сигнал **Пожар 1**;
- **Пожар 2 от устр.** - при сопротивлении линии связи, которое соответствует режиму **Тревога**, будет запущен сигнал **Пожар 2**;
- **Тампер** - при вскрытии корпуса, будет выведено соответствующее сообщение на ППК;
- **Кнопка тест** - при нажатии кнопки Тест, будет выведено соответствующее сообщение на ППК;
- **Выход отключен** - выдача сообщения на ППК при наличии отключенного выхода;
- **Выход авар. откл.** - выдача сообщения на ППК при коротком замыкании на выходе.

После внесения всех настроек нажать кнопку **Ок**.  
Настройка устройства выполнена.

Проверить привязку устройства к КС. Активировать режим **TEST** на устройстве с помощью команды **Отправить Тест** из **Меню датчика**. На ППК в течении 3 секунд появится сообщение о тестировании датчика с указанием слота, к которому он привязан, и ID (имя) устройства.




## 2.7.2. Подключение и настройка РР-ПЛС (РР-02-250)

Подключение РР-ПЛС необходимо для подключения и настройки беспроводных УСО.


### Схема подключения РР-ПЛС (РР-02-250)

- Подключить провода РР-ПЛС (РР-02-250) к соответствующим клеммам расширителя.
- Подключить провода линии питания к соответствующим клеммам расширителя.



**ВАЖНО!** При неправильном подключении возможен выход устройства из строя.

- Подключить провода интерфейса ПЛС к соответствующим клеммам КС.
- Установить внешнюю антенну.



**ВАЖНО!** Направление антенны выбрать с учетом рекомендаций руководства по эксплуатации на радиоканальный расширитель.



**ВАЖНО!** Линия питания устройства «+24В» отключается первой, а подключается последней.

### Настройка устройства

Если производятся настройки ранее привязанного и настроенного устройства, то необходимо:

- выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**.
- выбрать подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать подменю **2.По номерам**. Нажать кнопку **Ок**.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:

- выбрать необходимый слот. Нажать кнопку **Ок**.

Если производятся настройки во время привязки, то меню настроек будет доступно сразу.

В открывшемся списке доступны следующие параметры:

- **Название** - имя устройства;
- **Группа** - позволит объединить устройства одной группы;
- **Тип устройства\*** - определяется автоматически;
- **Состояние\*** - текущее состояние устройства (норма, потеря связи);
- **Режим обхода** – включение/отключение режима обхода;
- **Связь\*** - время с последнего выхода на связь;
- **Внешнее питание\*** - напряжение внешней линии питания;
- **Линия ПЛС\*** - напряжение линии ПЛС;
- **Состояние БИ** - текущее состояние БИ (норма, ПЛС1 включен, ПЛС2 включен);
- **Серийный номер\*** - серийный номер устройства;
- **Версия ПО\*** - версия программного обеспечения устройства;
- **Меню датчика** - дополнительное подменю устройства;
  - **Настройки устройства** - дополнительные настройки устройства (неактивны для расширителя);
  - **Настройки реакции** - настройка реакций на устройстве;
  - **Отправить Тест** - отправка команды Тест на устройство.
- **Удалить** - удаление устройства из КС.

Список устройств	Список устройств
1.По группам	1.IPD 1 (#1)
2.По номерам	2.IPD 2 (#2)
	3.IPR 1 (#3)
	4.IPR 2 (#4)
	5.OR 1 (#5)

УСО #1
Название: <span style="float: right;">имя?</span>
Группа: <span style="float: right;">Нет группы</span>
Тип устройства:

УСО #1
Состояние: <span style="float: right;">ПЛС-PP</span>
Режим обхода: <span style="float: right;">норма</span>
Удалить: <span style="float: right;">нет</span>

УСО #1
Связь: <span style="float: right;">нет</span>
Внешнее питание: <span style="float: right;">T:5с</span>
Удалить: <span style="float: right;">27.0 В</span>

УСО #23
Линия ПЛС: <span style="float: right;">0.0 В</span>
Состояние БИ: <span style="float: right;">норма</span>
Серийный номер:

УСО #23
Версия ПО: <span style="float: right;">123416</span>
Меню датчика
Удалить

#1: имя?
Настройки устройства
Настройки реакции
Отправить Тест

**!** **ВАЖНО!** Параметры, отмеченные \*, не являются настраиваемыми и носят информационный характер.

### Настройки реакций (меню Настройка реакций)

**!** **ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций для расширителя:

- **Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при активации режима «Тест» с сохранением записи в архиве.
- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве. Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. После установки требуемых реакций нажать кнопку **Ок**.

Реакции
<input type="checkbox"/> Пожар1 от устр.
<input type="checkbox"/> Пожар2 от устр.
<input checked="" type="checkbox"/> Тампер
<input checked="" type="checkbox"/> Кнопка тест
<input type="checkbox"/> Разряд осн. бат.

### 2.7.3. Подключение и настройка радиоканальных УСО

**!** **ВАЖНО!** Подключение радиоканальных УСО производится с помощью РР-ПЛС (РР-02-250). Подробное описание подключения и настройки радиоканального расширителя находится в п.2.7.2 данного руководства.

**!** **ВАЖНО!** Общее количество всех УСО, подключенных к контроллеру, не должно превышать 250 штук.

К RF-устройствам пожарной сигнализации «RUBETEK» относятся ИП, УДП, ОР.

При подключении радиоканальных устройств расстояние между контроллером и устройством должно быть не более 10 метров.

Одновременно к контроллеру можно привязывать не более пяти радиоканальных устройств.

Перед подключением радиоканального устройства, необходимо подготовить его к подключению и убедиться в его работоспособности согласно руководству по эксплуатации к данному устройству.

Прибор автоматически привязывает новое радиоканальное устройство в первый свободный слот.

Перед подключением радиоканальных устройств необходимо перевести контроллер в режим поиска доступных устройств. Для этого:

- в главном меню выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**;
- выбрать пункт подменю **3.Привязка устройств**. Нажать кнопку **Ок**;
- выбрать пункт подменю **2.Беспроводные УСО**. Нажать кнопку **Ок**.

Откроется меню с привязкой устройств.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
<b>3.УСО</b>	<b>3.Привязка устройств</b>
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:
<b>Привязка устройств</b>	<b>Чтение данных</b>
1.Проводные УСО	Пожалуйста ждите...
<b>2.Беспроводные УСО</b>	Производится чтение данных.
<b>Привязка RF-устройств</b>	
<b>1: ипд 212-02</b>	
2: ---пусто---	
3: ---пусто---	
4: ---пусто---	
5: ---пусто---	

Ввести УСО в режим программирования, для этого:

- вскрыть корпус устройства;
- удерживать кнопку **TEST** на плате оповещателя в течении не менее 3 с (для ИПТ, ИПД, ОР);
- перевести переключатель на плате **ПРОГ** в состояние **ОН** (для ИПР, УДП).

На дисплее ППК появится серийный номер и время с момента последнего обнаружения устройства. Если время больше 5 секунд, то устройство, скорее всего, вышло из режима привязки.

Выбрать нужный УСО и нажать кнопку **Ок**.

После привязки нового устройства откроется меню устройства, где доступны следующие параметры:

## Общие настройки устройств (меню УСО)

Если производятся настройки ранее привязанного и настроенного устройства, то необходимо:

- выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**
  - выбрать подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
  - выбрать подменю **2.По номерам**. Нажать кнопку **Ок**.
  - выбрать необходимый слот. Нажать кнопку **Ок**.
- Если производятся настройки во время привязки, то меню настроек будет доступно сразу.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
<b>3.УСО</b>
4.События и реакции
5.Архив

<b>Список устройств</b>
1.По группам
<b>2.По номерам</b>

<b>УСО</b>
<b>1.Список устройств</b>
2.Группы устройств
3.Привязка устройств
4.Настройки
5.Состояние ПЛС:

<b>Список устройств</b>
<b>1.IPD 1 (#1)</b>
2.IPD 2 (#2)
3.IPR 1 (#3)
4.IPR 2 (#4)
5.OR 1 (#5)

- **Название** - имя устройства;
- **Группа** - позволит объединить устройства одной группы. На КС предусмотрены 32 группы;



**ВАЖНО!** Для УСО, на которых не установлена группа, в ручном режиме будут применяться настройки, установленные в группе, **Группа по умолчанию**.

- **Тип устройства\*** - определяется автоматически;
- **Состояние\*** - текущее состояние устройства (норма, вскрытие корпуса, Пожар 1, Пожар 2, разряд батареи, потеря связи). При выборе этого пункта и нажатии кнопки **Ок**, открывается список неисправностей на устройстве;
- **Режим обхода** - деактивация/активация устройства УСО в системе;
- **Дымовая камера\*** - значение текущей оптической плотности дымовой камеры (*доступно только для ИПД*);
- **Связь\*** - параметры связи КС с устройством. Подробнее описаны в п.2.7.8 данного руководства;
- **Основное питание\*** - напряжение основной батареи;
- **Резервное питание\*** - напряжение резервной батареи;
- **Серийный номер\*** - серийный номер устройства;
- **Версия ПО\*** - версия программного обеспечения устройства;
- **Меню датчика** - включает в себя следующие пункты:
  - **Настройки устройства** - индивидуальные настройки устройства. Если требуется настроить уже привязанное УСО, то необходимо выждать таймаут 20 секунд после перевода его в режим привязки. Настройки данного пункта доступны в течении 30 секунд.
  - **Настройки реакции** - список сигналов от УСО, которые будут обрабатываться на КС. Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Данный список одинаков для всех RF-устройств, но реакции, которые не используются на данном устройстве, обозначены серым цветом.
- **Удалить** - удаление устройства из КС.

<b>УСО #1</b>
<b>Название:</b>
IPD 1
<b>Группа:</b>
Нет группы
<b>Тип устройства:</b>

<b>УСО #1</b>
<b>Извещатель дымовой</b>
<b>Состояние:</b>
норма
<b>Режим обхода:</b>
нет


<b>УСО #1</b>
<b>Дымовая камера:</b>
0
<b>Связь:</b>
T:127с H:0 Q:0/0
<b>Основное питание:</b>

<b>УСО #1</b>
0.0 В
<b>Резервное питание:</b>
0.0 В
<b>Серийный номер:</b>
000001

<b>УСО #1</b>
000001
<b>Версия ПО:</b>
2020-10(82)
<b>Меню датчика</b>
<b>Удалить</b>



**ВАЖНО!** Параметры, отмеченные \*, не являются настраиваемыми и несут информационный характер.




### Дополнительные настройки устройства (меню Настройка Устройства)

В меню **Настройки устройства** доступны следующие параметры:

- **Период выхода на связь** - интервал времени (от 10 до 255с), через который будет происходить опрос связи УСО с КС. По умолчанию 250с.




**ВАЖНО!** Уменьшение времени опроса УСО сократит срок службы батарей.



### Настройка реакций устройств (меню Настройки реакции)



**ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций для ИПД:

- **Пожар1 от устр.** - выдача сообщения на ППК при задымлении камеры с сохранением в архиве.
- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- **Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при нажатии кнопки «Тест» с сохранением в архиве.
- **Разряд осн.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде основной батареи питания с сохранением в архиве.
- **Разряд рез.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде резервной батареи питания с сохранением в архиве.
- **Запыленность** - выдача сообщения на ППК при высокой запыленности датчика с сохранением в архиве.



**ВАЖНО!** Список обязательных активных реакций ИПР:

- **Пожар2 от устр.** - выдача сообщения на ППК при активации приводного элемента с сохранением в архиве.
- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- **Разряд осн.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде основной батареи питания с сохранением в архиве.
- **Разряд рез.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде резервной батареи питания с сохранением в архиве.




После установки всех настроек, нажать кнопку **Отмена**.

По окончании привязки устройства перевести переключатель **ПРОГ** в состояние **OFF**. Закрывать корпус устройства.

Проверить привязку устройства к КС нажатием кнопки **TEST** на извещателе.

На ППК в течении 3 секунд появится сообщение о тестировании датчика с указанием слота, к которому он привязан, и ID (имя) устройства.



## 2.7.4. Состояние линии ПЛС

### Просмотр режима состояния ПЛС

Для просмотра состояния ПЛС необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО** и нажать **Ок**.
- в открывшемся списке выбрать пункт подменю **5.Состояние ПЛС**.

Состояния ПЛС:

- **кольцо** - в случае, если провода ПЛС 1 и ПЛС 2 соединяются между собой;
- **разъединено** - в случае неисправностей (обрыв цепи или короткое замыкание) или соединения лучом, т.е. часть УСО располагаются на ПЛС 1, ПЛС 2 – не используется (или наоборот). Часть УСО подключены к ПЛС 1, другая часть к ПЛС 2, но не объединены.

Состояние канала ПЛС:

- **норма** - состояние, при котором ПЛС 1 и ПЛС 2 подключены к устройству;
- **КЗ** - замыкание между собой двух элементов канала ПЛС;
- **обрыв** - разъединение цепи на одном из каналов ПЛС.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	5.Состояние ПЛС:
2.Настройки	кольцо
3.УСО	6.Канал ПЛС1:
4.События и реакции	норма
5.Архив	7.Канал ПЛС2:

## 2.7.5. Дополнительные настройки УСО

### Настройка режима включения оповещателя

Для установки дополнительных настроек включения ОР необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО** и нажать **Ок**.
- выбрать пункт подменю **4.Настройки** нажать **Ок**.
- выбрать пункт **4.Режим включения ОР** нажать **Ок**.
- в открывшемся списке выделить необходимые режимы, при которых будет запускаться звуковое оповещение. Активация пунктов происходит стрелками [← →] на клавиатуре ППК.
- нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:

Настройки	Режим включения ОР
3.Потеря связи	<input type="checkbox"/> свой пожар 1
4.Режим включения ОР:	<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2
2 выбрано	<input type="checkbox"/> чужой пожар 1
5.Событие для ОР:	<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2
000	<input type="checkbox"/> свое событие

Если были установлены активными режимы **Свое событие** и/или **Чужое событие**, то необходимо в пункте **5.Событие для ОР** установить номер события.



### 2.7.6. Настройка групп УСО

На КС предусмотрена возможность объединения УСО в группы и установка дополнительных настроек для выбранной группы.

**!** ***ВАЖНО!** Для всех УСО автоматически назначается **Группа по умолчанию**, если другая группа не была установлена вручную.*

#### Настройка срабатывания сигнала «Пожар 2» от одного извещателя

Для включения режима запуска сигнала «Пожар 2» от одного извещателя необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую **Группу**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Пожар2 от 2 и более:**, нажать кнопку **Ок**.
- установить значение **отключен**. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

Такие настройки реализуют следующий алгоритм: при задымлении камеры одного извещателя на КС приходит сигнал «Пожар 1», через 60 секунд при неизменном состоянии или повторном сигнале этого извещателя на КС запускается сигнал «Пожар 2», срабатывают пожарная сигнализация и настроенные события.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:
<b>Настройки групп</b>	<b>Настройки группы</b>
Группа по-умолчанию	Пожар2 от одного ИПД: 0060 сек
Группа 1	Пожар2 от 2 и более: отключен
Группа 2	Событие при Пожар1:
Группа 3	
Группа 4	
<b>Пожар2 от 2 и более:</b>	
отключен	
включен	

**!** ***ВАЖНО!** При таких настройках, если произойдет срабатывание двух и более датчиков одной группы с интервалом не более 60 секунд, на КС автоматически запустится сигнал «Пожар 2».*

## Настройка срабатывания сигнала «Пожар 2» от двух и более извещателей



**ВАЖНО!** Режим запуска сигнала «Пожар 2» от двух и более извещателей установлен по умолчанию.

Для установки данного режима необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую **Группу**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Пожар2 от 2 и более:**. Нажать кнопку **Ок**.
- установить значение **включен**. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	<b>2.Группы устройств</b>
<b>3.УСО</b>	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:
<b>Настройки групп</b>	<b>Настройки группы</b>
Группа по-умолчанию	Пожар2 от одного ИПД:
<b>Группа 1</b>	0060 сек
Группа 2	<b>Пожар2 от 2 и более:</b>
Группа 3	отключен
Группа 4	Событие при Пожар1:
<b>Пожар2 от 2 и более:</b>	
отключен	
<b>включен</b>	

## Установка генерируемых событий группой

Для установки генерируемых событий Группой устройств необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую **Группу**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать соответствующий пункт **Событие при...** Нажать кнопку **Ок**.
- установить номер генерируемого события. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	<b>2.Группы устройств</b>
<b>3.УСО</b>	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:
<b>Настройки групп</b>	<b>Настройки группы</b>
Группа по-умолчанию	Событие при Пожар1:
<b>Группа 1</b>	000
Группа 2	<b>Событие при Пожар2:</b>
Группа 3	000
Группа 4	Событие при неисправн.:
<b>Событие при Пожар2:</b>	
	000

## Блокировка реакций устройств группы

Для блокировки принимаемых реакций с УСО или передаваемых на ОР, необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую **Группу**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Блокировать реакции**. Нажать кнопку **Ок**.
- в открывшемся списке выделить необходимые реакции. Активация пунктов происходит стрелками [← →] на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	<b>2.Группы устройств</b>
<b>3.УСО</b>	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:
<b>Настройки групп</b>	<b>Настройки группы</b>
Группа по-умолчанию	000
<b>Группа 1</b>	Событие при неисправн.:
Группа 2	000
Группа 3	<b>Блокировать реакции:</b>
Группа 4	<b>0 выбрано</b>
<b>Блокировать реакции</b>	
<input type="checkbox"/> Пожар1 от устр.	
<input type="checkbox"/> Пожар2 от устр.	
<input type="checkbox"/> Тампер	
<input type="checkbox"/> Кнопка тест	
<input type="checkbox"/> Разряд осн.бат.	

### 2.7.7. Деактивация УСО

При выполнении монтажных и эксплуатационных работ рекомендуется переводить УСО в режим деактивации. При этом привязка устройства к КС сохраняется, но все реакции становятся неактивными, в том числе сигналы «Пожар1» и «Пожар2».

Этот режим используется для одиночного отключения устройств. Для отключения всех подключенных к данному КС УСО используется режим обхода описанный в п.2.6.5.

Для деактивации устройства необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать раздел подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать тип просмотра **УСО**. (1.По группам, 2.По номерам). Нажать кнопку **Ок**.



**ВАЖНО!** В списке устройств отображаются только «занятые» слоты. Для быстрого перехода к конкретному слоту необходимо нажать кнопку «0» на клавиатуре и ввести номер слота.

- выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Режим обхода**. Нажать кнопку **Ок**.
- установить значение **обход**.

Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

<b>Главное меню</b>	<b>УСО</b>
1.Просмотр параметров	<b>1.Список устройств</b>
2.Настройки	2.Группы устройств
<b>3.УСО</b>	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.Состояние ПЛС:
<b>Список устройств</b>	<b>Список устройств</b>
1.По группам	<b>1.IPD 1 (#1)</b>
<b>2.По номерам</b>	2.IPD 2 (#2)
	3.IPR 1 (#3)
	4.IPR 2 (#4)
	5.ОР 1 (#5)
<b>УСО #1</b>	<b>Режим обхода:</b>
Состояние:	нет
	<b>обход</b>
Режим обхода:	
Дымовая камера:	

Для активации устройства необходимо установить значение **нет**.

Для просмотра списка деактивированных УСО на КС, необходимо:

- выбрать пункт главного меню **1.Просмотр параметров**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **5.Список откл. УСО**. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
4.События и реакции
5.Архив

<b>Просмотр параметров</b>
1.Активные тревоги
2.Активные зоны
3.Неисправности
4.Источники пожара
5.Список откл. УСО

Далее отображается список УСО, которые деактивированы в системе с указанием номера слота #X.

<b>Список откл. УСО</b>
1."IPD 1" (Без группы) #1

### 2.7.8. Оценка параметров связи с УСО

Для деактивации устройства необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
  - выбрать раздел подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
  - выбрать тип УСО (1. По группам, 2. По номерам). Нажать кнопку **Ок**.
  - выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**.
- В открывшемся меню устройства, выбрать пункт **Связь**.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
4.События и реакции
5.Архив

<b>УСО</b>
1.Список устройств
2.Группы устройств
3.Привязка устройств
4.Настройки
5.Состояние ПЛС:

<b>Список устройств</b>
1.По группам
2.По номерам

<b>Список устройств</b>
1.IPD 1 (#1)
2.IPD 2 (#2)
3.IPR 1 (#3)
4.IPR 2 (#4)
5.OR 1 (#5)

В нем отображаются параметры связи КС с устройством:

- **T**: время, прошедшее с момента последнего выхода на связь;
- **H**:\* условное обозначение устройства, к которому произведено подключение (0-к КС, 1-15 номер расширителя, через который идет подключение);
- **Q**:\* уровень качества связи для RF-устройств (КС-извещатель / извещатель-КС или РР-ПЛС). Уровень сигнала может колебаться от -109 до +15 dB.

*\*только для RF-устройств.*

<b>УСО #1</b>
Дымовая камера:
Связь:
Основное питание:

График качества сигнала связи для RF-устройств представлен на рисунке 10.




Рисунок 10 – График качества сигнала связи

Рекомендуемое качество связи в месте установки радиоканального устройства должно быть выше -80 dB. Если уровень сигнала ниже – воспользуйтесь одним из вариантов решения:

- сократить расстояние между радиоканальным устройством и КС;
- разместить РР между радиоканальным устройством и КС.

### 2.7.9. Подключение и настройка СОУЭ

Схема подключения линий световых и звуковых ОП к контактам «СОУЭ-1» и «СОУЭ-2» прибора показана на рисунке 11.




Рисунок 11 – Схема подключения СОУЭ

**!** **ВАЖНО!** Не допускается подключение ОП с суммарным током потребления более 0,45 А на один канал.

Подключение модуля коммутационного МК-1 к ОП представлено на рисунке 12.




Рисунок 12 – Схема подключения МК-1 к ОП

**!** **ВАЖНО!** Подключение МК-1 производится с соблюдением полярности и цветовой маркировки проводов.

### Настройка выхода СОУЭ

Для настроек выходов СОУЭ необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Далее выбрать пункт **3.Входы/выходы**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся меню выбрать пункт **3.СОУЭ 1** или **4.СОУЭ 2**, в зависимости от выхода, который необходимо настроить. Нажать кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 и Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Внешняя сеть
5.Архив	5.WiFi-сеть

Входы/выходы
1.Вход 1
2.Вход 2
3.СОУЭ 1
4.СОУЭ 2
5.Сухие контакты

Настройки СОУЭ включают в себя:

- **Режим включения** - реакции системы, при которых будут включаться ОП (логическое ИЛИ);
- **Номер события** – событие, при котором происходит запуск СОУЭ;
- **Дежурный режим** - настройки ОП при дежурном режиме;
- **Режим тревоги** - настройки ОП при срабатывании установленных реакций;
- **Контроль линии** - значение нормы сопротивления линии связи.

СОУЭ 1
1.Режим включения: 2 выбрано
2.Номер события: 000
3.Дежурный режим

СОУЭ 1
000
3.Дежурный режим
4.Режим тревоги
5.Контроль линии: 08.2 кОм

Выбрать пункт **Режим включения**. Нажать кнопку **Ок**. Отметить в открывшемся списке реакции при которых будет происходить запуск СОУЭ.

Выбор пунктов меню происходит кнопками ←→ на клавиатуре ППК. После установки всех

Режим включения
<input checked="" type="checkbox"/> тревога всегда
<input type="checkbox"/> свой пожар 1
<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2
<input type="checkbox"/> чужой пожар 1
<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2

Режим включения
<input type="checkbox"/> свое событие
<input type="checkbox"/> чужое событие
<input type="checkbox"/> своя неисправность
<input type="checkbox"/> чужая неисправность
<input checked="" type="checkbox"/> "и" свой 1-й пожар2

параметров нажать кнопку **Ок**.

**!** ***ВАЖНО!** Для выбранных реакций действует логическое ИЛИ.*

Выбрать пункт **Дежурный режим**. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Режим**. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать режим работы СОУЭ. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Контроль линии**. Нажать **Ок**.

Выбрать режим контроля. Нажать **Ок**.

Выбрать пункт **Время оповещения**. Нажать кнопку **Ок**. Установить длительность свечения в дежурном режиме. Нажать **Ок**.

Выбрать пункт **Время паузы**. Нажать кнопку **Ок**.

Установить время без свечения. Нажать **Ок**.

Выбрать пункт **Задержка включения**. Нажать кнопку **Ок**. Установить время на задержку возврата СОУЭ к дежурному режиму. После установки всех параметров нажать кнопку **X**.

Дежурный режим	Дежурный режим
1.Режим: отключен	01.0 сек
2.Контроль линии: контроль раз в 60 сек	4.Время паузы: 01.0 сек
3.Время оповещения:	5.Задержка включения: 0000 сек
Режим: отключен	Контроль линии: контроль раз в 60 сек
включен	не контролировать
мигание	

Выбрать пункт **Режим тревоги**. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Режим**. Нажать кнопку **Ок**.

Установить значение мигание. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Контроль линии**. Нажать **Ок**.

Выбрать режим контроля. Нажать **Ок**.

Выбрать пункт **Время оповещения**. Нажать кнопку **Ок**. Установить длительность свечения. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Время паузы**. Нажать кнопку **Ок**.

Установить время без свечения. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Задержка отключения**. Нажать кнопку **Ок**. Установить время на задержку выхода СОУЭ из режима тревоги. Нажать кнопку **X**.

Режим тревоги	Режим тревоги
1.Режим: мигание	01.0 сек
2.Контроль линии: контроль раз в 60 сек	4.Время паузы: 01.0 сек
3.Время оповещения:	5.Задержка отключения: 0000 сек
Режим: отключен	
включен	
мигание	

## 2.7.10. Подключение и настройка СК

Схема подключения внешнего оборудования к СК прибора представлена на рисунке 13.




Рисунок 13 – Схема подключения к СК прибора

### Настройка СК прибора

Для настроек выходов СК необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Далее выбрать пункт **3.Входы/выходы**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся меню выбрать пункт **5.Сухие контакты**. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать необходимый СК и нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>	<b>Настройки</b>
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 и Пожар2
<b>2.Настройки</b>	2.ИБП
3.УСО	<b>3.Входы/выходы</b>
4.События и реакции	4.Внешняя сеть
5.Архив	5.WiFi-сеть

<b>Входы/выходы</b>	<b>Сухие контакты</b>
1.Вход 1	1.Сухой контакт 1: 2 выбрано
2.Вход 2	2.Сухой контакт 2: 1 выбрано
3.СОУЭ 1	3.Инверсия контактов:
4.СОУЭ 2	
<b>5.Сухие контакты</b>	

После выбора настраиваемого СК, установить реакции, при которых будет происходить срабатывание.

Выбор пунктов меню происходит кнопками ←→ на клавиатуре. После установки всех параметров нажать кнопку **Ок**.

<b>Режим включения</b>	<b>Режим включения</b>
<input type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> чужая неисправность
<input type="checkbox"/> свой пожар 1	<input type="checkbox"/> работа от сети
<input type="checkbox"/> чужой пожар 1	<input type="checkbox"/> работа от батареи
<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2	<input type="checkbox"/> автоматика откл.
<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2	<b><input type="checkbox"/> звук отключен</b>



**ВАЖНО!** Для выбранных реакций действует логическое ИЛИ.

Для установки инверсии СК, выбрать пункт **3.Инверсия контактов**. Нажать кнопку **Ок**. В открывшемся списке выбрать СК, для которых требуется установить инверсию.

Выбор пунктов меню происходит кнопками ←→ на клавиатуре ППК. После установки СК нажать кнопку **Ок**.

<b>Сухие контакты</b>	<b>Инверсия контактов</b>
2 выбрано	<input type="checkbox"/> Сухой контакт 1
2.Сухой контакт 2: 1 выбрано	<input checked="" type="checkbox"/> Сухой контакт 2
<b>3.Инверсия контактов:</b> -2	

#### 2.7.11. Подключение и настройка свободно программируемых входов

На приборе предусмотрено два свободно программируемых входа для подключения

внешнего оборудования с выходами СК.

Подключение внешнего оборудования к свободно программируемым входам производится с помощью коммутационных модулей МК-2.

**!** ***ВАЖНО!** Настройка СК внешних приборов производится в соответствии с руководствами по эксплуатации этих устройств.*

Схема подключения свободно программируемых входов представлена на рисунке 14.




Рисунок 14 – Схема подключения свободно программируемых входов

### Настройка свободно программируемых входов

Для настроек входов необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Далее выбрать пункт **3.Входы/выходы**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся меню выбрать пункт **1.Вход 1** или **2.Вход 2** в зависимости от настраиваемого входа. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>	<b>Настройки</b>
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 и Пожар2
<b>2.Настройки</b>	2.ИБП
3.УСО	<b>3.Входы/выходы</b>
4.События и реакции	4.Внешняя сеть
5.Архив	5.WiFi-сеть
<b>Входы/выходы</b>	
<b>1.Вход 1</b>	
2.Вход 2	
3.СОУЭ 1	
4.СОУЭ 2	
5.Сухие контакты	

Для настройки доступны следующие параметры:

**Контроль линии** - значение сопротивления в дежурном режиме.

**Сигнал «Пожар»** - значение сопротивления в рабочем режиме.

Вход 1	Действие:
1.Контроль линии: 08.2 кОм	нет
2.Сигнал "Пожар": 04.7 кОм	пожар 1 пожар 2
3.Действие:	

**Действие** - выбор действия, которое будет происходить при срабатывании СК подключаемого устройства:

- нет - при срабатывании будет запускаться событие;
- пожар 1 - при срабатывании поступит сигнал «Пожар 1»;
- пожар 2 - при срабатывании поступит сигнал «Пожар 2».

Для установки значения параметров выбрать необходимый пункт. Нажать кнопку **Ок**. Ввести значение и нажать кнопку **Ок**.

## 2.8. Настройка событий и реакций через ППК

События – действие, сформированное в системе пользователем или образовавшееся при возникновении определенных реакции, которое позволяет управлять устройствами пожарной сигнализации (СК, СОУЭ, ОП, входы 1,2) и режимом работы системы.

Настройка событий должна производиться только квалифицированным персоналом с учетом требований рабочей и проектной документации пожарной сигнализации и автоматики на объект.

Перед настройкой событий необходимо изучить данное руководство.

**!** ***ВАЖНО!** В системе возможно устанавливать 255 событий на один контроллер. События устанавливаются в соответствии рабочей документации на объект.*

### 2.8.1. Установка названия события

Название события является его идентификатором в системе, поэтому, как правило, название содержит привязку к его источнику и локации. Для установки названия события необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **6.Настройки событий**. Нажать кнопку **Ок**.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	2.Реакции (выходы)
2.Настройки	3.Логические сборки
3.УСО	4.Активные события
4.События и реакции	5.Используемые события
5.Архив	6.Настройки событий

Выбрать пункт **Названия событий**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке выбрать нужное событие и нажать кнопку **Ок**.

Ввести название события. Нажать кнопку **Ок** для сохранения данных.

Настройки событий	Названия событий
Названия событий	Событие 1
Генерация состояний	Событие 2
Локальные события:	Событие 3
0 выбрано	Событие 4
Фиксация при пожаре:	Событие 5

## 2.8.2. Настройка входов событий

Настройка входов событий позволяет установить события, которые будут действовать при фиксированном сопротивлении на определенном входе.

**!** ***ВАЖНО!** Для одного входа можно сгенерировать до 3 событий.*

Для настройки входов событий необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **1.Входы событий**. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать необходимый **вход**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке доступны следующие параметры:

- **Состояние** - текущее состояние входа.
- **Неисправность** - наличие неисправности на входе.
- **Настройка** - настройка событий на вход.

Выбрать пункт **Настройка** меню входа. Нажать кнопку **Ок**.

- Выбрать пункт **1.Контроль линии**. Нажать кнопку **Ок**. Ввести диапазон сопротивлений, который может быть подключен на один вход. Нажать кнопку **Ок**.

- Выбрать один из **Сигналов**. Нажать кнопку **Ок**.

- Выбрать пункт **1.Сопротивление**. Нажать кнопку **Ок**. Ввести диапазон сопротивлений, который будет генерировать событие. Нажать кнопку **Ок**.

- Выбрать пункт **2.Номер события**. Нажать кнопку **Ок**. Ввести номер события. Нажать кнопку **Ок**.

Нажать кнопку **Ок** для сохранения.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	1.Входы событий
2.Настройки	2.Реакции (выходы)
3.УСО	3.Логические сборки
4.События и реакции	4.Активные события
5.Архив	5.Используемые события

Входы событий	Вход "СОУЭ 1"
1.Вход "СОУЭ 1"	Состояние: неактивен
2.Вход "СОУЭ 2"	Неисправность: нет
3.Вход "Вход 1"	
4.Вход "Вход 2"	Настройка

Настройка	Контроль линии:
1.Контроль линии: 30.0 - 99.9 КОМ	30.0 - 99.9
2.Сигнал R1	
3.Сигнал R2	
4.Сигнал R3	

Настройка сигнала	Сопротивление:
1.Сопротивление: 00.0 - 10.0 КОМ	00.0 - 10.0
2.Номер события: 000	

Номер события:
001

## 2.8.3. Генерация состояния по событию

Генерация состояния позволяет установить, какое состояние прибора или системы будет запущено при появлении события на приборе. Для установки генерации состояния необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	2.Реакции (выходы)
2.Настройки	3.Логические сборки
3.УСО	4.Активные события
4.События и реакции	5.Используемые события
5.Архив	6.Настройки событий

- Выбрать пункт **6.Настройки событий**.  
Нажать кнопку **Ок**.

- Выбрать пункт **Генерация состояний**.  
Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке доступны следующие состояния, которые могут генерироваться событиями:

- **Пожар 2**
- **Работа**
- **Неисправность**
- **Авт.отключена**
- **Резерв.питание**

Выбрать необходимое состояние и нажать кнопку **Ок**.

Выбрать нужное событие с помощью кнопок ←↑→↓.

Нажать «1», если нужно активировать выбор и «0», если нужно снять активацию. Нажать кнопку **Ок** для сохранения действий.

<b>Настройки событий</b>
Названия событий
<b>Генерация состояний</b>
Локальные события:
0 выбрано
Фиксация при пожаре:

<b>Генерация состояний</b>
"Пожар 2":
0 выбрано
"Работа":
0 выбрано
"Неисправность":

<b>Генерация состояний</b>
0 выбрано
"Авт.отключена":
0 выбрано
"Резерв.питание":
0 выбрано

<b>Пожар 2</b>
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

#### 2.8.4. Фиксация событий при пожаре

Фиксация событий при пожаре позволяет установить события, которые будут действовать при пожаре до его отключения. Для установки фиксации события необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

- Выбрать пункт **6.Настройки событий**.  
Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Фиксация при пожаре**.  
Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке выбрать нужное событие с помощью кнопок ←↑→↓.

Нажать «1», если нужно активировать выбор и «0», если нужно снять активацию. Нажать кнопку **Ок** для сохранения.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
<b>4.События и реакции</b>
5.Архив

<b>События и реакции</b>
2.Реакции (выходы)
3.Логические сборки
4.Активные события
5.Используемые события
<b>6.Настройки событий</b>

<b>Настройки событий</b>
0 выбрано
<b>Фиксация при пожаре:</b>
0 выбрано
Архивация сработки:
0 выбрано

<b>Фиксация при пожаре</b>
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

#### 2.8.5. Установка локальных событий

Если событие должно быть локальным (действовать только на данном приборе без передачи и приема), то событие отмечается в таблице локальных событий. Для этого:

- выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать пункт **6.Настройки событий**.  
Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
<b>4.События и реакции</b>
5.Архив

<b>События и реакции</b>
2.Реакции (выходы)
3.Логические сборки
4.Активные события
5.Используемые события
<b>6.Настройки событий</b>

- выбрать пункт **Локальные события**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать нужное событие с помощью ←↑→↓.
- нажать «1», если нужно активировать выбор и «0», если нужно снять активацию. Нажать кнопку **Ок**.

Настройки событий	
Названия событий	
Генерация состояний	
Локальные события:	
0 выбрано	
Фиксация при пожаре:	

Локальные события							
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

### 2.8.6. Установка события от УСО

Для установки генерации события от УСО необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать раздел подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.По номерам**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Меню датчика**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Настройки реакции**. Нажать кнопку **Ок**.
- в открывшемся списке активировать пункт **Генерация события**. Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.



**ВАЖНО!** Если при срабатывании извещателя должно запускаться только событие, то рекомендуется отключить другие реакции.

После установки реакции автоматически происходит переход в предыдущее меню. Выбрать пункты **Пожар1...** . Нажать кнопку **Ок**. В открывшемся меню ввести номер для активации/деактивации Пожар1. Нажать кнопку **Ок** для сохранения настроек. Выбрать пункты **Пожар2...** . Нажать кнопку **Ок**. В открывшемся меню ввести номер для активации/деактивации Пожар2. Нажать кнопку **Ок** для сохранения настроек. Выбрать пункт **Событие...** . Нажать кнопку **Ок**. В открывшемся меню ввести номер события, которое будет запускаться. Нажать кнопку **Ок** для сохранения настроек.

Главное меню	
1.Просмотр параметров	
2.Настройки	
3.УСО	
4.События и реакции	
5.Архив	

Список устройств	
1.По группам	
2.По номерам	

УСО #1	
000001	
Версия ПО:	2020-10(82)
Меню датчика	
Удалить	

Настройки реакции	
Реакции:	
2 выбрано	
Пожар1 от ППК (акт):	00000
Пожар1 от ППК (деакт):	

Настройки реакции	
00000	
Пожар2 от ППК (акт):	00000
Пожар2 от ППК (деакт):	00000

Событие на тревогу:	
000	

УСО	
1.Список устройств	
2.Группы устройств	
3.Привязка устройств	
4.Настройки	
5.Состояние ПЛС:	

Список устройств	
1.IPD 1 (#1)	
2.IPD 2 (#2)	
3.IPR 1 (#3)	
4.IPR 2 (#4)	
5.OR 1 (#5)	

IPD 1 (#1)	
Настройки устройства	
Настройки реакции	

Реакции	
<input type="checkbox"/> Пожар2 от ППК	
<input checked="" type="checkbox"/> Генерация события	
<input type="checkbox"/> Запыленность	
<input type="checkbox"/> Внутр.неисправн.	
<input type="checkbox"/> Выход отключен	

Настройки реакции	
00000	
Пожар2 от ППК (деакт):	00000
Событие на тревогу:	000

## 2.8.7. Установка события для включения СОУЭ

Для активации выхода СОУЭ по событию необходимо:

- Выбрать пункт главного меню **2.Настройки**. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **3.Входы/выходы**. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>	<b>Настройки</b>
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 и Пожар2
<b>2.Настройки</b>	2.ИБП
3.УСО	<b>3.Входы/выходы</b>
4.События и реакции	4.Внешняя сеть
5.Архив	5.WIFI-сеть

Выбрать необходимый выход СОУЭ. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Входы/выходы</b>
1.Вход 1
2.Вход 2
<b>3.СОУЭ 1</b>
4.СОУЭ 2
5.Сухие контакты

Выбрать пункт раздела **1.Режим включения**. Нажать кнопку **Ок**.

Активировать кнопкой  $\rightarrow$  режимы **Свое событие** и **Чужое событие**. Нажать кнопку **Ок**.

<b>СОУЭ 1</b>	<b>Режим включения</b>
1.Режим включения: 2 выбрано	<input checked="" type="checkbox"/> свое событие
2.Номер события: 000	<input checked="" type="checkbox"/> чужое событие
3.Дежурный режим	<input type="checkbox"/> своя неисправность
	<input type="checkbox"/> чужая неисправность
	<input type="checkbox"/> "и" свой 1-й пожар2

 **ВАЖНО!** Для выбранных реакций действует логическое ИЛИ.

Автоматически переходим к предыдущему разделу меню.

 **ВАЖНО!** Если выход СОУЭ должен активироваться только локальным событием, то активируется только режим **Свое событие**.

Выбрать пункт меню **2.Номер события**. Нажать кнопку **Ок**.

Устанавливаем номер события, которым активируется данный выход СОУЭ.

<b>СОУЭ 1</b>	<b>Номер события:</b>
2 выбрано	
2.Номер события: 000	000
3.Дежурный режим	
4.Режим тревоги	

## 2.8.8. Установка события для активации СК

Для установки события, по которому происходит активация СК, необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **2.Реакции (выходы)**. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>	<b>События и реакции</b>
1.Просмотр параметров	1.Входы событий
2.Настройки	<b>2.Реакции (выходы)</b>
3.УСО	3.Логические сборки
<b>4.События и реакции</b>	4.Активные события
5.Архив	5.Используемые события

В открывшемся списке выбрать необходимый **Выход СК**. Нажать кнопку **Ок**. Выбрать пункт **Настройка**. Нажать кнопку **Ок**.

В настройках выбрать пункт **1.Номер события**. Нажать кнопку **Ок**.

Ввести номер события, которое будет активировать СК. Нажать кнопку **Ок**.

Реакции
1.Выход "СОУЭ 1"
2.Выход "СОУЭ 2"
3.Выход "СК 1"
4.Выход "СК 2"

Выход "СК 1"
1.Номер события: 000
2.Режим включения: 5 выбрано

Номер события:
000

### 2.8.9. Логические сборки

Логические сборки предназначены для создания новых событий в системе на основе уже имеющихся, с использованием логических операций.

Логические сборки включают в себя логические операции:

- **И** - сборка выполняется, когда сработают все выбранные события;
- **ИЛИ** - сборка выполняется, когда сработает хотя бы одно выбранное событие;
- **ИЛИ-НЕ** - сборка работает, пока не активны все выбранные события.

В приборе предусмотрена возможность настройки 16 логических сборок.



**ВАЖНО!** Каждая сборка является новым событием в системе, это необходимо учитывать при внесении событий, так как количество событий в системе ограничено.

Для установки логических сборок необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **3.Логические сборки**. Нажать кнопку **Ок**.

Главное меню
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
4.События и реакции
5.Архив

События и реакции
1.Входы событий
2.Реакции (выходы)
3.Логические сборки
4.Активные события
5.Используемые события

В открывшемся списке выбрать необходимую **Сборку**. Нажать кнопку **Ок**.

Для каждой сборки доступны следующие настройки:

- **Операция** - логическая операция, по которой будут обрабатываться события выбранного множества;
- **События** - список событий, которые формируют логическое множество;
- **Условия работы** - реакции, при которых будет срабатывать сборка;
- **Задержка включения** - время на задержку срабатывания сборки;

Логические сборки
Сборка 1
Сборка 2
Сборка 3
Сборка 4
Сборка 5

Логическая сборка
Операция: нет
События: 0 выбрано
Условия работы:

Логическая сборка
8 выбрано
Задержка включения: 000.0 сек
Задержка отключения: 000.0 сек

Логическая сборка
000.0 сек
Задержка отключения: 000.0 сек
Генерация события: 000

- **Задержка отключения** - время на задержку отключения сборки;
- **Генерация события** - событие, которое будет сформировано при выполнении всех настроенных условий.

Выбрать пункт **Операция**. Нажать кнопку **Ок**.

В появившемся списке доступны следующие логические операции:

- **И** - сборка выполняется, когда сработают все выбранные события;
- **ИЛИ** - сборка выполняется, когда сработает хотя бы одно выбранное событие;
- **ИЛИ-НЕ** - сборка работает, пока не активны все выбранные события;
- **НЕТ** - нет логической операции для обработки выбранных событий.

Выбрать необходимую логическую операцию и нажать кнопку **Ок**.

<b>Логическая сборка</b>	<b>Операция:</b>
Операция:	нет
События:	логическое "И"
Условия работы:	логическое "ИЛИ"
	логическое "ИЛИ-НЕ"

Выбрать пункт **События** меню **Логическая сборка**. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать номера событий, которые будут обрабатываться в сборке.

Нажать «1», если нужно активировать выбор и «0», если нужно снять активацию. Нажать кнопку **Ок** для сохранения действий.

<b>Логическая сборка</b>	<b>Выбор событий</b>
События:	1 2 3 4 5 6 7 8
Условия работы:	9 10 11 12 13 14 15 16
Задержка включения:	17 18 19 20 21 22 23 24
	25 26 27 28 29 30 31 32
	33 34 35 36 37 38 39 40
	41 42 43 44 45 46 47 48
	49 50 51 52 53 54 55 56
	57 58 59 60 61 62 63 64

Выбрать пункт **Условия работы** меню **Логическая сборка**. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся списке отображаются реакции, при которых происходит запуск обработки логической сборки.

Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

<b>Логическая сборка</b>	<b>Условия работы</b>
Условия работы:	<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 1
Задержка включения:	<input checked="" type="checkbox"/> нет своего пожара 1
	<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2
	<input checked="" type="checkbox"/> нет своего пожара 2
	<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 1

Выбрать пункт **Задержка включения** меню **Логическая сборка**. Нажать кнопку **Ок**.

Установить время задержки включения логической сборки. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Логическая сборка</b>	<b>Задержка включения:</b>
Задержка включения:	000.0
Задержка отключения:	

Выбрать пункт **Задержка отключения** меню **Логическая сборка**. Нажать кнопку **Ок**.

Установить время задержки отключения логической сборки. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Логическая сборка</b>	<b>Задержка отключения:</b>
Задержка отключения:	000.0
Генерация события:	

Выбрать пункт **Генерация события** меню **Логическая сборка**. Нажать кнопку **Ок**.

Ввести номер события, которое будет генерироваться при выполнении всех настроенных условий. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Логическая сборка</b>	<b>Генерация события:</b>
Генерация события:	000

### 2.8.10. Просмотр активных событий

Для просмотра активных событий необходимо:

- Выбрать пункт главного меню **4.События и реакции**. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт подменю **4.Активные события**. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
<b>4.События и реакции</b>
5.Архив

<b>События и реакции</b>
1.Входы событий
2.Реакции (выходы)
3.Логические сборки
<b>4.Активные события</b>
5.Используемые события

Выбрать нужный список и нажать кнопку **Ок**. События можно просматривать по номерам и по названию.

<b>Активные события</b>
1.По номерам (таблица)
<b>2.По названию</b>

### 2.8.11. Просмотр используемых событий

Для проверки используемых (занятых) событий на КС, необходимо:

- Выбрать пункт главного меню **4.События и реакции**. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт подменю **5.Используемые события**. Нажать кнопку **Ок**.

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
<b>4.События и реакции</b>
5.Архив

<b>События и реакции</b>
1.Входы событий
2.Реакции (выходы)
3.Логические сборки
4.Активные события
<b>5.Используемые события</b>

В открывшемся списке красным отмечены события, которые уже используются в системе. После проверки списка событий нажать кнопку **Домой** для возврата в главное меню.

<b>Используемые события</b>
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

### 2.8.12. Настройка события при сигнале «1-й Пожар 2»

При появлении сигнала «1-й Пожар 2» на приборе может генерироваться событие.

Для генерации события при возникновении сигнала «1-й Пожар 2» необходимо:

- Выбрать пункт главного меню **2.Настройки**. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **1.Пожар1 и Пожар2**. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **1.Время в Пожар1**. Нажать **Ок**. После чего появится возможность установки времени сохранения сигнала Пожар 1 вне зависимости от состояния его источника. По умолчанию это время составляет 60 секунд. Нажать **Ок**.
- Выбрать пункт **2.Соб.«Свой 1-й Пож2»**,

<b>Главное меню</b>
1.Просмотр параметров
<b>2.Настройки</b>
3.УСО
4.События и реакции
5.Архив

<b>Настройки</b>
<b>1.Пожар1 и Пожар2</b>
2.ИБП
3.Входы/выходы
4.Внешняя сеть
5.WiFi-сеть

<b>Пожар1 и Пожар2</b>
1.Время в Пожар1: 0060 сек
2.Соб."Свой 1-й Пож2": 000
3.Соб."Чужой 1-й Пож2":

если требуется установить событие после возникновения сигнала Пожар 2 на текущем КС или сигнала, поступившего с КС, выбранного в настройках внешней сети с соответствующими параметрами.


- Выбрать пункт **3.Соб.«Чужой 1-й Пож2»**, если требуется установить событие после возникновения сигнала Пожар 2 с других устройств сети. Нажать кнопку **Ок**.
- Установить значение события. Нажать кнопку **Ок**.

### 2.8.13. Настройка даты и времени

**!** ***ВАЖНО!** Дата и время контроллера синхронизируются с датой и временем на ППК. Подробная настройка описана в руководстве по эксплуатации на ППК.*

### 2.8.14. Просмотр заводского номера прибора


Для просмотра заводского номера устройства необходимо выбрать пункт **9.Заводской номер** главного меню. Нажать **Ок**. Отсканировать появившейся QR-код для просмотра заводского номера прибора.



### 2.8.15. Проверка версии ПО прибора

Для проверки версии прибора необходимо выбрать пункт **10.Версия сборки** главного меню.

**!** ***ВАЖНО!** Актуальную версию можно узнать в службе технической поддержки компании «RUBETEK».*




### 2.8.16. Просмотр архива событий

Для просмотра архива событий необходимо:

- выбрать пункт **5.Архив** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать фильтр отображения архива (весь архив, пожары, неисправности УСО, прочие неисправности, события, доступ к устройству, обход датчиков). Нажать кнопку **Ок**.

**!** ***ВАЖНО!** Архив содержит информацию о событиях, зафиксированных КС (извещения о пожаре, неисправности, изменение состояния подключенных устройств,*



вскрытие корпуса и др.). Емкость архива 10000 событий.

В архиве отображается:

- номер записи,
- время и дата записи,
- источник события,
- наименование события.

Для настройки фиксации в архиве определенных событий вручную следует выбрать пункт главного меню **4.События и реакции** и нажать кнопку **Ок**. Затем выбрать пункт **6.Настройки событий**, ввести запрашиваемый пин-код и в списке выбрать пункт **Архивация сработки**.

В открывшейся таблице событий необходимо выбрать те, которые подлежат записи в архив, с помощью нажатия кнопки «1».



**ВНИМАНИЕ!** Для деактивации выбора события необходимо использовать кнопку «0».



**ВАЖНО!** В случае утери pin-кода, необходимо связаться с технической поддержкой компании «Rubetek».

После этого записи о выбранных событиях будут фиксироваться в архиве. Для просмотра этих записей в отдельном разделе необходимо выбрать пункт **5.Архив** главного меню и затем пункт **5.События**. После завершения поиска нужных записей они будут отображены на экране.

Раздел архива **7.Обход датчиков** позволяет просмотреть время и параметры перевода датчиков в режим обхода (пункт 2.6.5 данного руководства). Для этого нужно выбрать пункт **5.Архив** главного меню и затем пункт **7.Обход датчиков**. В этом разделе будет отображаться информация о переводе в режим обхода датчиков, как всего КС, так и отдельных УСО. Также в этом разделе находятся записи о снятии режима обхода (время и дата перехода в другие режимы).

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	2.Реакции (выходы)
2.Настройки	3.Логические сборки
3.УСО	4.Активные события
4.События и реакции	5.Используемые события
5.Архив	6.Настройки событий

Настройки событий	Архивация сработки
0 выбрано	1 2 3 4 5 6 7 8
Фиксация при пожаре:	9 10 11 12 13 14 15 16
0 выбрано	17 18 19 20 21 22 23 24
Архивация сработки:	25 26 27 28 29 30 31 32
0 выбрано	33 34 35 36 37 38 39 40
	41 42 43 44 45 46 47 48
	49 50 51 52 53 54 55 56
	57 58 59 60 61 62 63 64

Поиск по архиву	Просмотр архива
Пожалуйста, ждите...	--- Ожидание ---
Идет поиск архивной записи...	--- Поиск ---
65 %	Запись 74: 07:12:57 23.03.23 Вход события 'СОУЭ 1':R1 (#1)
	Запись 91: 08:51:10 23.03.23 Реакция #1:включена

Архив	Просмотр архива
3.Неисправности УСО	--- Нет записи 2046 ---
4.Прочие неисправ.	--- Нет записи 2047 ---
5.События	Запись 0: 09:18:39 23.03.23 УСО #3: обход
6.Доступ к устройству	Запись 1: 09:18:44 23.03.23 УСО #6: обход
7.Обход датчиков	

## 2.9. Обновление ПО контроллера

**!** **ВАЖНО!** Для обновления ПО контроллера необходимо активировать работу Wi-Fi.


Для обновления ПО контроллера потребуется:

- ПК с Wi-Fi адаптером;
- ПО «Rubetek-Инженер».


**!** **ВАЖНО!** Все необходимое программное обеспечение можно скачать на официальном сайте компании «RUBETEK».

Для активации работы Wi-Fi контроллера следует выполнить следующие шаги:



- при выключенном питании поднести магнит к нижней правой части корпуса (как показано на рисунке), подать питание. Удерживать магнит некоторое время до появления звуковой и световой индикации;



- на ПК или любом другом девайсе необходимо открыть **Настройки сети**, выбрать необходимую **Wi-Fi-сеть** и нажать **Подключиться**.



Параметры подключения к сети (имя сети и пароль) отображаются при выборе пункта **5.WiFi-сеть** в меню **2.Настройки**.



Далее необходимо запустить на ПК программу «Rubetek-Инженер» и в левой части окна выбрать раздел «**Авторизация**», где в блоке «Подключение» ввести **IP-адрес 192.168.4.1** и нажать кнопку **Подключиться** (рис. 15). При успешном подключении устройство появится в списке справа и название кнопки сменится на «Отключиться».




Рисунок 15 – Подключение к КС

Далее необходимо перейти в раздел «beta» (**Прошивка ППК**). Нажать кнопку **Выбрать** и в открывшемся окне программы «Проводник» указать путь к нужному файлу прошивки (**0x10000.bin**). После того, как файл отобразился в строке, нажать кнопку **Обновить по WiFi**, как представлено на рис. 16.




Рисунок 16 – Выбор файла ПО

Далее необходимо выбрать КС, на котором будет обновляться ПО. После выбора устройства нажмите кнопку **Выбрать** (Рис. 17).




Рисунок 17 – Выбор обновляемого КС

Начнется процесс прошивки, который будет отображаться в виде прогресс-бара (рис. 18).




Рисунок 18 – Процесс обновления ПО

В случае успешного завершения прошивки появится соответствующее сообщение, после чего КС перезапустится. При дальнейшей работе в Главном меню КС изменится версия ПО в пункте **10.Версия сборки**.

## 2.10. Клонирование ПО контроллера

Для клонирования ПО КС на другие контроллеры, необходимо:

- открыть меню **Сеть ПС** на экране ППК, нажав кнопку «✓» на клавиатуре.

Сеть ПС	Просмотр сети
1.Просмотр сети	[90] КС #?
2.Активные тревоги	15 неисправ.
3.Источники тревоги	
4.Неисправности	
5.Отключенные датчики	

- Выбрать пункт **1.Просмотр сети** и нажать кнопку **ОК**. Выбрать нужный **КС**. Нажать кнопку **ОК**.
- Выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажать кнопку **ОК**.
- Выбрать пункт подменю **4.Внешняя сеть**. Нажать кнопку **ОК**.
- Выбрать пункт **11. Клонирование прошивки**. Нажать кнопку **ОК**.
- Выбрать пункт **Запустить передачу**. Нажать кнопку **ОК**.

 **ВАЖНО!** Во время клонирования все КС будут отключены.

На экране ППК отобразится количество КС, готовых для клонирования программного обеспечения. КС-Master отобразит информацию о процессе загрузки.

КС-Slave отобразит информацию о процессе загрузки.  
После успешного обновления прошивки методом клонирования КС-Slave перезапустится.

 **ВАЖНО!** Запрос действует 10 секунд, после этого КС вернется к предыдущему меню **4.Внешняя сеть**.

 **ВАЖНО!**

- а) все КС в текущей сети должны иметь уникальный сетевой номер;
- б) все КС в текущей сети должны быть в дежурном режиме (на КС в режиме «Пожар» ПО не копируется).

При обнаружении всех КС нажать кнопку [✓] - для перевода в режим клонирования.

<b>Главное меню</b>	<b>Настройки</b>
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 и Пожар2
<b>2.Настройки</b>	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	<b>4.Внешняя сеть</b>
5.Архив	5.WiFi-сеть
<b>Внешняя сеть</b>	<b>Клонирование прошивки</b>
0 выбрано	Состояние службы:
9.Реакция на отд.ППК	остановлено
10.Таймаут связи:	<b>Запустить передачу</b>
120 мин	
<b>11.Клониров. прошивки</b>	

<b>Выполняется запрос</b>	<b>Принимающие устр-ва</b>
Пожалуйста, ждите.	1.КС2 (#2)
Выполняется запрос к удаленному устройству.	

<b>Клонирование прошивки</b>	<b>Клонирование прошивки</b>
Состояние службы:	Состояние службы:
передача 14%	<b>успешная передача</b>
<b>Запустить передачу</b>	Запустить передачу

<b>Клонирование прошивки</b>
Состояние службы:
<b>прием 76%</b>
Запустить передачу

### 3 Техническое обслуживание

#### 3.1. Меры безопасности

3.1.1. При эксплуатации устройства необходимо руководствоваться РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и требованиями настоящего руководства.

3.1.2. При проведении монтажных работ линии основного и резервного питания 24 В должны быть обесточены!

3.1.3. К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000 В.

3.1.4. Монтаж прибора, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр производить только после отключения прибора от сети 220 В и источников основного и резервного питания 24 В. Данное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния прибора.

3.1.5. Электрические провода должны быть защищены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок. Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не соответствующие номинальному значению.

3.1.6. Для обеспечения безопасности при эксплуатации прибора запрещается:

- производить любые работы с прибором при подключенном напряжении АС 220 В и DC 24 В;
- производить эксплуатацию прибора с поврежденной изоляцией проводов.

#### 3.2. Проверка работоспособности

Проверка работоспособности прибора должна проводиться при плановых или других проверках технического состояния прибора, но не реже одного раза в 6 месяцев. Проверка должна включать в себя:

- внешний осмотр прибора на отсутствие следов влаги и механического повреждения;
- проверку индикации прибора согласно таблице 4;
- проверку реакции прибора на вскрытие корпуса;
- проверку переключения линии питания на резервную при обрыве основной линии;
- просмотр параметров прибора;
- контрольный запуск СОУЭ;
- проверку версии ПО прибора;
- просмотр архива событий.

##### 3.2.1. Проверка индикации прибора

Индикация прибора должна соответствовать режиму «Норма», при этом:

- светится индикатор «Питание» и «Связь»;
- остальные индикаторы погашены.


### 3.2.2. Проверка реакции прибора на вскрытие корпуса

Вскрыть корпус прибора. Для этого открутить винты, фиксирующие переднюю крышку прибора.

Аккуратно поднять откидные части верхней крышки корпуса.

На дисплее ППК должно отобразиться сообщение о вскрытии корпуса.

Опустить откидные части крышки прибора на место и закрепить фиксирующими винтами.



### 3.2.3. Просмотр параметров КС

Данное меню содержит информацию о состоянии КС и подключенных к нему устройств.

Для просмотра информации необходимо:  
- открыть меню **Сеть ПС** на экране ППК, нажав кнопку «✓» на клавиатуре.

- Выбрать пункт **1.Просмотр сети** и нажать кнопку **ОК**. Выбрать нужный **КС**. Нажать кнопку **ОК**.

Выбрать пункт **1.Просмотр параметров** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Данное меню содержит следующие пункты:

- **Активные тревоги** – список устройств ПС, с которых поступает сигнал «Пожар-1» или «Пожар-2»;
- **Активные зоны** – список активных зон, с указанием устройств;
- **Неисправности** – информация о текущих неисправностях на данном КС;

<b>Сеть ПС</b>	<b>Просмотр сети</b>
<b>1.Просмотр сети</b>	<b>[90] КС #?</b>
2.Активные тревоги	<b>15 неиспр.</b>
3.Источники тревоги	
4.Неисправности	
5.Отключенные датчики	

- **Источники пожара** – список источников/причин сигнала «Пожар-1» или «Пожар-2»;
- **Список отключенных УСО** – представлен список отключенных (деактивированных) УСО системы с указанием номера слота;
- **ИБП** – параметры напряжения питания: основное питание, резервное питание;
- **Входы/выходы** – доступны данные о свободно программируемых входах, выходах СОУЭ, состоянии, данные о неисправностях и уровень обратной связи.

<b>Главное меню</b>	<b>Просмотр параметров</b>
<b>1.Просмотр параметров</b>	<b>1.Активные тревоги</b>
2.Настройки	2.Активные зоны
3.УСО	3.Неисправности
4.События и реакции	4.Источники пожара
5.Архив	5.Список откл. УСО
<b>Просмотр параметров</b>	
3.Неисправности	
4.Источники пожара	
5.Список откл. УСО	
6.ИБП	
<b>7.Входы/выходы</b>	

### 3.2.4. Просмотр параметров прибора

#### Просмотр параметров ИБП

Выбрать пункт **6.ИБП** меню **Просмотр параметров**. Нажать кнопку **Ок**.

В данном меню отображается:

- **Основное питание** – напряжение основного питания;
- **Резервное питание** – напряжение резервного питания.

Главное меню	Просмотр параметров
1.Просмотр параметров	3.Неисправности
2.Настройки	4.Источники пожара
3.УСО	5.Список откл. УСО
4.События и реакции	6.ИБП
5.Архив	7.Входы/выходы

ИБП
Основное питание: 0.0 В
Резервное питание: 0.0 В

#### Просмотр параметров входов/выходов

Выбрать пункт **7.Входы/выходы** меню **Просмотр параметров**. Нажать кнопку **Ок**. В открывшемся списке выбрать необходимый вход/выход. Нажать кнопку **Ок**.

Появившееся меню содержит следующие параметры:

Входы/выходы	Вход 1
1.Вход 1	Состояние: норма
2.Вход 2	Неисправность: нет
3.СОУЭ 1	Обратная связь:
4.СОУЭ 2	

- **Состояние** – текущее состояние входа/выхода (норма, обрыв, замыкание, перегрузка линии);
- **Неисправность** – наличие неисправности на входе/выходе;
- **Команда\*** - текущее состояние (режим работы);  
\*только для СОУЭ.
- **Обратная связь** – реальное значение сопротивления линии связи в текущем состоянии входа/выхода.



**ВАЖНО!** Для выходов СОУЭ при активном «Ручном» режиме на приборе, активен пункт меню **Команда**, позволяющий произвести запуск/остановку СОУЭ.

### 3.2.5. Контрольный запуск СОУЭ

#### Включение ручного режима управления

Для установки ручного режима на приборе необходимо:

В **Главном меню** прибора выбрать пункт **6.Режим** и нажать **Ок**.

В открывшемся списке выбрать режим: **ручной** и нажать **Ок**.

Главное меню	Режим:
5.Архив	автоматический
6.Режим: ручной	ручной
7.Звук: включен	обход датчиков

## Запуск СОУЭ

- Выбрать пункт **1.Просмотр параметров** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.
  - Выбрать пункт меню **7.Входы/выходы**. Нажать кнопку **Ок**.
  - Выбрать необходимый выход **СОУЭ**. Нажать кнопку **Ок**.
  - Выбрать пункт **Команда**. Нажать кнопку **Ок**.
  - Установить **Режим тревоги**. Нажать кнопку **Ок**.
- ОП подключенные к выходу СОУЭ должны запуситься с учетом настроек согласно п.2.7.9.

<b>Главное меню</b> 1.Просмотр параметров 2.Настройки 3.УСО 4.События и реакции 5.Архив	<b>Просмотр параметров</b> 3.Неисправности 4.Источники пожара 5.Список откл. УСО 6.ИБП 7.Входы/выходы
<b>Входы/выходы</b> 1.Вход 1 2.Вход 2 3.СОУЭ 1 4.СОУЭ 2	
<b>СОУЭ 1</b> замыкание линии Команда: дежурный режим Обратная связь: замыкание	<b>Команда:</b> дежурный режим режим тревоги

### 3.2.6. Тест оповещения

Для запуска теста оповещения необходимо выбрать пункт **11. Тест оповещения** в главном меню. Нажать кнопку **Ок**.  
 Выбрать нужный пункт и нажать кнопку **Ок**.  
 При выборе «тест ППК/КС» будет запущен тест оповещения, проверка индикации и звука приборов.

<b>Главное меню</b> 12345678901234567890 10.Версия сборки: 2023-02(47) 11.Тест оповещения отключен	<b>Тест оповещения</b> отключен тест ППК/КС тест ППК/КС и ОР
---	---

При выборе «тест ППК/КС и ОР» будет запущен тест оповещения, проверка индикации и звука приборов, а также звукового оповещения ОР.

<b>Тест оповещения</b> Идёт проверка оповещения (индикация, звук).
---

## 4 Хранение

- 4.1. Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.
- 4.2. Хранить прибор следует на стеллажах в упакованном виде.
- 4.3. Расстояние от стен и пола хранилища до упаковок с прибором должно быть не менее 0,1 м.
- 4.4. Расстояние между отопительными устройствами и упаковкой с прибором должно быть не менее 0,5 м.
- 4.5. При складировании в штабели разрешается укладывать не более четырех упаковок с прибором.

4.6. В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

## **5 Транспортирование**

5.1. Прибор в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

5.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 40 °С.

5.3. После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха прибор непосредственно перед установкой на эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

5.4. Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес. Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения прибора при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

## **6 Утилизация**

6.1. Все материалы, используемые в приборе, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации они должны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами.

## **7 Гарантия изготовителя**

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим требованиям при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя приборов осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

7.4. При направлении прибора в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием неисправностей прибора.

7.5. Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение прибора;
- ремонт прибора другим лицом, кроме Изготовителя.

7.6. Гарантия распространяется только на прибор. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с прибором, распространяются их собственные гарантии.

## **8 Сведения о рекламациях**

8.1. Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя прибора ранее гарантийного срока.

8.2. В рекламационном акте указать: тип прибора, дефекты и неисправности, условия, при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора.

8.3. К акту необходимо приложить копию платежного документа на прибор.

## **9 Сведения о сертификации**

9.1. Контроллер системы КС-02-250 «RUBETEK» соответствует требованиям технических регламентов и имеет сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ68.В.01498/23, выданный органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»).

## **10 Сведения о производителе**

- 10.1. Наименование организации производителя: ООО «ЗАВОД ПРИБОРОВ»
- 10.2. Юридический адрес: 302020, Россия, г. Орел, переулок Ипподромный, д.9, пом. 24
- 10.3. Телефон: +7 (4862) 51-10-91
- 10.4. Электронная почта: info@zavodpriborov.com

## **11 Сведения о поставщике**

- 11.1. Наименование организации поставщика: ООО «РУБЕТЕК РУС»
- 11.2. Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31
- 11.3. Телефон: +7 (495) 430-08-76; 8-800-777-53-73
- 11.4. Электронная почта: support@rubetek.com
- 11.5. Сайт: <https://rubetek.com/>