

# **OSNOVO**

---

cable transmission

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уличные станции с системой обогрева, проточной  
вентиляции и резервным питанием

**OS-44VB1      OS-46VB1**  
**OSP-46VB1      OS-66VB1**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,  
внимательно прочтите настояще руководство

[www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

## **Оглавление**

<b>1. Назначение.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Комплект поставки .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Особенности оборудования .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Внешний вид.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Комплектация .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Внутренние компоненты уличных станций .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Система поддержания температурного режима (система термостабилизации).....</b>	<b>10</b>
7.1 Система обогрева .....	10
7.2 Система проточной вентиляции.....	11
<b>8. Установка оборудования в уличные станции .....</b>	<b>12</b>
8.1 Свободное место на DIN-рейке под оборудование .....	12
8.2 Точки подключения оборудования к цепи 220V и 48V.....	12
<b>9. Технические характеристики .....</b>	<b>14</b>
<b>10. Гарантия .....</b>	<b>16</b>
<b>Приложение А «Светодиодный светильник для уличной станции» .....</b>	<b>17</b>
<b>Приложение Б «Датчик вскрытия двери уличной станции» .....</b>	<b>18</b>
<b>Приложение В «Реле контроля напряжения РКН-1М».....</b>	<b>19</b>
<b>Приложение Г «Таблица основных различий комплектации уличных станций» .....</b>	<b>21</b>

## 1. Назначение

Линейка уличных станций (УС) OSNOVO представляет собой универсальные решения, состоящие из герметичного всепогодного монтажного шкафа и комплекта дополнительного оборудования (оптический кросс, набор аккумуляторов, термостаты, обогреватель, реле контроля напряжения и т.д.), готовые для установки в них любых устройств, которые необходимо защитить от воздействий окружающей среды.

Модели уличных станций с системой обогрева, проточной вентиляции и резервным питанием **OS-44VB1**, **OS-46VB1**, **OSP-46VB1** **OS-66VB1** комплектуются вентилятором и двумя фильтрами на приток и вытяжку воздуха. Управление вентилятором осуществляется с помощью датчика термостата. Кроме того, в таких уличных станциях смонтирована система обогрева (обогреватель, дополнительный датчик-термостат, шкаф изнутри оклеен теплоизолирующим материалом) и система резервного питания (набор аккумуляторов и реле контроля напряжения АКБ).

Монтажный шкаф, в котором размещаются внутренние компоненты, выполнен из листовой стали и надежно защищает от влаги и пыли (степень защиты IP66). Модель OSP-46VB1, в отличие от остальных моделей уличных станций, изготовлена на базе пластикового монтажного шкафа. Такой шкаф обеспечивает легкость всей конструкции и полную радиопрозрачность для надежной работы беспроводного оборудования.

Герметичность подключаемых кабелей выполняет набор гермовводов. Удобное подключение оптического кабеля и хранение его части осуществляется с помощью легко монтируемого/демонтируемого оптического кросса.

Более того, в монтажный шкаф опционально может быть установлены:

- надежный замок в дверцу, предотвращающий нежелательный доступ;
- светильник AC220V (см. приложение А), обеспечивающий освещение внутреннего пространства уличной станции при регулярном обслуживании встроенного оборудования. Подходит для всех станций с высотой монтажного шириной от 400мм.

- датчик вскрытия двери (см. приложение Б), позволяющий организовать систему оповещения об открытии двери уличной станции. Имеет 3 контакта НО/НЗ/Общий. Возможно подключение не только простого светового или звукового оповещения, но и более сложных комплексных систем оповещения;

При необходимости, все модели уличных станций и уличных коммутаторов могут комплектоваться креплением на столб (заказывается отдельно).

## **2. Комплект поставки**

1. Уличная станция – 1шт;
2. Набор гермоводов – 1шт;
3. Ключ от монтажного шкафа (кроме OSP-46VB1) – 1шт;
4. Набор для оптического кросса (пигтейл SC – 2шт, КДЗС – 2шт.)
5. Фильтр для системы проточной вентиляции – 2шт;
6. Заглушка для фильтров системы проточной вентиляции – 2шт;
7. Руководство по эксплуатации – 1шт;
8. Паспорт изделия – 1шт;
9. Упаковка – 1шт.

## **3. Особенности оборудования**

- Разработаны для использования вне помещений;
- Возможность установки любого оборудования (промышленные коммутаторы, медиаконвертеры, передатчики видео по оптике и т.д.) исходя из требований заказчика;
- Большое количество типоразмеров шкафов для УС;
- Стойкий к ультрафиолету армированный пластиковый корпус с полной радиопрозрачностью (только для модели OSP-46VB1)
- Питание: AC100-240V (автоматический выключатель);
- Система обогрева (обогреватель+термостат);
- Система проточной вентиляции;
- Теплоизоляция шкафа изнутри;
- Система резервного питания – набор АКБ;
- Защита от перегрузки по току и глубокого разряда АКБ;
- Удобное подключение к оптическим линиям связи (оптический кросс);

- Светильник для освещения внутреннего пространства уличной станции при регулярном обслуживании – опционально (см. приложение А);
- Датчик вскрытия двери – опционально (см. приложение Б);
- Защита от нежелательного доступа (замок) - опционально;
- Монтаж на стену, на столб - опционально;
- Класс защиты: IP66.
- Простота и надежность в эксплуатации.

#### **4. Внешний вид**



Рис. 1 Уличные станции с системой обогрева, проточной вентиляции и резервным питанием, внешний вид в закрытом состоянии, вид снизу панели с гермоводами, на примере модели OS-44VB1



Рис. 2 Уличные станции с системой обогрева в пластиковом шкафу, проточной вентиляции и резервным питанием, внешний вид в закрытом состоянии, вид снизу панели с гермовводами, на примере модели OS-46VB1

## 5. Комплектация

Наименование конкретной модели уличной станции зависит от используемого монтажного шкафа и набора дополнительного оборудования. Расшифровка названия на примере уличной станции OS-44TB1 дана в таблице 1.

Таб.1 Расшифровка названия уличной станции на примере OS-44TB1

OS-	4	6	T	B	1
Outdoor Station (уличная станция)  в металлическом шкафу	Типоразмер – ширина монтажного шкафа (округление до 100мм) 400мм	Типоразмер – высота монтажного шкафа (округление до 100мм) 600мм	Наличие системы обогрева  <b>H</b>  Наличие системы обогрева с теплоизоляцией шкафа  <b>V</b>  Наличие системы обогрева с теплоизоляцией и системой проточной вентиляции	Наличие системы резервного питания	Стандартное исполнение  <b>2</b>  Исполнение с «теплым» пуском
<b>OSP-</b>					
Outdoor Station (уличная станция)  в пластиковом шкафу					

Таб. 2 Подробный состав комплектации моделей уличных станций

Комплектация	Модель уличной станции			
	OS-44VB1	OS-46VB1	OSP-46VB1	OS-66VB1
	Количество, шт.			
Монтажный шкаф 300x300x210 мм, IP66, металл серый	-	-	-	-
Монтажный шкаф 300x400x210 мм, IP66, металл серый	-	-	-	-
Монтажный шкаф 400x400x210 мм, IP66, металл серый	1	-	-	-
Монтажный шкаф 400x600x210 мм, IP66, металл серый	-	1	1	-
Монтажный шкаф 600x600x210 мм, IP66, металл серый	-	-	-	1
Автоматический выключатель 2P на 220V, 10A, для установки на DIN-рейку	1	1	1	1
Обогреватель с вентилятором универсальный, для установки на DIN-рейку 230V, 200/300/400W	1	1	1	1
Обогреватель без вентилятора, для установки на DIN-рейку 230V, 100W	-	-	-	-
Термостат, до +15, нормально-замкнутый	1	1	1	1
Реле контроля напряжения АКБ (РКН), 40-80V, макс. ток 10A	1	1	1	1
Аккумулятор свинцово-кислотный	2,2Ah, 12V x 4шт	7Ah, 12V x 4шт	7Ah, 12V x 4шт	7Ah, 12V x 4шт
Держатель для пл. вставки (для АКБ) на DIN-рейку, 20A, 1P	1	1	1	1
Плавкая вставка (для АКБ) 10A, 400V, 8,5x31,5мм	2	2	2	2
Блок питания PS – 48240/I, DC48V, 240W	1	1	1	1
Термостат, от +35, нормально-разомкнутый	1	1	1	1
Вентилятор с фильтром и решёткой, IP54	1	1	1	1
Решётка для вентилятора с фильтром	1	1	1	1
Кросс оптический настенный на 2 порта с двумя пигтейлами SC и двумя КДЗС60	1	1	1	1
Набор гермовводов*	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт  вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт			
DIN-рейка 7,5x35 мм	1м	1.6м	1.6м	2.2м
Расходные материалы (проводы, клеммники, саморезы, заклепки и тд)*	✓	✓	✓	✓
Шина для внутреннего монтажа, 210мм	1	1	1	1

\*Итоговое количество гермовводов может отличаться от указанного

## 6. Внутренние компоненты уличных станций




Рис.3 Уличная станция с системой обогрева, проточной вентиляции и резервным питанием, внутренние компоненты, на примере модели OS-44VB1

Таб. 3 Назначение внутренних компонентов уличной станции с системой обогрева, проточной вентиляции и резервным питанием, на примере модели OS-44VB1

№п/п	Назначение
1	Набор аккумуляторных батарей (12V/2,2A*ч x 4шт) общим напряжением 48V. Предназначен для резервного питания уличной станции.
2	Реле контроля напряжения АКБ. Предназначено для защиты АКБ от глубокого разряда.
3	Держатель плавкой вставки – предохранителя. Предназначен для защиты системы резервного питания от КЗ и перегрузки.

4	Блок питания PS-48240/I. Предназначен для питания встраиваемого оборудования (коммутатор и тд.)
5	Сетчатый фильтр с решеткой на вытяжку воздуха из монтажного шкафа, входит в систему проточной вентиляции.
6	Вентилятор с сетчатым фильтром и решеткой на приток воздуха. Входит в систему проточной вентиляции, предназначен для интенсивного охлаждения внутренних элементов уличной станции
7	Датчик терmostат (от +35). Предназначен для контроля температуры.
8	Обогреватель. Предназначен для обогрева всех элементов станции в случае падения температуры внутри монтажного шкафа.
9	Датчик терmostат (до +15). Предназначен для контроля температуры.
10	Автоматический выключатель. Предназначен для подключения и отключения уличной станции от сети 220V в случае перегрузки.
11	Оптический кросс. Предназначен для удобной коммутации оптического кабеля и встраиваемого оборудования

## 7. Система поддержания температурного режима (система терmostабилизации)

### 7.1 Система обогрева

Уличные станции OS-44VB1, OS-46VB1, OSP-46VB1, OS-66VB1 оснащены системой обогрева. Данная система состоит из обогревателя (нагревательный элемент) мощностью от 100 до 400 Вт в зависимости от типоразмера монтажного шкафа и терmostата на интервал температур до +15°C, и работает следующим образом:

- В цепи обогревателя установлен датчик-терmostат с нормально-замкнутыми контактами, рассчитанный на интервал температур до +15°C. Если температура внутри уличной станции ниже +5...+7°C, контакты терmostата всегда замкнуты, и, следовательно, обогреватель включен и используется для интенсивного прогрева всех внутренних компонентов станции и встраиваемого оборудования

- В интервале температур от +15...+50°C контакты терmostата разомкнуты. Обогреватель отключен.

## 7.2 Система проточной вентиляции

Система проточной вентиляции входит в общую систему термостабилизации уличных станций и предназначена для интенсивного охлаждения внутренних элементов.

В основе принципа работы системы проточной вентиляции задействованы вентилятор с решеткой и сетчатым фильтром, датчик-термостат на заданную температуру +35 °C и еще один решетчатый фильтр с сеткой. Принцип работы показан на рисунке 4



Рис. 4 Принцип работы системы проточной вентиляции

Как только температура на датчике-термостате достигает +35°C (с учетом гистерезиса до +40-42 °C) вентилятор начинает втягивать воздух из за пределов шкафа через специальный сетчатый фильтр.

Воздух, охлаждая все внутренние элементы конструкции, вытягивается через другой решетчатый фильтр, расположенный в верхней части корпуса монтажного шкафа.

При охлаждении внутренних элементов до температуры +35°C (+28-30°C с учетом гистерезиса), вентилятор отключается. На холодное время года в оба фильтра устанавливаются заглушки из теплоизолирующего материала (входят в комплект поставки).

## **8. Установка оборудования в уличные станции**

### **8.1 Свободное место на DIN-рейке под оборудование**

Для установки в уличные станции оборудования заказчиком предусмотрено свободное место на верхней и нижней DIN-рейке. В зависимости от модели уличной станции размеры свободного места на DIN-рейках под встраиваемое оборудование могут значительно различаться (см. таб. 4).

Таб.4 Размер свободного участка DIN-рейек для размещения встраиваемого оборудования

Модель уличной станции	Размер свободного участка на DIN-рейке
OS-44VB1	верхняя - 80мм (ширина); нижняя – 80мм (ширина).
OS-46VB1	верхняя - 220мм (ширина); средняя – 70мм (ширина) нижняя - 80мм (ширина).
OSP-46VB1	верхняя - 220мм (ширина); средняя – 70мм (ширина) нижняя - 80мм (ширина).
OS-66VB1	верхняя - 540мм (ширина); средняя – 280мм (ширина); нижняя - 280мм (ширина).

### **8.2 Точки подключения оборудования к цепи 220V и 48V**

Для уличных станций OS-44VB1, OS-46VB1, OSP-46VB1, OS-66VB1 предусмотрены определенные точки подключения к сети 220V переменного тока.

Точной подключения к сети 220V переменного тока для всех моделей уличных станций является вход автоматического выключателя 2Р на 220V, 10A (рис. 5, «к сети АС 220V»).




Рис.5 Точка подключения уличной станции к сети 220В переменного тока на примере модели OS-44VB1

Точной подключения встраиваемого оборудования, питающегося от DC 48V (коммутатора и тд) является плюсовой выход (14) с реле контроля напряжения и минусовой выход (V-) с блока питания. Данная точка 48V постоянного тока уже выведена отдельными проводами с маркировкой «+» и «-» и готова к подключению (рис.6)




Рис.6 Точка подключения оборудования к 48V для моделей уличных станций с установленным БП и резервным питанием на примере модели OS-44VB1

## 9. Технические характеристики

Характеристики	Модель уличной станции					
	OS-44VB1	OS-46VB1	OSP-46VB1	OS-66VB1		
Тип уличной станции	Уличная станция с системой обогрева, проточной вентиляции и резервным питанием					
Размер и характеристики монтажного шкафа ШхВхГ	400x400x210мм листовая сталь, порошк. окраска Оклейка теплоиз. мат. изнутри	400x600x210мм листовая сталь, порошк. окраска Оклейка теплоиз. мат. изнутри	400x600x230мм, стеклоармированный пластик	600x600x210мм листовая сталь, порошк. окраска Оклейка теплоиз. мат. изнутри		
Класс защиты	IP66					
Оптический кросс	- Размеры: 183x113x22мм - Ложемент для 8 КДЗС (2 КДЗС в комплекте)	- Модуль на 2 оптических порта SC - Пигтейл оптический одномодовый SC Ø 0,9мм / 1,5м x 2 шт				
Рабочая температура (температура окруж. среды)	-40...+50 °C					
Температура внутри уличной станции**	0...+50 °C					
Параметры системы терmostабилизации (система обогрева и прот. вентиляции)	Поддержание температуры внутри шкафа в диапазоне от 0 до +50°C. (при изменении наружной температуры от -50 до +50°C.)					
Параметры резервного питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Реле контроля напряжения АКБ, 40-80V, макс. ток 10A x 1шт;</li> <li>• Аккумулятор свинцово-кислотный 2,2Ah, 12V x 4шт;</li> <li>• Держатель для пл. вставки (для АКБ) на DIN-рейку, 20A, 1P x 1шт;</li> <li>• Плавкая вставка (для АКБ) 10A, 400V x 2шт.</li> <li>• Блок питания PS-48240/I (DC48V 240 Вт)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реле контроля напряжения АКБ, 40-80V, макс. ток 10A x 1шт;</li> <li>• Аккумулятор свинцово-кислотный 7Ah, 12V x 4шт;</li> <li>• Держатель для пл. вставки (для АКБ) на DIN-рейку, 20A, 1P x 1шт;</li> <li>• Плавкая вставка (для АКБ) 10A, 400V x 2шт.</li> <li>• Блок питания PS-48240/I (DC48V 240 Вт)</li> </ul>					

Автоматический выключатель 2Р на 220V, 10A x 1шт				
Защита от перегрузки и КЗ	верхняя – 80мм (шир.); нижняя – 80мм (шир.)	верхняя – 220мм (шир.); средняя – 70мм (шир.); нижняя – 80мм (шир.).	верхняя – 220мм (шир.); средняя – 70мм (шир.); нижняя – 80мм (шир.).	верхняя – 540мм (шир.); средняя – 280мм (шир.); нижняя – 280мм (шир.)
Доступное место под установку оборудования на встроенные din-рейки	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт
Параметры гермовводов	вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт	вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт
Макс.потребляемая мощность (с учетом обогрева и встроенного БП) от AC220V***	440 Вт	540 Вт	540 Вт	640 Вт

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

\*\* При установке внутрь уличных станций оборудования с высоким выделением тепла, а также при воздействии на станцию прямых солнечных лучей, температура внутри может быть выше указанных значений.

\*\*\* Для стабильной и безопасной работы рекомендуется закладывать 20% запас по потребляемой мощности от сети 220V.

### Внимание!

1. Для защиты оборудования от грозовых разрядов необходимо устанавливать устройства грозозащиты!
2. При транспортировке уличных станций с резервной системой питания строго рекомендуется вынимать плавкую вставку – предохранитель, ограничивающую разряд системы АКБ
3. Запрещается подключать глубоко разряженные АКБ
4. Неиспользуемые гермоводы следует закрыть заглушками. В противном случае, система обогрева может работать в неправильном режиме, а также возможно образование конденсата. Это может привести к выходу уличного коммутатора из строя!

## **10. Гарантия**

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 60 месяцев с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте [www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

Составил: Елагин С.А.


## Приложение А «Светодиодный светильник для уличной станции»



### Технические характеристики

Основные параметры	Значение
Мощность	5 Вт
Цветность	4000К
Напряжение питания	220-240В
Световой поток	425Лм
Угол излучения	160°
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80
Средний срок службы	30 лет
Диммирование (управление яркостью свечения)	нет
Рабочая температура	-20...+45°C
Дополнительно	Мгновенное полное включение

## Приложение Б «Датчик вскрытия двери уличной станции»



### Технические характеристики

Основные параметры	Значение
Типономинал / Типоконструкция	НЗ контакт НО контакт Общий контакт
Наличие фиксации	Нет
Материал корпуса	Пластик с металлической накладкой
Материал ручки(кнопки)-толкателя	Пластик
Вид толкателя	Рычаг-пластина
Сопротивление контактов не более	15 mΩ
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	10 A
Электрическая прочность изоляции	1000 VAC 1min
Сопротивление изоляции	100 MΩ (мин.. 500 V DC)
Рабочая частота	Механическая 120 опер./мин. Электрическая 30 опер./мин
Скорость срабатывания	0.05...50 см/сек
Рабочая температура	-20...+60°C
Относительная влажность	95% при температуре 20°C

# Приложение В «Реле контроля напряжения РКН-1М»

## Реле контроля напряжения РКН-1М

ТУ 3425-003-31928807-2014

ЕАС

- Широкий ряд контролируемого напряжения в одном корпусе
- Контроль переменного (синусоидального) или постоянного (сглаженного) напряжения
- Регулируемый отключаемый порог на снижение напряжения -30...-5% от  $U_{ном}$
- Регулируемый отключаемый порог на повышение напряжения +5...+30% от  $U_{ном}$
- Фиксируемая задержка срабатывания 0.5с, 2с, 5с, 10с
- Не требует дополнительного напряжения питания
- Корпус шириной 13мм



### Назначение

Реле контроля напряжения РКН-1М (далее реле) предназначено для выдачи команды управления при отклонении контролируемого напряжения от установленных пороговых значений. Может применяться в качестве реле максимального или минимального напряжения или реле контроля аварийного состояния (контроль двух порогов одновременно, т.е. контроль «юном»). Питание реле осуществляется от контролируемого напряжения, отдельного напряжения питания не требуется. Технические характеристики реле приведены в таблице.

### Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 80715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2.5мм<sup>2</sup>. На лицевой панели расположены: поворотный переключатель верхнего порога срабатывания «U>%», поворотный переключатель нижнего порога срабатывания «U<%», зелёный индикатор «норм.», красный индикатор «авар.». На боковой поверхности расположен DIP-переключатель для выбора номинального напряжения питания (переключатели 1-4), задержки срабатывания (переключатели 5-8) и диаграммы работы (переключатели 7-8). Положения переключателей показаны на рис. 1. Схема подключения представлена на рис. 3. Габаритные размеры приведены на рис. 4.

### Работа реле

В реле реализованы три режима работы: режим работы «юном» (контроль напряжения по верхнему и нижнему порогам), режим «реле максимального напряжения» (контроль только по верхнему порогу) и режим «реле минимального напряжения» (контроль только по нижнему порогу). Диаграммы работы реле представлены на рис. 2. При подаче питания на реле, если напряжение сети находится в установленном диапазоне встроенное реле включается (замыкаются контакты 11-14) после отсчёта задержки срабатывания и загорается зелёный индикатор «норм.». Если напряжение сети отклонилось от установленных значений, встроенное реле выключается по окончании отсчёта времени задержки срабатывания (контакты 11-12 замыкаются и загорается красный индикатор «авария», во время отсчёта задержки времени будет гореть зелёный индикатор «норма», а красный индикатор «авария» будет мигать). Когда контролируемое напряжение возвращается в норму реле включается после отсчёта задержки срабатывания.


### Внимание!

В конструкции изделия применено поляризованное электромагнитное реле с двумя устойчивыми состояниями. Одиночные удары во время транспортировки могут привести к самопроизвольному переключению контактов. Неправильное положение контактов перед первым включением реле не является признаком дефектности реле.

При первом включении исходное (выключенное) состояние контактов восстанавливается.

### Назначение DIP-переключателей

#### Выбор номинального напряжения питания



#### Выбор задержки срабатывания



#### Выбор режима работы



Рис. 1

### Диаграммы работы





Рис. 2

Таблица

Технические характеристики		
Параметр	Ед. изм.	РКН-1М
Род напряжения (выбирается DIP-переключателем 1)		AC или DC
Номинальное переменное напряжение $U_{ном}$ (выбирается DIP-переключателем 2, 3, 4)	В	AC24, AC36, AC58, AC100, AC130, AC220, AC230, AC240
Номинальное постоянное напряжение $U_{ном}$ (выбирается DIP-переключателем 2, 3, 4)	В	DC24, DC48, DC60, DC100, DC130, DC220, DC230, DC240
Минимальное рабочее напряжение	В	15
Контроль перенапряжения, $U_{ном}$	%	+5...+30
Контроль снижения напряжения, $U_{ном}$	%	-30 -5
Точность установки порогов напряжения, $U_{ном}$	%	5
Точность измерения, $U_{ном}$	%	2
Гистерезис напряжения порога срабатывания, $U_{ном}$	%	3
Время задержки	с	0.5, 2, 5, 10
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальное напряжение между целями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	$10 \times 10^6$
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4-5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		уровень 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Относительная влажность воздуха	%	до 80 (при 25 °С)
Высота над уровнем моря	м	до 2000
Режим работы		круглогодочный
Рабочее положение в пространстве		произвольное
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.07

## Схема подключения




Рис. 3

## Габаритные размеры




Рис. 4

## Комплект поставки

1. Реле - 1 шт.
  2. Паспорт - 1 экз.
  3. Коробка - 1 шт.
- Реле контроля напряжений РКН-1М УХЛ4.  
Где: РКН-1М - название изделия,  
УХЛ4 - климатическое исполнение.

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РКН-1М УХЛ4	4640016936922
РКН-1М УХЛ2	4640016936939

## Приложение Г «Таблица основных различий комплектации уличных станций»

Модель		Комплектация										
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоизоляция шкафа	Система проточной вентиляции	Теплый пуск	Система резервного питания
Уличные станции с оптическим кросом	OS-331	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	OS-341	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	OS-441	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	OS-461	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OSP-461	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	OS-661	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уличные станции с обогревом	OS-33T1	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	OS-34T1	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
	OS-44T1	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
	OS-46T1	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	OSP-46T1	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
	OS-66T1	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Модель		Комплектация										
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоизоляция шкафа	Система проточной вентиляции	Теплый пуск	Система резервного питания
Уличные станции с обогревом и резервным питанием	OS-34TB1	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓
	OS-44TB1	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
	OS-46TB1	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
	OSP-46TB1	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
	OS-66TB1	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
Уличные станции с обогревом теплоизоляцией и «теплым» пуском	OS-34H2	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-
	OS-44H2	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
	OS-46H2	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
	OS-66H2	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-

Модель		Комплектация										
		Шкаф 600 x 600 x 210 мм	Шкаф 400 x 600 x 210 мм	Пласт. шкаф 400 x 600 x 230 мм	Шкаф 400 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 400 x 210 мм	Шкаф 300 x 300 x 210 мм	Система обогрева	Теплоизоляция шкафа	Система проточной вентиляции	Теплый пуск	Система резервного питания
Уличные станции с системой проточной вентиляции и теплоизоляцией	OS-44V1	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
	OS-46V1	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
	OSP-46V1	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
	OS-66V1	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
Уличные станции с системой проточной вентиляции, обогрева, теплоизоляцией и резервным питанием	OS-44VB1	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓
	OS-46VB1	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓
	OSP-46VB1	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓
	OS-66VB1	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓