

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0028663



Серия Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 03.11. 002 19754

Срок действия с 06.06.2016 по 05.06.2021

Аккредитованный орган по сертификации бытовой и промышленной продукции, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС), Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к.406, тел.262-05-52, факс 262-15-20

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь **и представленная на сертификацию под наименованием** Шкафы телекоммуникационные (пустые оболочки) серии ШТВ согласно приложению 1, ТУ ВУ 800008148.008-2010, серийное производство

код ОКП РБ – 27.12.40

код ТН ВЭД ТС – 8538 10 000 0

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ГОСТ 32127-2013 (кроме пп. 9.4, 9.5, 9.11, 9.12), ГОСТ 14254-96

Заявитель (изготовитель, продавец) Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь, 223051, аг. Колодищи, Минская обл., Минский р-н, ул. Минская, 67А,

код УНП – 800008148

Сертификат выдан на основании:

а) документов акт анализа состояния производства от 13.04.2016

б) протоколов испытаний ИЦ БелГИСС, ВУ/112 02.1.0.0085, прот. № 5016 от 03.09.2015.

Инспекционный контроль осуществляет БелГИСС



Руководитель органа
по сертификации

И.И. Осмола
подпись

И.И. Осмола
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

И.В. Ковалева
подпись

И.В.Ковалева
инициалы, фамилия

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 002 19754
от 06.06.2016
(бланк Б0028663)
Листов 1 Лист 1

Шкафы телекоммуникационные (пустые оболочки) серии ШТВ:
ШТВ-м-А.В.С-XXXX,

где m – цифра или буква, означающая модификацию шкафа (1 – напольный односекционный, 2 – напольный двухсекционный, Н – навесной);

А – цифра, означающая количество устанавливаемых по высоте 1U панелей по ГОСТ 28601.1-90 (U – вертикальное приращение, равное 44,45 мм);

В, С – цифры, означающие ширину и глубину в мм/100;

XXXX – набор цифр и/или букв, означающих характеристику устанавливаемых дверей (1- стеклянная дверь с металлическими створками, 2 – стальная дверь со стеклом, 3 стальная дверь, 4 – стальная дверь с перфорацией, 8 – двухстворчатая дверь) и характеристику обшивки спереди, сзади, слева и справа (А –стальная обшивка, В – стальная обшивка перфорированная)

Руководитель аккредитованного
органа по сертификации



И.И. Осмола

Эксперт-аудитор

И.В.Ковалева