

ООО «Рубеж»

**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
АДРЕСНЫЙ**

ППКОПУ 011249-2-1 «РУБЕЖ-2ОП» прот.РЗ

Руководство по эксплуатации

ПАСН.425513.003 РЭ

Редакция 30

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа.....	3
1.1	Перечень сокращений.....	3
1.2	Основные сведения об изделии.....	3
1.3	Основные технические данные.....	4
1.4	Устройство и принцип работы.....	5
2	Использование по назначению.....	8
2.1	Указания мер безопасности.....	8
2.2	Размещение, порядок установки и подготовка к работе.....	8
2.3	Работа прибора в составе системы.....	13
2.3.1	Режимы прибора.....	13
2.3.2	Управление охранными зонами.....	14
2.3.3	Сброс состояния «Внимание» («Пожар 1») и «Пожар» («Пожар 2»).....	15
2.3.4	Переход прибора в режим «Внимание» («Пожар 1») и «Пожар» («Пожар 2»).....	15
2.3.5	Задержки запуска сценариев при возникновении события «Внимание» («Пожар 1»).....	16
2.3.6	Основное окно, структура и описание меню.....	16
3	Настройка.....	32
4	Обновление ПО.....	32
5	Техническое обслуживание.....	32
6	Транспортирование и хранение.....	32
7	Утилизация.....	32
	Приложение А. Структура экранов меню прибора ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-20П прот.Р3».....	33
	Приложение Б. Перечень записей журнала событий.....	37

1 Описание и работа

1.1 Перечень сокращений

АКБ – аккумуляторная батарея;
АЛС – адресная линия связи;
АЛСТ – адресная линия связи технологическая;
АМ – адресная метка пожарная;
АМП – адресная метка пожарная;
АМТ – адресная метка технологическая;
АПИ – адресный пожарный извещатель;
АСПТ – автоматическая система пожаротушения;
АУ – адресное устройство;
АУП – автоматическая установка пожаротушения;
БД – база данных;
ДН – дренажный насос;
ЖН – жокей-насос;
ИВЭПР – источник вторичного электропитания резервированный;
ИП – извещатель пожарный;
ИПР – извещатель пожарный ручной;
КЗ – короткое замыкание;
КРК – конвертер радиоканальный;
МДУ – модуль автоматики дымоудаления;
МКД – модуль контроля доступа;
МПП – модуль автоматики пожаротушения;
МРО – модуль речевого оповещения;
МС-ТЛ – модуль связи;
МС-Р – модуль сопряжения радиоудлинитель интерфейса;
НС – насосная станция;
ПК – персональный компьютер;
ПН – пожарный насос;
ПО – программное обеспечение;
ППКОПУ – прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный;
РМ – модуль релейный;
СКУД – система контроля и управления доступом;
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией;
УДП – устройство дистанционного пуска;
ШС – шлейф сигнализации;
ШУ – шкаф управления;
ШУЗ – шкаф управления задвижкой;
ЭДУ-ПТ – элемент дистанционного управления.

1.2 Основные сведения об изделии

1.2.1 Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3 (далее – прибор) предназначен для применения в адресных системах противопожарной защиты, охранной сигнализации и контроля доступа, для работы с АУ:

- извещателями пожарными дымовыми ИП212-64-R3, комбинированными ИП212/101-64-PR-R3, тепловыми ИП 101-29-PR-R3;
- извещателями пожарными ручными ИПР 513-11-R3, ИПР 513-11P-R3;
- метками адресными АМ-1-R3, АМ-4-R3, АМП-4-R3, АМП-10-R3, АМП-2 Ex;
- модулями релейными РМ-1-R3, РМ-1С-R3, РМ-4-R3, РМ-1К-R3, РМ-4К-R3, РМ-1 Ex;
- модулем автоматики пожаротушения МПП-1-R3;
- модулем речевого оповещения МРО-2М-R3;
- модулями автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3;
- модулем радиоканальным МРК-30А-R3;
- конвертером радиоканальным КРК-4-БС-R3;
- извещателями охранными звуковыми ИО32920-2, объемными ИО40920-2, поверхностными ИО30920-2,

магнитоуправляемыми ИО10220-2;

- модулем интерфейсным ИМ-1-R3;
- модулем контроля доступа МКД-2-R3;
- адресным конвертером протоколов АКП-1-R3;
- устройством дистанционного пуска УДП 513-11-R3;
- оповещателями ОПОП-1-R3, ОПОП-124-R3, ОПОП-2-R3;
- изолятором шлейфа ИЗ-1-R3;
- резервированными адресными источниками питания ИВЭПР 12/2 RS-R3, ИВЭПР 12/3,5 RS-R3, ИВЭПР 12/5 RS-R3;
- шкафами управления ШУЗ-R3, ШУН/В-R3.

1.2.2 Основные функции прибора:

- прием сигналов от АУ по АЛС;
- размыкание АЛС при КЗ и ее восстановление при устранении КЗ;
- контроль исправности АУ;
- символьная индикация принимаемых сигналов;
- звуковая сигнализация режимов работы;
- включение и выключение выносных приборов сигнализации;
- управление системами пожаротушения и дымоудаления на охраняемом объекте;
- обмен данными по последовательному интерфейсу RS-485.

1.2.3 Прибор маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

1.3 Основные технические данные

1.3.1 Количество двухпроводных АЛС, подключаемых к прибору: 2 радиальные или кольцевые. Для расчета и проектирования АЛС рекомендуется программа «Калькулятор АЛС R3».

Прибор допускает подключение к АЛС без учета полярности.

1.3.2 Максимальное количество АУ, подключаемых к одной АЛС – 250, к прибору – 500.

1.3.3 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:

- типа RS-485 (гальванически развязанный) – 1;
- RFID- считыватель – 1;
- типа USB – 1.

1.3.4 Максимальное сопротивление двух проводов АЛС от клемм прибора до самого удаленного АУ – не более 220 Ом.

1.3.5 Ток КЗ АЛС – 250 мА, максимально допустимый ток АЛС – до 220 мА.

1.3.6 Напряжение на клеммах АЛС – от 24 до 36 В.

1.3.7 Для электропитания на приборе предусмотрены клеммы основного и резервного электропитания.

Электропитание должно осуществляться от источников электропитания вторичных, соответствующих ГОСТ Р 53560-2009, напряжением от 10,2 до 14 В.

1.3.8 Ток, потребляемый от источника, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма при номинальном напряжении питания 12 В
Собственный ток потребления, А, не более	0,4
Ток, потребляемый прибором при подключении 500 АУ, I _а , А, не более	1,9 *
Ток, обеспечиваемый прибором на двух выходах с контролем целостности цепи нагрузки, 2 x I _{max} , А, не более	2 x 0,3
Максимальный ток, потребляемый от источника, I _{max} , А	2,5 *

* Для получения точного значения необходимо произвести расчет по формуле (1)

Значение тока, потребляемого прибором при подключении к его АЛС различных АУ, можно рассчитать по формуле (1):

$$I = 3,33 \sum_{i=1}^N I_i^{AV} + I_{K4}^{BBLX} + I_{K5}^{BBLX} + 0,43 \quad (1)$$

где:

N – количество АУ

I_{K4}^{BBLX} – ток выхода с контролем целостности (не более 0,3 А)

I_i^{AV} – ток АУ

I_{K5}^{BBLX} – ток выхода с контролем целостности (не более 0,3 А)

П р и м е ч а н и е – Все токи в формуле в амперах.

1.3.9 Для устойчивой работы системы и обеспечения безопасной эксплуатации прибор необходимо заземлить.

При монтаже системы в первую очередь выполняется заземление, при демонтаже заземление отключается в последнюю очередь.

1.3.10 Выходные характеристики электромеханического реле с переключающимися контактами (Выход 1):

- коммутация напряжения постоянного тока – 30 В;
- коммутация напряжения переменного тока – 250 В;
- максимальный коммутируемый ток – 3 А.

1.3.11 Выходные характеристики твердотельного реле с нормально-разомкнутыми контактами (Выход 2, Выход 3):

- коммутация напряжения постоянного тока – 125 В;
- коммутация напряжения переменного тока – 125 В;
- максимальный коммутируемый ток – 0,1 А.

1.3.12 Характеристики выходов с контролем целостности цепи нагрузки (Выход 4 и Выход 5) приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Норма
Минимальный ток контроля в выключенном состоянии, мА	10
Максимальный выходной ток во включенном состоянии, мА	300
Выходное напряжение во включенном состоянии, В, не менее	U _{пит} – 1
Выходное напряжение в выключенном состоянии в режиме холостого хода, В, не более	– 3,3
Выходной ток в выключенном состоянии в режиме КЗ, мА, не более	– 1,5

1.3.13 Прибор ведет журнал событий, в котором записывается информация о типе события, его дате, времени, адресе устройства. Все события фиксируются в энергонезависимой памяти и могут быть прочитаны с помощью клавиатуры и дисплея, расположенных на лицевой стороне прибора. Журнал разбит на три типа: основной, охранный и журнал устройств СКУД. В основной журнал попадают все события связанные с жизнеспособностью системы (неисправности устройств, потери связи с устройствами) и выполнением прибором основных (т. е. противопожарных) функций («Внимание») («Пожар 1»)*, «Пожар» («Пожар 2»)*, включение / выключение устройств, выполнение сценариев). В охранный журнал попадают события связанные с выполнением прибором охранных функций (постановка / снятие зон с охраны, неудачные постановки и тревоги). В журнал СКУД попадают все события, формируемые в устройствах СКУД (разрешение / запрещение доступа, взлом и прочие).

Количество событий основного журнала – 10240, охранный – 500, журнала событий получаемых от устройств СКУД – 51000. Запись осуществляется в кольцевой буфер, например, для основного журнала, 10241 событие стирает 1 событие и т. д.

***ВНИМАНИЕ! НАЧИНАЯ С ВЕРСИИ ПО 1.30 НАИМЕНОВАНИЕ «ПОЖАР 1» И «ПОЖАР 2» В НАЗВАНИИ РЕЖИМОВ, ОПИСАНИИ СОСТОЯНИЙ И Т. Д. МЕНЯЮТСЯ НА «ВНИМАНИЕ» И «ПОЖАР» СООТВЕТСТВЕННО.**

1.3.14 RFID-считыватель обеспечивает доступ к органам управления прибора без введения пароля, путем прикладывания RFID-метки (ключа) к считывателю, автоматически идентифицируя пользователя. RFID-считыватель предназначен для работы с Proximity картами стандарта Em-Marlin.

1.3.15 Длина АЛС – не более 3000 м. Длина кабеля интерфейса RS-485 – не более 1000 м. Длина кабеля интерфейса USB до 3 м. Тип кабеля интерфейса USB – USB 2.0 A-B SHIELDED HIGH SPEED CABLE.

1.3.16 Прибор сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установок над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.3.17 Масса – не более 1 кг.

1.3.18 Габаритные размеры прибора (В × Ш × Г) – не более (160 × 200 × 50) мм.

1.3.19 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой прибора, – IP30 по ГОСТ 14254-2015.

1.3.20 Средний срок службы – 10 лет.

1.3.21 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – 0,98.

1.3.22 Прибор рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 98 %, без образования конденсата.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Внешний вид прибора приведен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Внешний вид прибора

1.4.2 Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, внутри которого размещены платы с электронными компонентами. На лицевой стороне прибора расположены клавиатура, графический экран для ввода и отображения информации и светодиодные индикаторы (таблица 3).

Таблица 3

Индикатор		Назначение	Работа индикатора
Наименование	Цвет		
ПУСК АСПТ	Красный	Индикатор включения пожаротушения	Мигает с частотой 2 Гц после включения модуля МПТ-1 и отсчета задержки пуска Постоянно светится после прихода события «Тушение» от НС или МПТ-1 В остальных случаях не светится
ПОЖАР	Красный	Индикатор состояния «Внимание» («Пожар 1») и «Пожар» («Пожар 2») в зонах	В режиме «Дежурный» не светится В режиме «Пожар» («Пожар 2») светится постоянно В режиме «Внимание» («Пожар 1») мигает с частотой 1 Гц
ТРЕВОГА	Красный	Индикатор состояния «Тревога» в охранной зоне	В режиме «Дежурный» – не светится В режиме «Тревога» – мигает с частотой 1 Гц
АВТ. ОТКЛ.	Желтый	Индикатор состояния автоматики в системе	Постоянно светится при отключенной автоматике на любом из исполнительных устройств или у НС В остальных случаях не светится
НЕИСПР.	Желтый	Индикатор неисправности в системе	В режиме «Дежурный» не светится В режиме «Неисправность» светится постоянно
ОТКЛЮЧЕНИЕ	Желтый	Индикатор отключения устройств / зон в системе	В режиме «Дежурный» не светится В режиме «Отключение» светится постоянно
ОСТАНОВ	Желтый	Индикатор приостановки пуска МПТ-1	Постоянно светится при приостановке запуска МПТ-1 В остальных случаях не светится
ЗВУК ОТКЛ.	Желтый	Индикатор отключения внутреннего динамика прибора	Светится в случае отключения звука внутреннего динамика прибора В остальных случаях не светится
СОУЭ ОТКЛ.	Желтый	Индикатор отключения устройств СОУЭ в системе	Светится в случае наличия отключенных устройств СОУЭ в системе (МРО, РМ с признаком светозвукового оповещения) В остальных случаях не светится
ПИТАНИЕ	Зеленый	Индикатор уровня напряжения питания прибора	Постоянно светится при наличии напряжения на обоих вводах питания и оно больше установленного порога В остальных случаях мигает с частотой 1 Гц

1.4.3 Клавиши управления, расположенные на приборе, условно выделены в 4 зоны:

а) 1 – Цифровая клавиатура, а также клавиши предназначенные для управления курсором и перемещением в системе меню прибора;

б) 2 – Клавиши, предназначенные для управления охранной частью прибора;

в) 3 – Клавиши, предназначенные для управления устройствами и сценариями;

г) 4 – «Горячие клавиши» для перевода прибора из одного состояния в другое, просмотра состояний и быстрого перехода.

Назначение клавиш управления и их принадлежность зонам, приведены в таблицах 4 – 7.

Таблица 4 – Клавиши цифровой клавиатуры и клавиши предназначенные для управления курсором и перемещения в системе меню

Органы управления		Назначение кнопок
Клавиши «0...9»		Набор цифр от 0 до 9
Клавиши «2», «4», «6», «8»		Перемещение курсора на нужную позицию
Клавиша «3»		В окне просмотра событий перелистывание через десять событий назад. В окне просмотра состояния устройств перелистывание через десять устройств назад по нумерации. В меню, состоящем из более чем пяти пунктов, переход на пять пунктов вверх
Клавиша «9»		В окне просмотра событий перелистывание через десять событий вперед. В окне просмотра состояния устройств перелистывание через десять устройств вперед по нумерации. В меню, состоящем из более чем пяти пунктов, переход на пять пунктов вниз
Клавиша «1»		Возврат в главное окно прибора из любого другого
Клавиша «5»		Вход в меню прибора из главного окна. Вход в меню устройства в окне просмотра устройства
Клавиша «7»		Возврат в предыдущее окно
Клавиша ввода		Считывание данных, ввод данных, переход по пункту меню
Клавиша удаления		Удаление введенного ранее символа, выход из режима ввода
Клавиша «0»		Переход к последнему пункту в меню. Быстрый переход к просмотру устройства по набранному адресу в окне просмотра устройства

Таблица 5 – Клавиши, предназначенные для управления охранной частью

Органы управления		Назначение кнопок
Клавиша АВТОРИЗАЦИЯ		Переход к просмотру охранных зон пользователя, после предварительной идентификации с помощью пароля
Клавиша СНЯТЬ		Переход к выбору охранных зон пользователя, поставленных на охрану. Переход осуществляется после предварительной идентификации с помощью пароля. Если у пользователя всего одна зона на охране, то после идентификации сразу начинается процесс снятия зоны с охраны
Клавиша ВЗЯТЬ		Переход к выбору охранных зон пользователя, снятых с охраны. Переход осуществляется после предварительной идентификации с помощью пароля. Если у пользователя всего одна зона снятая с охраны, то после идентификации сразу начинается процесс постановки зоны на охрану
Клавиша ЗОНЫ		Переход к просмотру всех охранных зон на приборе

Таблица 6 – Клавиши, предназначенные для управления устройствами и сценариями

Органы управления	Назначение кнопок
Клавиша ИНЖ СИСТ 	Просмотр и управление сценариями типа «Инженерные системы»
Клавиша СОУЭ 	Просмотр и управление сценариями типа «СОУЭ»
Клавиша АПТ 	Просмотр и управление сценариями типа «Пожаротушение»
Клавиша ПУСК 	Переход к просмотру незапущенных сценариев, остановленных задержек зоны, запуск, включение задержек, устройств и сценариев
Клавиша ПАУЗА 	Переход к просмотру активных задержек зоны для последующей приостановки, приостановка задержек, остановка двигателя задвижки
Клавиша СТОП 	Переход к просмотру активных задержек для последующего сброса пожара в этой зоне, остановка, выключение устройств и сценариев, сброс пожара при активной задержке в зоне
Клавиша ОТМЕНА ЗАДЕРЖКИ 	Переход к просмотру активных задержек в зоне для последующей отмены задержки. Отмена задержки в зоне

Таблица 7 – «Горячие клавиши» для перевода прибора из одного состояния в другое, просмотра состояний и быстрого перехода

Органы управления	Назначение кнопок
Клавиша ТРЕВОГА 	Клавиша, предназначенная для перевода в режим «Тревога» зоны, к которой она приписана. Приписать кнопку можно с помощью ПО FireSec. Зона перейдет в режим «Тревога» даже если не поставлена на охрану. Для перехода в режим «Тревога» клавишу необходимо удерживать не менее 2 с
Клавиша ПОЖАР 	Клавиша, предназначенная для перевода в режим «Пожар» зоны, к которой она приписана. Приписать кнопку можно с помощью ПО FireSec. Для перехода в режим «Пожар» клавишу необходимо удерживать не менее 2 с
Клавиша СБРОС ПОЖАРА 	Сброс пожара. Если прибор зафиксировал пожар в одной зоне, то сброс пожара произойдет сразу
Клавиша СБРОС ТРЕВОГИ 	Сброс тревоги. Если прибор зафиксировал тревогу в одной зоне, то сброс тревоги произойдет сразу после предварительной идентификации
Клавиша ЗВУК 	Отключение звука внутреннего динамика прибора
Клавиша СОУЭ 	Выключение запущенных устройств СОУЭ в системе
Клавиша КОНФИГ. 	Быстрый переход в меню «Настройка»
Клавиша ЖУРНАЛ 	Быстрый переход в меню «Журнал»
Клавиша ПОЖАР 	Просмотр зон, находящихся в режиме «Пожар»
Клавиша НЕИСПР. 	Просмотр зон, находящихся в режиме неисправности. Просмотр неисправных или потерянных исполнительных устройств. Просмотр неисправностей прибора
Клавиша ОТКЛ. 	Просмотр зон, находящихся в режиме отключения. Просмотр отключенных исполнительных устройств. Просмотр заблокированных сценариев
Клавиша ТРЕВОГА 	Просмотр зон, находящихся в режиме тревоги

1.4.4 В приборе имеется одно переключающиеся реле (Выход 1), два нормально-разомкнутых контакта (Выход 2, Выход 3) и два выхода с контролем целостности цепей (Выход 4, Выход 5) (рисунок 1). Настройка логики включения производится с помощью приложения «Администратор» ПО FireSec.

ВНИМАНИЕ! ЛОГИКА СРАБОТКИ «НЕИСПРАВНОСТЬ» МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНИМА ТОЛЬКО К ПЕРВЫМ ТРЕМ ВЫХОДАМ.

Выходы 1 – 3 имеют только один настраиваемый параметр: начальное положение. Выходы 4, 5 кроме этого могут контролировать выход на КЗ, обрыв и изменение нагрузки выхода во включенном состоянии. Эти параметры можно настроить с помощью меню «Реле и Выходы».

1.4.5 Прибор осуществляет обмен информацией с АУ по АЛС.

1.4.6 В приборе имеется энергонезависимая память для хранения БД АУ и ведения журнала событий.

1.4.7 Для обеспечения ввода и вывода информации у прибора имеются клавиатура и графический экран.

1.4.8 Для ограничения доступа к отдельным функциям управления и индикации в приборе предусмотрено 4 уровня доступа: «пользователь», «дежурный», «инсталлятор» и «администратор». Переход к уровням доступа выше уровня «пользователь» защищен паролем или картой стандарта EM-Magique. По умолчанию пароль и карта на всех уровнях доступа отсутствуют и переход к соответствующим функциям прибора осуществляется автоматически, без запроса пароля (для уровня «дежурный»), или после нажатия клавиши ввода при запросе пароля. Подробнее с системами меню для каждого уровня доступа можно ознакомиться в приложении А.

1.4.9 Прибор может функционировать как автономно, так и в составе сети RS-485.

2 Использование по назначению

2.1 Указания мер безопасности

2.1.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

2.1.2 Конструкция прибора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ IEC 60065-2013.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ И РЕМОНТ ПРИБОРА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

2.1.3 При нормальном и аварийном режиме работы прибора ни один из элементов его конструкции не должен иметь превышение температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.2 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

2.2.1 При проектировании размещения прибора необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

Прибор устанавливается в местах с ограниченным доступом посторонних лиц и удобным для использования. Расстояние от корпуса прибора до других устройств должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

2.2.2 При получении прибора необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;
- произвести внешний осмотр прибора, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

2.2.3 Если прибор находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

2.2.4 Прибор следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

2.2.5 Порядок установки прибора:

- просверлить в стене, перегородке, конструкции 3 отверстия и вставить дюбели под шуруп диаметром 4 мм, руководствуясь размерами, указанными на рисунке 2;
- установить прибор на стене, перегородке, конструкции.




Рисунок 2

2.2.6 Для АЛС рекомендуется использовать кабель типа «витая пара». В условиях сильных электромагнитных помех рекомендуется применять экранированный кабель. Клемные колодки обеспечивают соединение с проводами сечением от 0,35 до 1,5 мм²

Рекомендуется использовать кабели, предназначенные для монтажа систем сигнализации типа КСПВ, КСПЭВ ТУ 3581-01-39793330-2000 и КПСВЭВ ТУ 16.К99-002-2003. Рекомендуемые марки кабеля приведены ниже:

а) КСПВ 2×0,64 (сечение 0,32 мм²), КСПЭВ 2×0,64 (сечение 0,32 мм²), КПСВЭВ 1×2×0,5 (диаметр 0,8 мм), КПСВЭВ 1×2×0,75 (диаметр 0,98 мм);

б) негорючие: КСВВ нг-LS 2×0,64 (сечение 0,32 мм²);

в) огнестойкие: ПожТехКабель-КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,35 (диаметр 0,67 мм), ПожТехКабель -КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,35 (диаметр 0,67 мм), ПожТехКабель-КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,5 (диаметр 0,8 мм), ПожТехКабель-КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,5 (диаметр 0,8 мм).

Для линий интерфейса RS-485 рекомендуется использовать специализированный кабель. Например, КИПЭВБВ, КИПЭПБП, КИПЭВКГ, КИПЭПКГ, КИПьЭВБВ, КИПьЭПБП, КИПьЭВ, КИПьЭП, КИПьЭВКГ, КИПьЭПКГ ТУ 16.К99-008-2001 или аналогичные.

При снижении требований к электромагнитной совместимости и надежности, а также при уменьшении протяженности сети RS-485 допускается применять неспециализированные кабели типа «витая пара». Например, допускается применение КСПЭВ 2×0,64 (сечение 0,32 мм²) ТУ 3581-01-39793330-2000 при длине до 500 м, а КСПЭВ 2×0,8 (сечение 0,5 мм²) ТУ 3581-01-39793330-2000 – до 600 м.

2.2.7 АЛС и линии интерфейса RS-485 должны прокладываться с учетом возможных электромагнитных наводок от близко расположенного электрооборудования и питающих кабелей. Для надежной работы интерфейсов необходимо соблюдать расстояния между кабелями АЛС, интерфейсных линий и питающими кабелями, а также оборудованием с высоким уровнем электромагнитных помех. Минимальные рекомендованные расстояния при параллельной прокладке между АЛС (коммуникационными кабелями) и электрооборудованием с напряжением до 480 В (ТИА/ЕΙΑ-596) приведены в таблице 8.

Таблица 8

Условия	Мощность		
	< 2 кВт	2 – 5 кВт	> 5 кВт
Неэкранированные питающие кабели или электрооборудование при открытой прокладке телекоммуникаций (не в металлических кабелепроводах)	13 см	31 см	61 см
Неэкранированные питающие кабели при прокладке в заземленных металлических кабелепроводах	7 см	16 см	31 см
Питающие кабели в заземленных кабелепроводах (или экранирующей броне) при прокладке телекоммуникаций в заземленных металлических кабелепроводах	0	7 см	16 см
Трансформаторы и электромоторы	100 см	–	–
Флуоресцентные лампы	31 см	–	–

Длина совместной прокладки сигнальных и силовых кабелей должна быть минимальна.

2.2.8 Основными критериями при проектировании АЛС должны быть:

- минимизация длины АЛС;
- минимизация ответвлений от основной магистрали АЛС;
- удобство обслуживания и пусконаладочных работ;
- соблюдение требований к кабелю АЛС;
- удовлетворение требований, предъявляемых к электромагнитной совместимости системы;
- требования электро- и пожаробезопасности.

Оптимальная физическая топология АЛС – шина (рисунок 3).




Рисунок 3

В случае необходимости допускается ветвление АЛС (рисунок 4).




Рисунок 4

Суммарная длина всех проводов АЛС не должна превышать 3000 м.

2.2.9 При применении экранированных кабелей АЛС, экраны должны соединяться с клеммой «ЭКР».

2.2.10 Прибор содержит два управляющих выхода (Выход 4, Выход 5) с контролем целостности цепи нагрузки.

Данные выходы предназначены для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами и т. д.).

Прибор различает следующие состояния контролируемых цепей, подключенных к управляющим выходам:

- «Выход включен»;
- «Выход выключен»;
- «Обрыв Выход»;
- «КЗ Выход»;
- «Нагрузка выше эталонной».

Типовой способ подключения нагрузки к управляемому выходу приведен на рисунке 5. При данном способе подключения контрольный ток (обратной полярности) в состоянии «Выход выключен» протекает от клеммы «- К4» через диод VD'' к клемме «+ К4». Таким образом контрольный ток не протекает через нагрузку. Во включенном состоянии ток протекает от клеммы «+ К4» далее через диод VD' и нагрузку к клемме «- К4».




Рисунок 5

Если необходимо контролировать целостность нагрузки, то применяется способ включения изображенный на рисунке 6. При данном способе подключения контрольный ток (обратной полярности) в состоянии «Выход выключен» протекает от клеммы «- К4» через нагрузку и диод VD'' к клемме «+ К4». Таким образом, имеется возможность обнаружить обрыв нагрузки. Во включенном состоянии ток протекает от клеммы «+ К4» далее через диод VD' и нагрузку к клемме «- К4». При данном способе включения нагрузка должна пропускать ток в обоих направлениях и контрольный ток не должен приводить к включению нагрузки. Например, катушка реле.




Рисунок 6

На рисунке 7 приведен пример подключения АУ к прибору.




Рисунок 7

2.2.11 Если к выходу управления подключается нагрузка, пропускающая ток только в одном направлении (например оповещатель ОПОП-1-8, ОПОП-1-8М, ОПОП2-35), то можно обойтись без диода VD'. Схема включения световых оповещателей (до 8 штук) приведена на рисунке 8. При данном способе подключения контрольный ток (в состоянии «Выход выключен») протекает от клеммы «- K4» через диод VD" к клемме «+ K4». Таким образом контрольный ток не протекает через нагрузку. Во включенном состоянии ток протекает от клеммы «+ K4» далее через нагрузку к клемме «- K4».



Рисунок 8

В качестве выносного элемента можно использовать любые выпрямительные диоды с обратным напряжением не менее 50 В и током не менее:


- а) 0,5 А – для VD';
- б) 5 мА – для VD".

Например: диоды 1N4001-1N4007 или КД208А – для VD' и 1N4148 или КД521А – для VD".

Подключение ко второму управляемому выходу (клеммы «+ K5», «- K5») выполняется аналогично.

2.2.12 Для конфигурирования приборов в процессе инсталляции необходим ПК с установленным приложением «Администратор» ПО FireSec. Подключение прибора (приборов) к ПК осуществляется через внешний преобразователь MC-1, MC-2, MC-E или непосредственно к USB. Рекомендуется использовать преобразователи интерфейса с гальванической развязкой. Прибор после конфигурирования может работать автономно. Для более наглядного представления информации об охраняемом объекте может применяться ПК, осуществляющий мониторинг всей системы, при помощи специализированного приложения «Оперативная задача» ПО FireSec.

2.2.13 Для решения задач централизованной охраны крупных объектов применяются схемы, объединяющие несколько приборов в единую сеть с выводом информации на центральный ПК. Пример сетевого подключения приборов приведен на рисунке 9.



* Сопротивление резистора выбрать равным волновому сопротивлению кабеля (обычно 120 Ом)

Рисунок 9

При проведении работ по подключению приборов необходимо сохранять целостность экрана кабеля интерфейса RS-485 и (при наличии) экрана кабеля для прокладки АЛС. При нарушении целостности экрана необходимо соединить все его части. Экран заземлить в одной точке на конце интерфейсной линии.

2.2.14 Подготовка к работе:

- а) произвести монтаж АЛС и подключить АУ к АЛС в соответствии с руководствами по эксплуатации на АУ. Для идентификации АУ системой следует записать адреса в память АУ. Адрес можно задать с помощью ПКУ-1-R3 (руководство по эксплуатации на ПКУ-1-R3) или с прибора по АЛС1 / АЛС2 / АЛСТ (руководство по эксплуатации на прибор).
- б) обеспечить доступ к клеммным соединителям прибора, для чего необходимо (рисунок 10):
 - открыть крышку защитную;
 - нажав на замок, снять крышку клеммную;
 - извлечь перегородку, надавив на нее снизу;
- в) произвести подключение к прибору в соответствии с рисунком 7;
- г) установить перегородку и крышку клеммную на место;
- д) включить питание. Через 4 с после включения прибор готов контролировать состояние АЛС;
- е) войти в меню прибора «Конфигурация ППКОПУ» и задать адрес прибора и скорость обмена по RS-485 согласно проекту на систему;
- ж) запрограммировать конфигурацию под конкретный объект, установить необходимые параметры устройств. Конфигурация прибора и параметры устройств задаются в приложении «Администратор» ПО FireSec и записываются в прибор по RS-485 или USB. Без записанной конфигурации, т. е. БД АУ, прибор не может контролировать подключенные к нему АУ. Создание и запись конфигурации являются обязательными действиями при настройке системы.
- и) конфигурационные параметры с помощью меню «Сервис» возможно менять только устройствам, адрес и тип которых совпадает с адресом и типом, заданным в конфигурации прибора. В других случаях можно изменить только адрес устройства.




Рисунок 10

2.3 Работа прибора в составе системы

Прибор работает в соответствии с базой АУ, записанных в него с помощью приложения «Администратор» ПО FireSec.

2.3.1 Режимы прибора

Дежурный режим – В данном режиме прибор осуществляет мониторинг АУ. На основном окне прибора представлена надпись «Дежурный». В поле расшифровки показаны дополнительные состояния. Звуковая индикация отсутствует. Светится индикатор НОРМА.

Режим «Пуск АПТ» – В данном режиме зафиксирован пуск НС или МПТ. На основном окне прибора представлена надпись «ПУСК АПТ». В поле расшифровки показаны включенные НС или МПТ. Для просмотра всех устройств, необходимо нажать клавишу «4» или «6». В данном режиме возврат к основному окну из любого другого окна происходит по истечении 60 с. Звуковая сигнализация включена (сирена). Индикатор ПУСК АПТ мигает при наличии задержки включения и постоянно светится после прихода события «Тушение» от НС или МПТ.

Режим «Внимание» («Пожар 1») – В данном режиме в одной или нескольких зонах зафиксировано состояние «Внимание» («Пожар 1»). На основном окне прибора представлена надпись «Внимание» («Пожар 1»). В поле расшифровки показаны зоны, находящиеся в режиме внимания. Для просмотра всех зон, находящихся в режиме внимания, необходимо нажать клавишу «4», «6» или «Пожар». В данном режиме возврат к основному окну из любого другого окна происходит по истечении 60 с. Звуковая сигнализация включена (сирена с увеличенной частотой модуляции). Индикатор ПОЖАР мигает с частотой 1 Гц.

Режим «Пожар» («Пожар 2») – В данном режиме в одной или нескольких зонах зафиксировано состояние «Пожар» («Пожар 2»). На основном окне прибора представлена надпись «Пожар» («Пожар 2»). В поле расшифровки показаны зоны, находящиеся в состоянии пожарной тревоги. Для просмотра всех зон, находящихся в режиме пожарной тревоги необходимо нажать клавишу «4», «6» или «Пожар». В данном режиме возврат к основному окну происходит по истечении 30 с. Звуковая сигнализация включена (сирена). Индикатор ПОЖАР светится постоянно.

Режим «Тревога» – В данном режиме прибор получил сигнал о нарушении охранного шлейфа АУ или сработки охранных АУ, а также подбор кода с АУ ввода. На основном окне прибора появляется надпись «Тревога». В поле расшифровки показаны зоны или устройства, находящиеся в состоянии охранной тревоги. Для просмотра всех случаев тревоги необходимо нажать клавишу «4», «6» или «Тревога». Звуковая индикация включена (двутональная сирена). Индикатор ТРЕВОГА мигает с частотой 1 Гц.

Режим «Неисправность» – В данном режиме прибором зафиксирована неисправность либо потеря связи с одним или несколькими АУ, неисправность выхода с контролем целостности цепи, отсутствие питания на одном из выводов питания прибора. В основном окне прибора представлена надпись «Неисправность». В поле расшифровки показаны неисправности. Для просмотра всех неисправностей необходимо нажать клавишу «4», «6» или «Неиспр». В данном режиме возврат к основному окну происходит по истечении 60 с. Звуковая сигнализация включена (прерывистый зуммер с частотой 1 Гц). Светится постоянно индикатор НЕИСПР. При неисправности питания, а именно при отсутствии питания на одном из выводов, мигает индикатор ПИТАНИЕ.

Режим «Невзятие» – В данном режиме прибором зафиксирована неудачная постановка на охрану одной или нескольких охранных зон, т. е. на момент постановки охранный шлейф АУ был нарушен, либо было зафиксировано вскрытие устройства или потеря связи с ним. В основном окне прибора появляется надпись «Невзятие». В поле расшифровки показаны зоны, в которых произошла неудачная постановка на охрану. Для просмотра всех зон, неудачно поставленных на охрану, необходимо нажать клавишу «4» или «6». Звуковая индикация отсутствует. Световая индикация отсутствует.

Режим «Отключение» – В данном режиме одно или несколько АУ, подключенных к прибору находятся в состоянии «отключение», т. е. для удобства монтажа системы сигналы неисправности, потери связи и тревоги от таких устройств фиксироваться не будут. Также прибор переходит в данный режим при блокировке одного или нескольких сценариев. Это означает что автоматический запуск таких сценариев, в случае совпадения условий запуска, будет заблокирован. В основном окне прибора представлена надпись «Отключение». В поле расшифровки показаны случаи отключения. Для просмотра всех АУ, находящихся в состоянии «отключение» нажмите клавишу «4», «6» или «Откл.». В данном режиме возврат к основному окну происходит по истечении 60 с. Звуковая индикация отсутствует. Светится постоянно индикатор ОТКЛЮЧЕНИЕ.

Режим «Отключение автоматики» – В данном режиме одно или несколько исполнительных устройств или НС переведены в режим ручного управления. Если устройство переведено в режим ручного управления, то события от него будут фиксироваться прибором, но участвовать в своем сценарии оно не будет. Включить такое устройство можно только через меню прибора. Если автоматика отключена у НС, то включить можно только устройства, входящие в ее состав по отдельности. В основном окне прибора представлена надпись «АВТО ОТКЛ». В поле расшифровки показаны случаи отключения автоматики. Для просмотра всех исполнительных устройств, находящихся в режиме ручного управления нажмите клавишу «4» или «6». В данном режиме возврат к основному окну происходит по истечении 60 с. Звуковая индикация отсутствует. Светится постоянно индикатор «АВТО ОТКЛ».

Прибор может находиться одновременно во всех режимах (кроме режима «Дежурный»). В этом случае действует следующий приоритет звуковой индикации и индикации на дисплее: режим «Пуск жароустойчивых», режим «Пожар» («Пожар 2»), режим «Тревога», режим «Внимание» («Пожар 1»), режим «Неисправность», режим «Невзятие», режим «Отключение», режим «Отключение автоматики».

У прибора имеются дополнительные режимы, добавленные для удобства монтажа, наладки и тестирования системы: «Режим отладки 1», «Режим отладки 2», «Режим тестирования».

В режиме отладки сохраняется вся индикация, соответствующая всем режимам, кроме возобновления сброшенной звуковой индикации, т. е. после сброса звуковой индикации при возникновении нового события о неисправности индикация не возобновляется, вместо этого подается звуковой сигнал длительностью 1 с. В режиме отладки 2 звуковой сигнал не подается.

Режим тестирования включает в себя режим отладки, кроме того в данном режиме происходит тестирование системы пожарной сигнализации без запуска исполнительных устройств. В режиме «Тест» дымовые и тепловые ИП формируют сигнал «Пожар» не только с помощью оптического или теплового канала измерений, но и при нажатии на клавишу тестирования или при воздействии на нее лазерной указкой. Прибор в режиме теста реагирует на данный сигнал как и в обычном режиме работы, за исключением работы с исполнительными устройствами.

Исполнительным устройствам в данном режиме посылается команда о тестовом включении. При этом, по истечении соответствующей задержки на включение (если она присутствует), в журнале событий прибора должна появиться запись «Имитация включения». При сбросе пожара устройством пошлется сигнал о тестовом выключении и в приборе появится запись «Имитация выключения». При попытке включить устройства вручную через меню «Устройства», устройству также будет послана команда о тестовом включении, и в журнале появится надпись «Имитация включения». На главном экране прибора при включенном режиме теста появится надпись «Тест» справа от названия режима работы прибора.

Активировать режимы отладки и тестирования можно в меню «Конфигурация ПШКОПУ». Для активации необходим уровень доступа не ниже инсталлятора.

При «тестовом» переходе в состояние «Внимание» («Пожар 1») или «Пожар» («Пожар 2») на главном экране рядом с надписью «Внимание» («Пожар 1») или «Пожар» («Пожар 2») появляется пометка «Тест».

2.3.2 Управление охранными зонами

Зону можно поставить / снять с охраны следующими способами:

а) с помощью системы меню на приборе.

Нажать клавишу ВЗЯТЬ / СНЯТЬ (на экране должно быть основное окно) и, после набора пароля пользователя, выбрать зону, которую необходимо снять с охраны или взять на охрану. Для постановки на охрану всех зон пользователя выбрать пункт «Все зоны».

Если к пользователю приписана только одна зона, то сразу после идентификации начнется процесс постановки или снятия зоны с охраны;

б) с помощью системы меню на приборе.

Нажать клавишу АВТОРИЗАЦИЯ (на экране должно быть основное окно) и, после набора пароля пользователя, выбрать зону. Потом с помощью клавиш ВЗЯТЬ или СНЯТЬ поставить или снять зону с охраны соответственно. Так же в этом меню можно просмотреть состояние зоны или состояние входящих в эту зону устройств;

в) с помощью системы меню на приборе.

Нажать клавишу ЗОНЫ (на экране должно быть основное окно). После выделения нужной охранной зоны нажать на клавишу ВЗЯТЬ или СНЯТЬ и, после процедуры идентификации, прибор начнет постановку или снятие охранной зоны;

г) с помощью АУ ИМ-1-R3 или АМП-4-R3

При прикладывании карты доступа (метки и т. д.) или наборе пароля пользователя все охранные зоны, приписанные к данному пользователю будут поставлены на охрану если хотя бы одна зона находится не под охраной. Если все охранные зоны находятся под охраной, то начнется процесс снятия.

Для принудительной постановки или снятия, а также для управления отдельной зоной необходимо чтобы к ИМ-1-R3 был подключен кодаборник. В этом случае:

– *1#<Пароль пользователя># или прикладывание карточки – Постановка всех зон пользователя;

– *2#<Пароль пользователя># или прикладывание карточки – Снятие всех зон пользователя;

– *1* <Номер зоны>#<Пароль пользователя># или прикладывание карточки – Постановка данной зоны;

– *2* <Номер зоны>#<Пароль пользователя># или прикладывание карточки – Снятие данной зоны;

д) с помощью АУ МКД-2-R3

Для управления охранными зонами с помощью МКД-2-R3 необходимо чтобы к нему был подключен кодонаборник, т. к. простое прикладывание карточки пользователя или набор пароля будет использовано для управления доступом. Если к МКД-2-R3 подключен кодонаборник, то управление охранными зонами аналогично принудительным командам постановки / снятия у ИМ-1-R3.

Для предотвращения несанкционированного доступа к управлению охранными зонами в приборе и АУ предусмотрен механизм блокировки ввода после трех случаев неправильного ввода пароля или прикладывании незарегистрированной карты (ключа). Блокировка производится если зафиксировано три случая неправильного ввода подряд из одного источника (пароль, карта, ключ) в течении 1 мин. Блокируется только то устройство или прибор на котором зафиксирован неправильный ввод. Время блокировки для прибора – 1 мин. Для АУ длительность блокировки определяется параметром «Время блокировки». Если данное значение у АУ равно нулю, то блокировка осуществляться не будет. АУ или прибор можно разблокировать вручную с помощью команды от приложения «Оперативная задача» ПО FireSec.

Если в течении 5 мин прибором будет зафиксировано 3 случая блокировки подряд с АУ, то прибор перейдет в режим «Тревога». Будет сформировано событие «Тревога – подбор кода». При этом в случае подбора кода на самом приборе, он только сформирует событие, индикации тревоги на самом приборе не будет.

У любого пользователя можно настроить идентификатор, который при снятии с охраны зоны или списка зон будет вызывать состояние «Тревога – принуждение». Делается это с помощью приложения «Оперативная задача» ПО FireSec вкладка «Персонал». В свойствах идентификатора для этого нужно отметить параметр «По принуждению». Следует отметить также, что при снятии с охраны с помощью такого идентификатора через адресные считыватели (модули интерфейсные, считыватели на АМП и МКД) прибор перейдет в режим «Тревога», т. е. включит индикацию этого режима. Если же снятие произошло с помощью самого прибора, то индикация не будет включена. Сбросить это состояние можно с помощью обычного идентификатора (т. е. сняв или поставив зоны в тревоге) или с помощью приложения «Оперативная задача» ПО FireSec.

2.3.3 Сброс состояния «Внимание» («Пожар 1») и «Пожар» («Пожар 2»)

Сброс состояний «Внимание» («Пожар 1») и «Пожар» («Пожар 2») производится из главного окна с помощью клавиши «Сброс пожара». В случае, если пожарная тревога зафиксирована больше чем в одной зоне, необходимо выбрать между сбросом всех зон сразу или сбросом в каждой отдельной зоне.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ИП ИЛИ АМ СОХРАНИЛИ СОСТОЯНИЕ СРАБОТКИ, ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА НЕ СБРОСИТСЯ. В ЖУРНАЛЕ СОБЫТИЙ ПОЯВИТСЯ ЗАПИСЬ «СБРОС СОБЫТИЯ ПОЖАР НЕВОЗМОЖЕН».

2.3.4 Переход прибора в режим «Внимание» («Пожар 1») и «Пожар» («Пожар 2»)

Переход прибора в состояние «Внимание» («Пожар 1») или «Пожар» («Пожар 2»), осуществляется с помощью параметра «Количество сработавших извещателей (кроме АМ / АМП) для перехода в состояние «Пожар» («Пожар 2»), задаваемого при конфигурировании с помощью ПО FireSec. Если сработало меньшее число ИП, чем указано в этом параметре то зона перейдет в состояние «Внимание» («Пожар 1»). Для перехода в состояние «Пожар» («Пожар 2») необходима сработка такого числа извещателей, какое указано в этом параметре за время не больше чем 2 мин. Также прибор перейдет в режим «Пожар» («Пожар 2») при получении сигнала от АМ-1-R3, АМ-4-R3 или АМП-4-R3 о двойной сработке ШС. Сигнал о сработке первого или второго датчика на ШС от данных устройств эквивалентен сработке обычного ИП.

В отдельных случаях можно настроить переход прибора в состояние «Пожар» («Пожар 2») в ночное время по количеству сработавших ИП, отличному от вышеописанного параметра. В этом случае (если настроено время перехода в ночной режим и установлена отметка «Ночной режим» в свойствах прибора в приложении «Администратор» ПО FireSec) прибор в время отмеченное в настройках перейдет в состояние «Пожар» («Пожар 2»), если сработает то количество ИП, которое выставлено в параметре «Количество сработавших извещателей (кроме АМ / АМП) для перехода в состояние «Пожар» («Пожар 2») в ночном режиме» для отдельной зоны. Настройка данного параметра находится в окне свойств зоны в приложении «Администратор» ПО FireSec. Переход зоны в ночной режим и выход из него сопровождается формированием соответствующих событий.

Начиная с версии ПО 1.30 логики перехода в состояние «Пожар» изменились.

Реакцию на срабатывание ИП в приборе можно настроить позонно. Доступны 3 типа логики и произвольная конфигурация реакции зоны.

Срабатывание ИПР вызовет немедленный переход в «Пожар» при любой настройке (таблица 9).

Сброс состояния «Внимание» и «Пожар» у прибора невозможен при сохранении состояния срабатывания у хотя бы одного ИП. Для сброса в таком случае можно отключить программно сработавшее устройство и повторить сброс. Также сброс становится доступен после потери связи со сработавшим устройством.

Тип А: При срабатывании первого ИП зона переходит в состояние «Пожар».

Тип В: Первое срабатывание ИП в зоне вызывает её переход в режим «Внимание». Переход в состояние «Пожар» возникнет при выполнении любого из условий:

– после проверки через 60 с и подтверждения сохраняющегося срабатывания у вызвавшего «Внимание» ИП. Если срабатывание не подтвердится, зона останется в состоянии «Внимание». При наличии в зоне АМП для правильной работы проверки подтверждения, требуется в конфигурации АМП активировать параметр «Защитный сброс» при применении в её ШС устройств, которым требуется сброс подачи питания для перепроверки срабатывания;

– после срабатывания второго ИП в этой зоне не позднее 60 с от срабатывания первого. При срабатывании второго ИП за пределами 60 с после срабатывания первого, зона останется в состоянии «Внимание» и произведётся запись в журнал событий о срабатывании ИП.

Тип С: Возможна настройка тактик перехода в данном типе.

При срабатывании первого ИП в зоне с таким типом происходит переход в состояние «Внимание». Особенности перехода в состояние «Пожар» при активации разных опций описаны в таблице ниже. Переход в «Пожар» произойдет при выполнении любого из условий.

Таблица 9

Название настройки	Описание
Повторный сигнал «Пожар» от сработавшего ИП	Настраивается дополнительно время (выбирается из диапазона 3 – 240 с), по истечении которого произойдет проверка состояния сработавшего ИП. При сохранении ИП состояния срабатывания, зона перейдет в состояние «Пожар». Если ИП перешел в дежурный режим – зона останется в состоянии «Внимание» При наличии в зоне АМП для правильной работы проверки подтверждения, требуется в конфигурации АМП активировать параметр «Защитный сброс» при применении в её ШС устройств, которым требуется сброс подачи питания для перепроверки срабатывания
Сигнал «Пожар» от двух ИП (нельзя деактивировать)	При срабатывании второго ИП в такой зоне при сохранении состояния срабатывания первого, вызвавшего состояние «Внимание», зона перейдет в состояние «Пожар»
Сигнал «Пожар» в связанной зоне	При срабатывании ИП в другой (указанной в настройках) зоне, зона из состояния «Внимание» перейдет в состояние «Пожар». В журнале прибора появится сообщение «Пожар по зависимости»

2.3.5 Задержки запуска сценариев при возникновении события «Пожар» («Пожар 2»)

С помощью ПО FireSec в окне свойств зоны можно настроить две дополнительные задержки запуска сценариев с логикой включения «Пожар» («Пожар 2»). Задержка подтверждения и задержка ожидания могут быть применены когда на защищаемом объекте для запуска оповещения дополнительно требуется подтверждение дежурного персонала. Если этого не требуется необходимо, чтобы данные задержки равнялись нулю. При не нулевом значении логика пуска сценариев по логике включения «Пожар» («Пожар 2») будет следующей: сначала запускается задержка подтверждения. На главном экране прибора отображается зона, в которой возник пожар и обратный отсчет данной задержки (на экране она отображается как «з1»). У зоны, в которой активна любая из задержек, вместе со статусом «Пожар» происходит переход в статус «Задержка до активации». Это сделано для настройки логики запуска сценариев

Оператор может:

1) отменить задержку с помощью клавиши ОТМЕНА ЗАДЕРЖКИ, т. е. подтвердить регистрацию пожара оператором. В этом случае, если время ожидания для данной зоны равно нулю, то произойдет запуск сценариев, если же время ожидания не нулевое начнется его отсчет («з2» на главном экране). При отмене второй задержки (равной времени ожидания) произойдет запуск сценариев;


2) приостановить отсчет задержки с помощью клавиши ПАУЗА и запустить его опять с помощью клавиши ПУСК;

3) остановить задержку и одновременно сбросить пожар в данной зоне с помощью клавиши СТОП.

2.3.6 Основное окно, структура и описание меню

Структура меню, в зависимости от уровня доступа, приведена в приложении А. На основном экране прибора отображается режим прибора в текущий момент вместе с дополнительной информацией, необходимой для быстрой оценки состояния системы. После завершения работы с пунктами меню, прибор автоматически переходит в основное окно, если не зафиксировано нажатий клавиш в течении 1 мин. В некоторых окнах (адресация устройств и в других, где это необходимо) это время увеличено для удобства работы с прибором.

Основное окно прибора



Поле состояний прибора – в данном поле отображается количество зафиксированных случаев пожара (П), неисправностей (Н), отключений (О) и тревог (Т). В случае ненулевого значения счетчика, он начинает моргать.

Поле «Режим работы» – в данном поле отображается текущий режим работы прибора.

Поле расшифровки режима работы – в данном поле отображается дополнительная информация о режиме работы прибора. Каждый режим работы имеет свою дополнительную информацию.

Режим «Дежурный» (таблица 10)

Таблица 10

Индикация режима	Состояние прибора и АУ
Обновляется БД	Прибор работает с ПК и загружает с него конфигурацию АУ. Прибор ведет только обмен с ПК
База отсутствует	В приборе отсутствует БД. В приборе заблокирована работа с АУ (кроме конфигурирования устройств с помощью меню «Сервис»). Прибор ведет только обмен с ПК
Ошибка базы	В прибор записана конфигурация, не предназначенная для работы с данной версией ПО. В приборе заблокирована работа с АУ (кроме конфигурирования устройств с помощью меню «Сервис»). Прибор ведет только обмен с ПК. Для выхода из данного состояния требуется записать конфигурацию с помощью последней или соответствующей версии приложения «Администратор» ПО FireSec
Аппаратная неисправность	В приборе обнаружена аппаратная неисправность работы прибора в части работы с АУ
Питание от USB	Прибор работает от порта USB. Функциональность прибора ограничена записью конфигурации и обновлением ПО
Оповещение вкл.	Включен один или несколько МРО
Запыленность	Запыленность АПИ
Звук выключен	Отключен звук динамика прибора
Вскрытие	Вскрытие прибора
Режим отладки	Прибор находится в режиме отладки. Если звук прибора выключен, то при новых событиях звук возобновляться не будет
Прибор под охраной	Все охранные зоны прибора находятся под охраной
Зона под охраной	Хотя бы одна охранная зона находится под охраной
Задержка вход / выход	Хотя бы в одной зоне активна задержка на вход / выход
Питание резервное	На одном из входов питания прибора напряжение, измеренное прибором, меньше чем порог напряжения, установленный на приборе
Тестовый режим	Прибор находится в режиме тестирования

Режим «Пожар» («Пожар 2»)

В данном поле будут отображаться зоны, находящиеся в состоянии «Пожар» («Пожар 2»), в следующем порядке: на первой строке находится зона, в которой тревога зафиксирована первой (эта строка остается неизменной до сброса состояния «Пожар» в этой зоне). На последующих трех находятся зоны, в которых тревога зафиксирована последними, т. е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т. д. Если зон, находящихся в состоянии «Пожар», четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой к последней.

Режим «Внимание» («Пожар 1»)

В данном поле будут отображаться зоны, находящиеся в состоянии «Внимание» («Пожар 1»), в следующем порядке: на первой строке находится зона, в которой состояние «Внимание» («Пожар 1») зафиксировано первым (эта строка остается неизменной до сброса «Внимание» («Пожар 1») в этой зоне), на последующих трех находятся зоны, в которых «Внимание» («Пожар 1») зафиксировано последними, т. е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т. д.

Если зон, находящихся в состоянии «Внимание» («Пожар 1»), четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой к последней.

Режим «Тревога»

В данном поле будут отображаться зоны, находящиеся в состоянии «Тревога» или устройства с статусом «подбор кода», в следующем порядке: на первой строке находится случай тревоги, зафиксированный первым (эта строка остается неизменной до сброса сигнала «Тревога» в этой зоне или на этом устройстве). На последующих трех находятся случаи тревоги, зафиксированные последними, т. е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т. д.

Если случаев тревоги четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первого к последнему.

Режим «Неисправность»

В данном поле будут отображаться неисправности системы в следующем порядке: на первой строке находится неисправность, зафиксированная первой (эта строка остается неизменной до устранения данной неисправности). На последующих трех находятся неисправности, зафиксированные последними, т. е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т. д.

Если неисправностей четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой к последней.

Расшифровка неисправностей:

Наименование зоны – зафиксирована неисправность или потеря связи с ИП, устройствами АМ-1-РЗ, АМ-4-РЗ, АМП-4-РЗ, присвоенными в данной зоне.

Неисправности первой или второй АЛС – зафиксирована одна из неисправностей АЛС. Список неисправностей приведен в таблице 11.

Таблица 11

Название события и обозначение на приборе	Расшифровка неисправности	Топология
Короткое замыкание «КЗ»	Ток или напряжение в АЛС находятся вне допустимого диапазона	Радиальная
Короткое замыкание кольца «КЗ Кольца»	Ток или напряжение в АЛС находятся вне допустимого диапазона. Локализовать место замыкания не удалось	Кольцевая
Короткое замыкание в начале кольца «КЗ (начало)»	Прибор работает только с устройствами, подключенными к клеммам 1К или 2К. Возможно в трёх случаях: 1) На АЛС нет обрыва. Нет изоляторов. КЗ находится ближе к началу линии связи. Возможен обмен с частью устройств, расположенных в конце достаточно далеко от замкнутого участка АЛС. 2) На АЛС есть обрыв. КЗ оторванной части АЛС, подключенной к клеммам 1Н или 2Н. Нет изоляторов. Возможен обмен с устройствами между клеммами конца АЛС (1К или 2К) и точкой обрыва. 3) Есть изоляторы. Замыкание произошло между изолятором и клеммами начала АЛС (1Н или 2Н)	Кольцевая
Короткое замыкание в конце кольца «КЗ (конец)»	Прибор работает только с устройствами, подключенными к клеммам 1Н или 2Н. Возможно в трёх случаях: 1) На АЛС нет обрыва. Нет изоляторов. КЗ находится ближе к концу линии связи. Возможен обмен с частью устройств, расположенных в начале достаточно далеко от замкнутого участка АЛС. 2) На АЛС есть обрыв. КЗ оторванной части АЛС, подключенной к клеммам 1К или 2К. Нет изоляторов. Возможен обмен с устройствами между клеммами начала АЛС (1Н или 2Н) и точкой обрыва. 3) Есть изоляторы. Замыкание произошло между изолятором и клеммами конца АЛС (1К или 2К)	Кольцевая
Переполюсовка кольца «Переполюсовка»	Переполюсовка проводов кольцевой АЛС. Необходимо проверить правильность подключения проводов АЛС	Кольцевая
Обрыв кольца «Обрыв»	Оборванное кольцо преобразовано в две радиальные линии	Кольцевая
Аппаратная неисправность. «Аппар. н-ть»	Аппаратная неисправность АЛС, связанная с неисправностью прибора, требуется его замена	Кольцевая
Короткое замыкание кольца и аппаратная неисправность «КЗ+ап/н-ть»	Прибор находящийся в состоянии аппаратной неисправности обнаружил КЗ	Кольцевая
Подключение линии АЛС с потенциалом «Ошибка соединения»	При включении питания прибор зафиксировал в клеммах АЛС напряжение до того как сам подал питание на нее. Возможно ошибочное подключение двух приборов к одной АЛС	Радиальная, кольцевая
Перегрузка АЛС «Перегрузка»	Ток или напряжение находятся вне допустимого диапазона, но возможен частичный обмен по АЛС	Радиальная, кольцевая

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ИЗ СОСТОЯНИЯ КЗ АЛС В НОРМУ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ДО 1 МИНУТЫ.

Авария ввода 1 (2) – на вводе 1 или 2 отсутствует напряжение питания.

Адрес и тип устройства (например РМ 1.001) – неисправность, потеря связи с исполнительным устройством или устройством АМГ.

Внешнее устройство – неисправность или потеря связи с одним из внешних устройств, т. е. с устройством, подключенным к другому прибору в сети.

«Обрыв выхода», «КЗ выхода» или «Выход неиспр. нагр» – зафиксирован обрыв, КЗ одного из выходов с контролем целостности цепи или нагрузка на выходе не равна эталонной.

«Авария НС», «Насос-я ст.» – составное устройство «Насосная станция» с выведенным адресом находится в режиме аварии или в неисправности.

«Внешний прибор» – прибор потерял связь по интерфейсу RS-485 с одним или несколькими приборами, на которых находится исполнительный сценарий, запускаемый с данного прибора.

Режим «Отключение»

В данном поле будет отображаться тип, шлейф и адрес устройства в состоянии отключения, зона, в которой есть отключенное устройство или наименование заблокированного сценария.

На первой строке находится устройство, зона или сценарий, которое было отключено первым (эта строка остается неизменной до отмены данного случая отключения). На последующих трех находятся устройства, зона или сценарии, которые были отключены последними, т. е. на четвертой самое последнее, на третьей предпоследнее и т. д.

Режим «АВТО ОТКЛ»

В данном поле будут отображаться исполнительные устройства или НС, находящиеся в состоянии ручного управления.

На первой строке находится устройство или НС, которое было переведено в режим ручного управления первым (эта строка остается неизменной до отмены данного случая). На последующих трех находятся устройства или НС, у которых было отключено автоматическое управление последними, т. е. на четвертой самое последнее, на третьей предпоследнее и т. д.

Режим «ПУСК АСПП»

В данном поле будут отображаться НС и МПТ, находящиеся в состоянии пуска или задержки.

На первой строке находится устройство, которое было запущено (эта строка остается неизменной до отмены данного случая). На последующих трех находятся устройства, которые были запущены последними, т. е. на четвертой самое последнее, на третьей предпоследнее и т. д. Для НС введена дополнительная информация о стадиях запуска:

- задержка с обратным отсчетом;
- пуск и тушение.

Основное меню прибора

Описание пунктов меню:

- «Управление и статус» – переход в меню управления и просмотра статуса зон и устройств;
- «Журнал и статистика» – переход в меню просмотра журнала и статистики переходов прибора в статус «Внимание» («Пожар 1»), «Пожар» («Пожар 2»), «Тревога»;
- «Настройка» – переход в меню конфигурации прибора и системы в целом;
- «Управление доступом» – переход в меню управления паролями и ключами дежурного, инсталлятора, администратора, а также доступом к прибору через внешние интерфейсы. Переход доступен пользователю с уровнем доступа «Администратор»;
- «Завершить сеанс» – выход в основной экран прибора и переход уровня доступа на уровень пользователь.

Меню «Управление и статус»

Описание пунктов меню:

- «Устройства» – переход к списку устройств, отсортированных по различным состояниям;
- «Зоны» – переход к списку зон, отсортированных по различным состояниям;
- «Исполн. устройства» – переход к списку исполнительных устройств;
- «Управление МПТ» – переход к списку МПТ;
- «Сценарии» – переход к общему списку сценариев;
- «Составные устройства» – переход к списку, так называемых, «составных устройств» (например НС);
- «Приборы сети RS-485» – переход к просмотру приборов, находящихся в одной сети с данным прибором;
- «Тест панели» – переход к окну теста прибора.

Меню «Устройства»

Описание пунктов меню:

- «Всего» – переход к просмотру всех устройств;
- «Неисправных» – переход к просмотру неисправных устройств;
- «Запыленных» – переход к просмотру запыленных устройств;
- «Потерянных» – переход к просмотру потерянных устройств;
- «Отключено» – переход к просмотру отключенных устройств;
- «Внешних» – переход к просмотру внешних, т. е. подключенных к другим приборам, устройств.

Окно просмотра устройства

Наименование зоны устройства	! 0 0 9	2 1 / 0 4 / 1 1	1 1 : 4 2
Тип устройства		П р о с м о т р	1 / 1 9
		в с е х у с т р о й с т в	
Текущее состояние устройства	2 0 П 3	З о н а И П Р	
	И П Р 5 1 3 - 1 1		1 . 0 0 4
	Н о р м а		
	П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0 Т 0 0 0

В данном окне отображаются:

- тип устройства;
- текущее его состояние;
- полный адрес устройства:
 - номер прибора (если он отличен от текущего, если нет, то не отображается);
 - номер АЛС и адрес устройства на АЛС;
- наименование зоны (если устройство привязано к зоне, или комментарий к устройству в случае с исполнительными устройствами).

Клавиша «0» – переход к быстрому набору адреса устройства при просмотре всех устройств. По нажатию «0» курсор активируется в правом верхнем углу окна. Сначала нужно набрать номер АЛС, потом, после нажатия ВВОД, адрес устройства в АЛС. После нажатия ВВОД в окне появится состояние устройства по данному адресу или устройства идущего вверх по нумерации от данного адреса, если набранного устройства нет в БД.

ВКЛ и ВЫКЛ – управление исполнительными устройствами, перевод АУ в состояние «отключения» (с помощью клавиши ВЫКЛ – состояние «отключение», ВКЛ – выход из этого состояния).

«5» – переход к дополнительному меню устройства.

Дополнительное меню устройства

! 0 0 9	2 1 / 0 4 / 1 1	1 1 : 4 2
Меню РМ 1		1 . 0 0 2
Отключено :		Нет
Режим устр :		Авто
События устройства . . .		
Настройка устройства		
П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0 Т 0 0 0

Описание пунктов меню:

– «Отключено»: в данном пункте показано отключено ли устройство («Да» в случае отключения устройства, «Нет» в случае не отключенного устройства). При нажатии клавиши ВВОД можно отключить устройства. У охранных устройств и МКД данный пункт отсутствует;

– «Режим устройства»: данный пункт присутствует только у исполнительных устройств и показывает в каком режиме управления работает устройство (Авто – автоматическое, Ручное – ручное управление). В случае ручного управления исполнительное устройство не участвует в выполнении запущенных сценариев. С помощью клавиши ВВОД можно переключить режим;

– «События устройства»: при нажатии на ВВОД – переход к просмотру сообщений журнала, сформированных данным устройством. Если события могут находиться в разных журналах (основном, охранным, журнале СКУД) пользователю будет предложено выбрать тип журнала, в котором прибор будет искать события.

– «Настройка устройства»: при нажатии на ВВОД – переход к настройке параметров данного устройства, так же как если бы это устройство выбрали в меню «Выбор устройства» раздела «Сервис». Настройка параметров из этого окна возможна даже если АУ отсутствует на линии связи. В этом случае параметры можно менять и записывать в энергонезависимую память прибора.

У устройства МКД-2-R3 в данном меню есть еще два пункта – «Управление доступом» и «Управление МКД».

С помощью окна «Управление доступом» можно закрывать, открывать или восстанавливать доступ через устройство МКД-2-R3;

– «Восстановить доступ» – восстановить обычный режим доступа, в соответствии с конфигурацией системы контроля уровня доступа;

– «Открыть доступ» – открыть доступ всем через данное устройство;

– «Закрыть доступ» – закрыть доступ всем через данное устройство.

С помощью окна «Управление МКД» можно просматривать события МКД, которые сформированы при потере связи с ним и не попали по этой причине в журнал прибора, очистить журнал, который хранится в самом МКД и отчистить ключи и пароли, которые хранятся в самом МКД.

2) режим работы насосной станции – это пункт управления работой НС.

Может быть:

- «Выключена» – НС выключена;
- «Блокировка пуска» – пуск НС заблокирован сигналом с технологической метки, входящей в состав НС;
- «Задержка на вкл.» – идет обратный отсчет задержки на запуск НС;
- «Пуск» – идет процесс запуска НС;
- «Тушение» – процесс запуска НС закончен, идет отсчет времени тушения.

3) режим работы автоматики НС – текущее состояние автоматики НС. Для изменение состояния на противоположное необходимо нажать на клавишу ВВОД в данном пункте.

4) «Устройство» – количество устройств, входящих в НС. Для просмотра состояния устройств необходимо нажать на клавишу ВВОД в данном пункте.

5) «Откл. устр.» – количество отключенных устройств, входящих в НС. Для просмотра состояния данных устройств необходимо нажать на клавишу ВВОД в данном пункте.

Для запуска или остановки НС необходимо нажать на клавиши ПУСК и СТОП соответственно.

Логика работы составного устройства типа «Насосная станция»

Для организации водяного пожаротушения в приборе предусмотрена возможность подключения специального составного устройства типа «НС». Составное устройство имеет свою логику включения и выключения, а также свои режимы работы. Режимы работы такого «контейнера» зависят как от внешних сигналов (ручное / автоматическое включение или выключение, перевод в автоматический режим или в режим «Автоматика отключена»), так и от состояния устройств, включенных в состав НС с помощью ПО FireSec.

Возможные устройства в составе НС:

- пожарный насос. Обязательно наличие хотя бы одного ПН. Максимальное количество ПН в составе НС – 8;
- жоккей-насос. Наличие его не обязательно. Используется для поддержания давления жидкости в системе при нормальном состоянии. ЖН передает в прибор сообщения о давлении в трубопроводе или уровне воды в пожарном резервуаре и самостоятельно поддерживает необходимые параметры. При запуске НС и, в течение всего времени тушения, прибор формирует запрет на работу данного устройства. Запрет снимается после остановки тушения и перевода НС в автоматический режим. Так же автоматический запуск ЖН блокируется при сигнале от АМТ из состава НС. Неисправность, потеря связи и блокировка запуска у такого насоса формирует сообщение «Авария НС»;
- дренажный насос. Наличие его не обязательно. Используется для откачки воды из дренажного приемка. ДН сообщает прибору о количестве воды в приемке и самостоятельно поддерживает нормальный уровень. Если уровень воды в дренажном приемке достигает аварийного, то НС переходит в режим «Авария НС»;
- технологическая метка запрета пуска. Наличие ее не обязательно. Можно использовать ШС от устройств АМ-1-R3, АМ-4-R3, АМП-4-R3, АМП-10-R3 в технологической конфигурации. Используется для защиты НС от запуска при отсутствии воды или другой жидкости в питающем трубопроводе. Обычно используется конфигурация устройства с одним датчиком. Сообщения для нормы – «Вода есть», для сработки – «Воды нет». По сигналу с такой АМТ НС переходит в режим «Запрет ПУСКА НС» и блокирует пуск НС, а также переводит ЖН в режим ручного управления.

В приборе можно создать до 10 локальных НС. Возможно управление внешними НС, т. е. подключенными к другим приборам из сети RS-485.

Основные параметры НС:

- время тушения (время работы НС при тушении) – от 10 до 600 с;
 - количество основных ПН – какие из установленных в системе насосов будут основными, а какие резервными, определяется прибором исходя из общего количества ПН и количества основных насосов. Основные насосы всегда имеют адрес меньший, чем резервные. По мере отказа основных насосов, резервные насосы запускаются в порядке возрастания адресов. Например, если НС должна состоять из 3 насосов, два из которых должны быть основными, а один резервным, то адреса основных насосов должны быть 1 и 2 (или другие, но меньшие чем у резервного, 3, 4 – у основных, 5 – у резервного и т. д.), а у резервного – 3;
 - интервал одновременного пуска – промежуток времени от 0 до 10 с между запуском основных насосов (первого и второго насоса, второго и третьего и т. д.);
 - задержка пуска (время задержки запуска НС) – от 0 до 60 с.
- «Режим поддержания давления» и «Включение резервного ПН по ослаблению потока» – специальные режимы запуска и тушения у НС.

Режимы работы НС, зависящие от состояния входящих в нее устройств:

- а) «Норма» – все устройства в нормальном состоянии (не неисправны и связь с ними есть), ЖН, если он есть в составе НС в норме и в автоматическом режиме, у ДН нет состояния «Аварийный уровень»;
- б) «Неисправность» – одно или несколько устройств из состава НС неисправно или отсутствует;
- в) «Авария насосной станции» – выполнено одно из следующих условий:
 - потеря связи, неисправность или блокировка пуска ЖН;
 - количество готовых к запуску ПН меньше чем количество основных насосов. Готовым считается ПН, который в автоматическом режиме, исправен, нет потери связи, не отключен;
 - аварийный уровень ДН.

Отключение автоматического режима управления НС означает, что управление НС как единым «контейнером» отключено. Устройствами, входящими в состав НС можно управлять только по отдельности. Пуск НС заблокирован как для автоматического запуска (в зависимости от конфигурации прибора), так и для ручного пуска с помощью системы меню прибора или ПО FireSec.

Отключение устройств, входящих в состав НС

Для предотвращения формирования лишних событий от неисправных или не настроенных АУ предусмотрена возможность отключения их с помощью системы меню прибора или «извне» по сети RS-485. Режимы НС могут изменяться в случае отключения устройств из ее состава. Ниже приведены случаи отключения и влияние таких случаев на НС:

– отключение ПН в случае, если оставшихся готовых к запуску насосов стало меньше, чем количество основных насосов, приводит к переводу НС в режим «Авария». Режим «Неисправность» может пропасть, если отключили последнее неисправное или потерянное устройство из состава НС. У НС появляется статус «Есть отключенные устройства».

– отключение ЖН не приводит к переходу НС в режим «Авария», а если авария НС была до этого и была при этом вызвана неисправностью, потерей связи или блокировкой ЖН, то режим «Авария» у НС пропадет. Режим «Неисправность» может пропасть, если отключили последнее неисправное или потерянное устройство из состава НС.

У НС появляется статус «Есть отключенные устройства».

– отключение ДН также не приводит к переходу НС в режим «Авария», а если авария НС была до этого и была при этом вызвана аварийным режимом у ДН, то режим «Авария» у НС пропадет. Режим «Неисправность» может пропасть, если отключили последнее неисправное или потерянное устройство из состава НС. У НС появляется статус «Есть отключенные устройства».

– отключение АМТ из состава НС не влияет на режим «Авария» у НС. Режим «Неисправность» может пропасть, если отключили последнее неисправное или потерянное устройство из состава НС. У НС появляется статус «Есть отключенные устройства».

Запуск НС и ее работа

При запуске сценария в исполнительной части которого находится НС, происходит запуск НС (или начинается отчет задержки), если: НС находится в автоматическом режиме, не в режиме «Авария НС» и нет сигнала от АМТ из состава НС. Запуск происходит по истечении задержки на пуск НС (НС при этом переходит в режим «Задержка пуска») или, если тайм-аут отсутствует, немедленно. Если во время задержки пуска АМТ перейдет в состояние «не нормы», или придет команда на остановку НС, произойдет отмена пуска, если этого сигнала нет, то по истечении задержки НС переходит в режим «Пуск». ЖН из состава НС по АЛС посылается запрет на работу. НС в режиме «Пуск» пытается запустить то количество насосов, которое необходимо для тушения. Запуск насосов производится поочередно, начиная с насоса, имеющего меньший адрес. Между пусками насосов формируется пауза, равная времени одновременного запуска. НС переходит в режим тушения когда первый насос из запущенных выходит на режим. В случае неисправности одного или нескольких насосов прибор запускает насос или насосы, имеющие следующий адрес. Контроль за количеством работающих насосов осуществляется в течении всего времени, пока идет тушение.

Тушение может прекратиться по нескольким причинам:

- команда оператора или сигнал автоматики о прекращении работы в соответствии с логикой работы;
- истекло время тушения;
- сработала АМТ из состава НС;
- ДН сформировал событие «Аварийный уровень»;
- все насосы, находящиеся в составе НС вышли из строя.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ТУШЕНИЯ НС ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОД НС В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ «ВРУЧНУЮ». ЖН ИЗ СОСТАВА НС ПРИ ЭТОЙ КОМАНДЕ ПОШЛЕТСЯ КОМАНДА НА ПЕРЕВОД В РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.

При установленной отметке «Режим поддержания давления», в отличие от обычного режима, при запуске НС ЖН не будет переводиться в ручной режим. Он останется в автоматическом режиме для поддержания давления во время выключения основных ПН. Время тушения будет трактоваться как бесконечное. Не будет считаться таймер тушения, т. е. НС выключится только если выполнится одно из условий:

- сработала АМТ из состава НС;
- аварийный уровень ДН;
- нет ни одного готового насоса;
- придет команда оператора на отключение или поступит команда из сценария.

НС не переводится в ручной режим после выключения.

При установленной отметке «Включение резервного ПН по ослаблению потока» при формировании ПН события «Ослабл поток», насос переводится в ручной режим, выключается и запускается резервный насос.

Рекомендуется для ознакомления с последними двумя режимами обратиться в службу технической поддержки.

! 0 0 9	2 1 / 0 4 / 1 1	1 1 : 4 2
П р и б о р ы	с е т и	RS 4 8 5 1 / 7
П Д У	0 0 4	Е с т ь
П Д У - П Т	0 1 0	Е с т ь
Б И	0 2 9	Е с т ь
Б И У	0 3 0	Е с т ь
МС - Т Л	0 4 0	Е с т ь
П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0
		Т 0 0 0

В данном окне приводится список устройств, зарегистрированных в сети RS-485, кроме устройств МС-1 и МС-2.

После названия устройства идет его адрес и наличие связи с данным прибором. Для устройства МС-ТЛ предусмотрен просмотр событий журнала МС-ТЛ. Для этого выберите его с помощью клавиш «2» и «8» и нажмите клавишу ВВОД.

Для прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 и контроллера адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот. R3 с помощью клавиши ВВОД – переход в удаленный просмотр / управление прибором.

Удаленный просмотр / управление прибором – специальный режим работы прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3. В данном режиме на экране будет воспроизводиться копия экрана удаленного прибора. Нажатиями на клавиатуре можно переходить в различные меню удаленного прибора, управлять устройствами, производить адресацию и настройку устройств удаленного прибора. Для выхода из режима надо перейти в главный экран удаленного прибора и нажать клавишу «7».

ВНИМАНИЕ! СКОРОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ УДАЛЕННОГО ПРОСМОТРА / УПРАВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРИБОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛИНИИ СЕТИ RS-485. ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА МС-2, МС-1 ОТ СЕТИ RS-485.

Для устройства МС-Р с помощью клавиши ВВОД – просмотр радиоканальных параметров «МС-Р» (частота, скорость и мощность).

Просмотр журнала МС-ТЛ

Время фиксации события МС-ТЛ	! 0 0 9	2 1 / 0 4 / 1 1	1 1 : 4 2	
Тип события	Ж у р н а л	М С - Т Л	1 / 1 5 0	Номер события / Всего событий в журнале МС-ТЛ
Отчет о доставке до адресата	2 1 / 0 4 / 1 2		1 2 : 0 0	
	П О Ж А Р			
	П р и б о р	0 0 1		Номер прибора, на котором зафиксировано событие
	Д о с т а в л е н о			
	П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0	Т 0 0 0

Окно теста прибора

При выборе пункта «Тест панели» в меню «Управление и статус» открывается окно просмотра данного состояния.

Данное окно предназначено для тестирования работы световой и звуковой индикации самого прибора, а также работы клавиатуры. При нажатии на любую клавишу экран дисплея заполняется: либо символом нажатой клавиши для цифр, либо дополнительным символом для функциональных клавиш (таблица 12).

При нажатии клавиши «7» произойдет тестирование внутренних часов прибора и выход из данного окна. Результатом тестирования является сообщение о состоянии часов (работают, не работают, спешат или отстают). При этом если часы отклоняются на 100 мс в секунду, то считается, что часы не работают, и на экран выводится соответствующее сообщение. Если часы отклоняются не более 700 мкс в секунду, то считается, что часы работают нормально. При отклонении часов в интервале от 700 мкс до 100 мс будет выводиться сообщение о том, спешат или отстают часы, в зависимости от характера отклонения.

Таблица 12

Клавиша		Выводимый символ
АВТОРИЗАЦИЯ		@
СНЯТЬ		A
ВЗЯТЬ		B
ЗОНЫ		C
ИНЖ СИСТ		M
СОУЭ		N

Клавиша		Выводимый символ
АПТ		O
ПУСК		Q
ПАУЗА		R
СТОП		S
ОТМЕНА ЗАДЕРЖКИ		T
ТРЕВОГА		I
ПОЖАР		E
СБРОС ПОЖАРА		J
СБРОС ТРЕВОГИ		K
ЗВУК		G
СОУЭ		H
КОНФИГ		F
ЖУРНАЛ		L
ПОЖАР		;
НЕИСПР		=
ОТКЛ.		<
ТРЕВОГА		>
ВВОД		#
УДАЛЕНИЕ		:

Меню «Журнал и статистика»

Описание пунктов меню:

– «Новые основные» – переход к просмотру новых записей основного журнала. Справа отображается количество новых записей. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной первой.

– «Новые охранные» – переход к просмотру новых записей охранного журнала. Справа отображается количество новых записей. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной первой.

– «Все основные» – переход к просмотру всех записей основного журнала. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной последней.

– «Все охранные» – переход к просмотру всех записей охранного журнала. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной последней.

– «Все записи СКУД» – переход к просмотру всех записей журнала системы контроля уровня доступа. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной последней.

– «Статистика» – переход к окну просмотра и сброса счетчика перехода прибора в режим «Пожар» и «Тревога».

Окно просмотра сообщения

!					1 3 / 0 4 / 1 6		1 1 : 4 2
							1 1 / 1 0 2 4
1 3 / 0 4 / 1 6						1 4 : 3 5 : 0 0	
2 О П 3	З о н а	И П Р					
ПОЖАР	2						
И П Р 5 1 3 - 1 1						2 . 0 0 5	
П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0				Т 0 0 0	

В данном окне отображается сообщение системы о любом событии, произошедшем с системой.

Меню настройка АЛС 1(2)

Описание пунктов меню:

- «Состояние» – текущее состояние АЛС, варианты состояний и их расшифровку можно посмотреть в таблице 10;
 - «Качество связи с устройствами» – переход к окну качества связи с отдельными устройствами;
 - «Автокоррекция скорости» – текущая скорость работы АЛС, может изменяться в диапазоне от 0 до 25. По клавише ВВОД переход в окно настройки скорости работы АЛС.
 - «Скорость работы» – текущая скорость работы АЛС, может быть в диапазоне от 0 до 25. Минимальная скорость работы (0) соответствует 2,2 кБит/с, максимальная (25) – 9,2 кБит/с. По клавише ВВОД – переход в окно настройки скорости работы АЛС;
 - «Текущий ток» – отображение текущего тока в данной АЛС;
 - «Счетчик потерь» – отображение и изменение счетчика потерь АЛС. По клавише ВВОД – изменение счетчика в диапазоне от 0 до 254. От данного параметра зависит как быстро прибор будет «терять» АУ. Значение счетчика зависит от количества устройств в БД прибора. Его следует понимать как количество неудачных попыток связаться с устройством перед тем как прибор выдаст сообщение о потере связи из того расчета, что устройство должно «не отвечать» в течении 5 с. Счетчик потерь рассчитывается прибором автоматически при перезагрузке. Менять данный параметр можно для оценки работоспособности АЛС (например установить его значение равное от 1 до 3 и увидеть «реальную картину» качества связи с устройствами), но следует помнить что после перезагрузки он будет рассчитан заново;
 - «Тест» – данный пункт предназначен для тестирования АЛС на наличие бракованных АУ и правильность выполнения монтажа. Значение 0 соответствует нормальной скорости обмена по АЛС и заданному счетчику потерь. Значение 1 соответствует повышенной скорости обмена. Если установлено данное значение и прибор не фиксирует потерь связи с АУ, это значит монтаж выполнен правильно и наличия бракованных устройств не обнаружено.
- Скорость АЛС, в этом случае, так же не должна быть равна 0. В противном случае, следует проверить качество монтажа, удалить бракованные АУ, если данные методы не помогают следует связаться с службой технической поддержки. Значения 2 и 3 предназначены для тестирования устройств на заводе-изготовителе и применение этих значений на объекте недопустимо;
- «Перезагрузка кольцевой АЛС» – по клавише ВВОД происходит перезапуск АЛС и обновление статуса АЛС;
 - «Перерегулирование» – текущая величина перерегулирования (искажения). По клавише ВВОД переход к окну настройки перерегулирования.

ВНИМАНИЕ! ПАРАМЕТРЫ В ДАННОМ МЕНЮ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИЙ СО СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. ОНИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ, МОНТАЖА И УСЛОВИЙ РАБОТЫ АЛС ПРИБОРА.

Окно «Качество связи с устройствами»

АЛС1	(1 5)				1 / 4 7
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 1		0 1 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 2		0 1 5 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 3		0 9 9 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 4		0 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 5		0 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 6		0 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 7		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 8		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 0 9		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 1 0		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 1 1		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 1 2		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 1 3		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 1 4		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 1 5		1 0 0 %
ИП 2 1 2 - 6 4			0 1 6		1 0 0 %

Текущая скорость АЛС

Номер АЛС

Тип и адрес устройства

Качество связи с устройством

В данном окне, для удобства настройки системы, приведены АУ вместе с параметром «качество связи». Данный параметр уникальный для каждого устройства и изменяется прибором. Специально для оценки качество связи с устройствами прибор проводит диагностику на минимальной скорости. Достоверные цифры о качестве связи с устройством появляются через несколько минут после включения прибора или подключения устройства к АЛС (нужно не более 5 мин, чтобы накопить статистику). Например, качество связи 15 % (устройство ИП212-64 с адресом 2 на рисунке выше) говорит о том, что устройство ответило на 15 запросов из 100 посланных к нему прибором.

В данном окне устройства расположены в следующем порядке:

- сначала приведены устройства, которые есть на линии, но качество связи у них ниже 100 %. Наличие устройств с качеством связи ниже 98 % нежелательно, так как такие устройства влияют на скорость работы всей АЛС;
- потом приведены устройства с качеством связи 0 %. Это могут быть устройства которых нет на АЛС. С данными устройствами должна быть потеряна связь или они могут быть отключены;
- последними идут устройства с качеством связи 100 %, т. е. ответившие на 100 запросов из 100.

Окно «Качеств связи с устройствами» не динамическое, т. е. не обновляется автоматически при изменении значения качества связи. Для обновления необходимо нажать на клавишу ВВОД.

Меню «Реле и выходы»

Для всех выходов можно настроить начальное состояние выхода, т. е. состояние, в котором выход находится после включения прибора. Помимо состояний «Вкл.» и «Выкл.» можно настроить диаграмму мерцания. Диаграмма режима мерцания представляет собой двухсекундный период времени работы выхода, каждые 0,25 с которого закодированы соответствующим битом. Значение бита «1» – соответствует состоянию выхода «Включено» соответствующего временного интервала, «0» – «Выключено». Например, значение параметра «00001111» соответствует частоте мерцания 0.5 Гц, а значение «01010101» – частоте 2 Гц.

! 0 0 9	2 1 / 0 4 / 1 1	1 1 : 4 2
Выход 4		
Включен		
Сост-е: Норма		
Нач. сост.: Выкл		
Контроль: обр+кз		
Контроль нагрузки		
П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0 Т 0 0 0

Выход включен или выключен

Исправен или расшифровка неисправности

Выходам 4 и 5, кроме этого можно настроить тип контроля: «нет» – без контроля целостности, «кз» – контроль на КЗ выхода, «обрыв» – контроль на обрыв выхода, «обр+кз» – контроль и на КЗ и на обрыв.

! 0 0 9	2 1 / 0 4 / 1 1	1 1 : 4 2
Настройка нагрузки		
Включить выход 4		
Запомнить нагрузку		
Контроль: Откл		
П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0 Т 0 0 0

Так же этим выходам можно настроить эталонную нагрузку во включенном состоянии. При отклонении значения нагрузки на 20 мА прибор сформирует событие о том что нагрузка выше или ниже эталонной. Для этого необходимо предварительно подключить необходимую нагрузку к выходу. С помощью пункта «Включить выход» включить выход. Потом выбрать пункт «Запомнить нагрузку» и включить контроль с помощью пункта «Контроль».

Меню «Конфигурация прибора»

Описание пунктов меню:

- «Адрес прибора» – изменение адреса прибора в сети RS-485;
- «Скорость» – переход к меню изменения скорости работы интерфейса RS-485;
- «Время / дата» – изменение текущего времени на приборе;
- «Порог напряжения» – переход к окну выбора порога напряжения питания прибора;
- «Обмен RS-485» – в случае наличия в сети RS-485 обмена на той же скорости что и прибор отображается «Да». В противном случае – «Нет»;
- «Версия прибора» – переход к просмотру версии прибора и его серийного номера;
- «Проверка памяти» – переход к окну самотестирования прибора;
- «Перезагрузка» – перезагрузка прибора, необходимая в исключительных ситуациях.

Окно проверки памяти

! 0 0 9	2 1 / 0 4 / 1 1	1 1 : 4 2
С RC	П З у	О З у
П О	Н о р м а	Н о р м а
К о н ф - я	Н о р м а	Н о р м а
П а р - р ы	Н о р м а	Н о р м а
Выполнить проверку		
До следующей 3 0 : 0 0		
П 0 0 0	Н 0 0 0	О 0 0 0 Т 0 0 0

Прибор оснащен механизмом самотестирования. Этот механизм заключается в проверке некорректных изменений и порчи блоков памяти прибора, необходимых для корректной работы. Данные блоки расположены как в энергонезависимой (ПЗУ) так и в оперативной памяти (ОЗУ) прибора. Таких блоков три: ПО, конфигурация и настроечные параметры устройств. Проверка производится как автоматически раз в 1 час, так и по команде пользователя с помощью пункта «Выполнить проверку». Строчкой ниже отображается время до следующей проверки (минуты и секунды).

Проверка осуществляется с помощью пересчета контрольной суммы блока памяти и сравнении его с записанным значением. В случае несовпадения записанного и подсчитанного значения прибор перезагрузится, после чего выдст сообщение о некорректности данных из загрузчика (в случае порчи ПО) или с помощью события «Системная неисправность – ошибка базы». Работа прибора в обоих случаях будет остановлена.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.

– «Уровень помех» – индивидуальный для каждого устройства параметр. Применим к ИП и всем видам АМ. Это время которое необходимо для изменения устройством своего состояния. Например, если данный параметр у дымового ИП равен 1 с, то для выдачи сигнала «Пожар» ИП необходимо в течении 1 с фиксировать превышение порога по дыму. С помощью клавиши «Ввод» возможно изменить этот параметр.

– «Версия» – версия ПО АУ.

– «Зав.№» – заводской номер АУ.

– «Перезагрузить» – после нажатия на Ввод устройству будет отправлена команда на перезагрузку устройства.

– «Записать» – после нажатия на «Ввод» произойдет запись новых параметров в АУ и сохранение их в энергонезависимой памяти прибора. Если запись в устройство произведена неуспешно то появится надпись «Параметры не записаны в устройство». В таком случае прибор все равно сохраняет новые параметры в своей памяти и передаст их устройству при последующем подключении.

– «Перейти к управлению» – переход в окно просмотра и управления данным устройством.

Окно «Выбор устройства»

!	0	0	9					2	1	/	0	4	/	1	1	1	1	:	4	2
Адрес : 1 . 0 0 2																				
Далее . . .																				
П 0 0 0					Н 0 0 0					О 0 0 0					Т 0 0 0					

В окне «Выбор устройства» можно настроить параметры устройства, выбрав его по адресу. Для этого необходимо задать его номер шлейфа, адрес и, перейдя на пункт «Далее» нажать ВВОД. После этого, если устройство с таким адресом есть на заданном шлейфе и оно соответствует устройству в базе, происходит переход к просмотру и изменению параметров, так же как это сделано в окне «Адресация устройства».

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ЕСТЬ НА АЛС, НО ЕГО НЕТ В КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРА, ТО РАБОТА С НИМ ЗАБЛОКИРОВАНА. НАСТРОИТЬ ЕГО ПАРАМЕТРЫ И ДАЖЕ ИЗМЕНИТЬ АДРЕС С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО ОКНА НЕВОЗМОЖНО.

Окно «Конф. устройств»

!	0	0	9					2	1	/	0	4	/	1	1	1	1	:	4	2
PM - 1 1 / 7																				
Адрес : 1 . 0 0 2																				
Качество связи																				
Мерцание : 0 0 0 0 0 0 0																				
Зав. № : 0 0 1 6 7 7 7 2 1 5																				
Версия : 1 . 0 0 9																				
П 0 0 0					Н 0 0 0					О 0 0 0					Т 0 0 0					

Окно «Конф. устройств» функционально представляет собой встроенный программатор АУ, к которому подключаются устройства. При выборе данного пункта появляется окно ожидания подключения устройства.

После подключения АУ к АЛСТ, на экране появится тип устройства, его адрес, версия ПО и заводской номер. В этом окне можно сменить только адрес устройства.

Окно «Уст. общего порога»

!	0	0	9					2	1	/	0	4	/	1	1	1	1	:	4	2
Введите пороги																				
Дым 0 , 0 5 - 0 , 2 0 дб / м																				
Новый порог : 0 . - дб / м																				
Температура 5 4 - 8 0 ° С																				
Новый порог : - - ° С																				
Уровень помех 0 - 1 0 с																				
Новый уровень : - - с																				
Установить пороги																				
П 0 0 0					Н 0 0 0					О 0 0 0					Т 0 0 0					

Окно «Уст. общего порога» предназначена для быстрой смены порога срабатывания по дыму и температуре у дымовых, тепловых и комбинированных ИП, а также изменения параметра «Уровень помех».

После ввода нового порога по задымленности, нового порога по температуре и нового значения уровня помех (или одного из этих параметров), и выбора пункта «Установить пороги», с помощью клавиши ВВОД, прибор начнет запись новых значений в АПИ. Запись ведется путем перебора адресов, начиная с 1 и заканчивая 250. После завершения процесса записи на экран выведется информация о количестве ИП с успешно записанным новым значением порога. Ввод значений происходит слева направо. При вводе значения порога задымленности вводится количество сотых, т. е. если ввести 2, то прибор воспримет это как значение 0,02. Для ввода значения 0,20 – надо ввести 20. Запись новых порогов производится во все ИП, которые есть в конфигурации прибора. Если ИП с каким-либо адресом нет на АЛС, то новые значения порога записываются в него при подключении к АЛС.

!	0	0	9		2	1	/	0	4	/	1	1	:	4	2
Авт. установка адресов															
Номер шлейфа : 1															
Начальный адрес : 001															
Запуск															
Посл. устройство : 000															
Всего записано : 0															
П000				Н000				О000				Т000			

Данное окно предназначено для автоматизированной раздачи адресов, устройствам, находящимся на АЛС, с помощью тестового воздействия кнопкой ТЕСТ или лазером. Перед началом адресации необходимо ввести номер шлейфа, на котором будет производиться адресация и начальный адрес. После того, как эти данные будут введены, необходимо нажать клавишу ВВОД на пункте «Запуск». Теперь первому устройству, на котором будет нажата кнопка ТЕСТ (лазер), будет присвоен адрес равный начальному, второму устройству – начальный адрес + 1 и т. д.

Последний записанный адрес отображается в пункте «Посл. устройство», количество вновь адресованных устройств – в пункте «Всего записано». Каждый успешно записанный адрес будет сопровождаться звуковым сигналом.

Для остановки автоматической раздачи адресов необходимо нажать клавишу «7».

3 Настройка

3.1 Настройка системы записывается в память прибора с помощью приложения «Администратор» ПО FireSec через интерфейс USB или RS-485.

4 Обновление ПО

4.1 Прибор позволяет производить удаленное обновление своего ПО. Для этого прибор должен быть подключен к ПК через интерфейс USB или RS-485. Обновление производится с помощью приложения «Администратор» ПО FireSec.

В процессе обновления ПО прибор переходит в режим «Обновление ПО».

4.2 После окончания процесса обновления ПО прибор автоматически перезагружается и начинает работать в штатном режиме.

Если в процессе обновления ПО произошел сбой, вызванный, например, выключением питания или обрывом АЛС с ПК, то прибор выдаст сообщение, предлагающее повторить операцию обновления ПО.

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания прибора, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

5.2 С целью поддержания исправности прибора в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой, и контроль работоспособности.

5.3 При выявлении нарушений в работе прибора его направляют в ремонт.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Прибор в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах транспортных упаковок с приборами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения транспортных упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6.4 Хранение прибора в транспортной упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

7 Утилизация

7.1 Прибор не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

7.2 Прибор является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Приложение А

Структура экранов меню прибора ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3




Рисунок А.1 – Структура экранов меню для уровня доступа «Пользователь»




Рисунок А.2 – Структура экранов меню для уровня доступа «Дежурный» (окна, доступные первому уровню доступа, не показаны)




Рисунок А.3 – Структура экранов меню для уровня доступа «Инсталлятор» (окна, доступные первому и второму уровням доступа, не показаны)




Рисунок А.4 – Структура экранов меню для уровня доступа «Администратор» (окна, доступные первому, второму и третьему уровням доступа, не показаны)

Приложение Б
Перечень записей журнала событий



ВНИМАНИЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОБЫТИЙ, ПОМЕНЧЕННЫХ БУКВОЙ «Н» В ПЕРВОМ СТОЛБЦЕ, ПРИБОР ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ НЕИСПРАВНОСТЬ.

Прибор может формировать следующие события:

1	«Включение питания»	Включили питание прибора
2	«Команда на смену ПО»	Произвели обновление ПО прибора
3	«Пожар» («Пожар 2»)	В зоне зарегистрирован сигнал «Пожар» («Пожар 2») (таблицы сообщений от устройств)
4	«Внимание» («Пожар 1»)	В зоне зарегистрирован сигнал «Внимание» («Пожар 1»)
5	«Тревога»	В зоне зарегистрирована охранный тревога
6	«Корпус открыт / закрыт»	Зафиксировано вскрытие корпуса прибора / корпус прибора закрыт
7	«Сброс события «Пожар»	Произведен сброс состояния «Пожар» («Пожар 2») или «Внимание» («Пожар 1») в зоне
8	«Сброс события «Тревога»	Произведен сброс события «Тревога»
9	«Взята на охрану»	Зона поставлена на охрану
10	«Снята с охраны»	Зона снята с охраны
11	«Тревога (принуждение)»	Зона снята с охраны, но для этого использован идентификатор, отмеченный для снятия с охраны под принуждением
12	«Неудачная постановка»	В зоне произошла неудачная постановка на охрану
13	«Снятие невозможно»	Попытка снятия охранной зоны вида «Без права снятия»
14	«Отключение»	Устройство или зона отключена
15	«Отключение снято»	Устройство или зона задействована
Н 16	«Связь потеряна»	Прибор потерял связь с устройством
17	«Связь восстановлена»	Восстановилась связь с потерянным ранее устройством
Н 18	«Неисправен»	Устройство при проведении самодиагностики нашло неисправность (таблицы сообщений от устройств)
19	«Неисправен Устранено»	Устройство отремонтировано и при проведении самодиагностики показало исправность
Н 20	«Система неисправна»	Обнаружена неисправность или потеря связи у одного или нескольких АУ, подключенных к прибору
21	«Система исправна»	Все неисправности и потери связи у АУ, подключенных к прибору, устранены
22	«Отсутствует в базе»	Обнаружено устройство, не описанное при конфигурации прибора
Н 23	«АЛС № X неисправна»	Неисправность АЛС №X (1 – 2)
24	«АЛС №X исправна»	Работоспособность АЛС №X (1 – 2) восстановлена
25	«Обновление базы»	В прибор записана новая база с ПК
26	«Ручное Вкл.»	Исполнительное устройство в АЛС включено в ручном режиме
27	«Ручное Выкл.»	Исполнительное устройство в АЛС выключено в ручном режиме
28	«Ручное Отмена»	Отложенный пуск исполнительного устройства в АЛС отменен
29	«Системная неисправность»	Аппаратный или программный сбой в работе самого прибора или ошибка работы с БД устройств / зон
30	«Ввод 1(2) питание резервное»	Источник питания перешел на работу от аккумулятора
31	«Ввод 1(2) питание основное»	Источник питания работает в штатном режиме
Н 32	«Авария выхода»	Обрыв, КЗ, нагрузка меньше или больше эталонной

Н 33	«Ввод 1 (2) питание отсутствует»	Напряжение питания на вводе 1 или 2 вышло за границы (12 ± 2) В
34	«Неверный пароль дежурного / инсталлятора / администратора»	В процессе идентификации введен неверный пароль дежурного, инсталлятора или администратора
35	«Ввод паролей на приборе заблокирован» «Ввод паролей на приборе разблокирован»	После трех неудачных вводов пароля / ключа охранных пользователей на приборе, ввод новых заблокирован. Ввод паролей / ключей охранных пользователей разблокирован по истечении времени блокировки
36	«Тревога-подбор кода» «Тревога-подбор кода-сброшена»	После трех событий о блокировке ввода зафиксирована тревога «Подбор кода». Тревога «Подбор кода» сброшена оператором
37	«Неверный ключ дежурного / инсталлятора / администратора»	В процессе идентификации к считывателю приложен неверный ключ дежурного, инсталлятора или администратора
38	«Тестовый режим вкл / выкл»	Прибор переведен в режим тестирования или вышел из него
39	«Имитация включения / выключения»	АУ доставлена команда о тестовом включении / выключении
40	«Получена команда управления»	Прибором по интерфейсу RS-485 получена команда для управления АУ
41	«Получена команда управления зоной»	Прибором по интерфейсу RS-485 получена команда для управления зоной (сброс пожара, взятие / снятие охранной зоны)
42	«Получена команда управления зоной от устройства»	Прибором от устройств-считывателей (ИМ-1-R3, Считыватели на АМП-4-R3) получена команда на снятие / постановку списка охранных зон
43	«Получена команда управления сценарием от устройства»	Прибором от устройств-считывателей (ИМ-1-R3, Считыватели на АМП-4-R3) получена команда на управление сценарием
44	«Нет доступа к управлению охранными зонами»	Прибором от устройств-считывателей (ИМ-1-R3, Считыватели на АМП-4-R3) получена команда на снятие / постановку списка охранных зон, но у данного устройства нет доступа на снятие или постановку (могла быть ошибка при составлении базы СКУД в ПО FireSec)
45	«Запись новых настроечных параметров в устройство»	Произведено изменение настроечных параметров устройства и их запись в память прибора
46	«Автоматическое управление» «Ручное управление»	Исполнительное устройство переведено в автоматический / ручной режим управления
47	«Сценарий запущен» «Сценарий выполнен» «Сценарий заблокирован» «Сценарий разблокирован» «Сценарий выключен»	Начался процесс выполнения сценария. Процесс выполнения сценария закончен. Сценарий заблокирован. Сценарий разблокирован. Запущен процесс перевода всех объектов сценария в первоначальное состояние
48	«Ночной режим установлен» «Ночной режим снят»	У зоны установлен ночной режим. Зона переведена в обычный режим
49	«Время подтверждения активно» «Время подтверждения истекло» «Регистрация пожара» «Время подтверждения приостановлено» «Время подтверждения возобновлено» «Время ожидания активно» «Время ожидания истекло» «Досрочный пуск» «Время ожидания приостановлено» «Время ожидания возобновлено»	У зоны начался отсчет задержки «Времени подтверждения». Задержка «Время подтверждения» истекло. Оператор отменил задержку «Время подтверждения», тем самым состояние «Пожар» («Пожар 2») зафиксировано оператором. Оператор приостановил задержку «Время подтверждения». Оператор возобновил задержку «Время подтверждения». У зоны начался отсчет задержки «Времени ожидания». Задержка «Время ожидания» истекло. Оператор отменил задержку «Время ожидания», тем самым осуществив досрочный пуск сценариев, заданных для состояния «Внимание» («Пожар 1») в этой зоне Оператор приостановил задержку «Время ожидания». Оператор возобновил задержку «Время ожидания»
50	«Вход / выход в режим удаленного управления»	Прибор перешел в режим удаленного управления. Прибор управляет удаленным прибором
51	«Прибор переведен в удаленный режим управления»	Прибор переведен в удаленный режим управления. Прибором управляют удаленно
52	«Сброс режима теста / лазер»	Панель получила команду от ПО FireSec на сброс режима тестирования АУ с помощью кнопки / лазера
53	«Сбой обмена»	Панель не смогла доставить команду на включение локального или внешнего исполнительного устройства или сообщение о изменении состояния общей зоны на другой прибор сети RS-485
54	«Регистрация ключа»	Произошло прикладывание ключа к какому-либо адресному считывателю для передачи его в БД СКУД ПО FireSec

	55 «Получена команда на изменение базы СКУД»	Прибором получена команда на удаление, перезапись или дозапись одной или нескольких записей базы пользователей
	56 «Команда на изменение базы СКУД окончилась неудачей»	Прибором получена команда на удаление, перезапись или дозапись одной или нескольких записей базы пользователей, но изменение базы окончилась неудачей. Необходима полная перезапись базы пользователей в приборе

Прибор формирует следующие события, полученные от составного устройства «Насосная станция»

	1 «Авария НС устр-на»	Прибор зафиксировал устранение режима «Авария» у НС
Н	2 «Авария НС»	Прибор зафиксировал режим «Авария» у НС
	3 «Тушение»	Прибор зафиксировал начало тушения у НС
	4 «Тушение прекращено»	Прибор зафиксировал прекращение тушения у НС
	5 «Автоматика вкл.»	С помощью прибора или ПО FireSec НС переведена в режим автоматического управления
	6 «Автоматика выкл.»	С помощью прибора или ПО FireSec НС переведена в режим ручного управления
	7 «Задержка на вкл-е»	Начался обратный отсчет заданной конфигурацией задержки на включение НС
	8 «Отмена пуска»	Во время обратного отсчета времени задержки произошла отмена пуска с помощью прибора или ПО FireSec

Прибор различает следующие события, формируемые ИПР и УДП:

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «Пожар»	Устройство зафиксировало нажатие (для ИПР)
	3 «Нажатие кнопки»	Устройство зафиксировало нажатие (для УДП)
Н	4 «Неисправность кнопки»	Устройство зафиксировало внутреннюю неисправность

Прибор различает следующие события, формируемые АПИ:

	1 «Тест: Кнопка»	АПИ тестировался кнопкой
	2 «Тест: Лазер»	АПИ тестировался оптическим тестером (ОТ-1) (для дымовых, тепловых и комбинированных АПИ)
Н	3 «Опто канал неисправен»	АПИ зафиксировал неисправность оптического регистрирующего канала (для дымовых и комбинированных АПИ)
	4 «Пожар по дыму»	АПИ зафиксировал переход порога по дыму (для дымовых и комбинированных АПИ)
	5 «Пожар – порог Т»	АПИ зафиксировал переход порога по температуре (для тепловых и комбинированных АПИ)
	6 «Пожар – градиент Т»	АПИ зафиксировал резкое увеличение температуры (для тепловых и комбинированных АПИ)
Н	7 «Т канал неисправен»	АПИ зафиксировал неисправность теплового регистрирующего канала (для тепловых и комбинированных АПИ)
	8 «Запыл.кр.»	АПИ зафиксировал критическую запыленность (для дымовых АПИ)
	9 «Запыл. пр.»	АПИ зафиксировал предварительную запыленность (для дымовых АПИ)
	10 «Запыл.кр. Устранено»	Провели обслуживание АПИ (для дымовых АПИ)
	11 «Запыл.пр. Устранено»	Провели обслуживание АПИ (для дымовых АПИ)

Прибор различает следующие события, формируемые АМ (устройства АМ-1-R3, АМ-4-R3):

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт
	3 «Сработка 1-го датчика»	Устройство зафиксировало срабатывание первого датчика (для пожарной конфигурации, для охранной и технологической конфигурации может быть заменено на событие пользователя)
	4 «Сработка 2-го датчика»	Устройство зафиксировало срабатывание второго датчика (для пожарной конфигурации, для охранной и технологической конфигурации может быть заменено на событие пользователя)
	5 «Сработка, два датчика»	Устройство зафиксировало срабатывание обоих датчиков (для пожарной конфигурации, для охранной и технологической конфигурации может быть заменено на событие пользователя)
Н	6 «КЗ ШС»	Устройство зафиксировало КЗ ШС
Н	7 «Обрыв ШС»	Устройство зафиксировало обрыв ШС

Прибор различает следующие события, формируемые АМ (устройства АМП-4-R3, АМП-10-R3):

1	«Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
2	«Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт*
3	«Внимание» («Пожар 1») или «Пожар» («Пожар 2»)	Устройство зафиксировало срабатывание на ШС одного или нескольких пожарных датчиков, в зависимости от настроек устройства (для пожарного ШС)
4	«Тревога Рпс не в норме»	Устройство зафиксировало выход сопротивления ШС за пределы 10 % от сопротивления которое было на момент постановки на охрану (для охранного ШС)
5	«Тревога КЗ»	Устройство зафиксировало КЗ на взятом на охрану ШС (для охранного ШС)
6	«Тревога Обрыв»	Устройство зафиксировало обрыв на взятом на охрану ШС (для охранного ШС)
7	«Устройство поставлено на охрану» «Устройство снято с охраны»	Устройство поставлено или снято с охраны с помощью внутреннего считывателя (для локального режима работы устройства АМП-4-R3)
8	«Сработка 1-го датчика»	Устройство зафиксировало срабатывание первого датчика (для технологической конфигурации, может быть заменено на событие пользователя)
9	«Сработка 2-го датчика»	Устройство зафиксировало срабатывание второго датчика (для технологической конфигурации, может быть заменено на событие пользователя)
10	«Сработка, два датчика»	Устройство зафиксировало срабатывание обоих датчиков (для технологической конфигурации, может быть заменено на событие пользователя)
Н 11	«КЗ ШС»	Устройство зафиксировало КЗ ШС (для пожарной и технологической конфигурации)
Н 12	«Обрыв ШС»	Устройство зафиксировало обрыв ШС (для пожарной и технологической конфигурации)
Н 13	«Питание 1 ниже нормы»	На первом входе питания значение напряжение, зафиксированное устройством, ниже нормы*
Н 14	«Питание 1 выше нормы»	На первом входе питания значение напряжение, зафиксированное устройством, выше нормы*
Н 15	«Питание 2 ниже нормы»	На втором входе питания значение напряжение, зафиксированное устройством, ниже нормы*
Н 16	«Питание 2 выше нормы»	На втором входе питания значение напряжение, зафиксированное устройством, выше нормы*
Н 17	«Авария упр. контр-ра»	Питание на входах устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС)*
Пр и м е ч а н и е – * Для охранной конфигурации эти события при взятом на охрану шлейфе вызывают событие «Тревога»		

Прибор различает следующие события, формируемые адресными охранными устройствами (датчик движения, датчик разбития стекла, магнитоуправляемый извещатель):

1	«Тест: Кнопка / Лазер»	Устройство тестировалось кнопкой / ОТ-1
2	«Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт*
3	«Тревога движение»	Устройство зафиксировало тревогу по движению (для датчика движения)
4	«Тревога разбитие стекла»	Устройство зафиксировало тревогу по разбитию стекла (для датчика разбития стекла)
5	«Тревога-открытие»	Устройство зафиксировало тревогу по открытию (для магнитоуправляемого извещателя)
6	«Дверь открыта / закрыта»	Устройство зафиксировало открытие / закрытие двери (для магнитоуправляемого извещателя)
Пр и м е ч а н и е – * При взятом на охрану устройстве вызывает событие «Тревога»		

Прибор различает следующие события, формируемые РМ (РМ-1-Р3, РМ-4-Р3, РМК-1-Р3, РМК-4-Р3), реле на устройствах АМП-4-Р3, АМП-10-Р3, выходами с контролем целостности на устройствах АМП-4-Р3, АМП-10-Р3, оповещателями ОПОП:

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой (кроме выходов и реле на устройствах АМП-4-Р3, АМП-10-Р3, у этих устройств данное событие фиксируется ШС)
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировала вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт (кроме выходов и реле на устройствах АМП-4-Р3, АМП-10-Р3, у этих устройств данное событие фиксируется ШС)
	3 «Вкл»	Устройство включено (может быть заменено на событие пользователя)
	4 «Выкл»	Устройство выключено (может быть заменено на событие пользователя)
Н	5 «Реле залипло»	У устройства после включения не сработало реле (для устройств РМ-1-Р3, РМ-2-Р3)
Н	6 «К3 выхода»	Устройство зафиксировало К3 выхода (для РМ-К-Р3 и выхода с контролем целостности на устройстве АМП-4-Р3, АМП-10-Р3)
Н	7 «Обрыв выхода»	Устройство зафиксировал обрыв выхода (для РМ-К-Р3 и выхода с контролем целостности на устройстве АМП-4-Р3, АМП-10-Р3)
Н	8 «Нагр. не равна этал.»	У устройства ток нагрузки включенного выхода выходит за допустимые пределы (для РМ-К-Р3 и выхода с контролем целостности на устройстве АМП-4-Р3, АМП-10-Р3)
Н	9 «Авария питания»	Устройство зафиксировало неисправность в цепи питания (для РМ-К-Р3 и выхода с контролем целостности на устройстве АМП-4-Р3, АМП-10-Р3)
Н	10 «Авария упр. контр-ра»	Питание на входах устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС) (для РМ-К-Р3 и выхода с контролем целостности на устройстве АМП-4-Р3, АМП-10-Р3)

Прибор различает следующие события, формируемые устройствами ИМ-1-Р3 и считывателем на устройстве АМП-4-Р3:

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт
Н	3 «Авария упр. контр-р»	Питание на входах устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС)
	4 «Ввод заблокирован» «Ввод разблокирован»	После трех неудачных попыток ввода на устройстве заблокирован ввод. На устройстве разблокирован ввод по истечении времени или по команде
	5 «Тревога-подбор кода» «Тревога-подбор кода сброшена»	После трех событий о блокировке ввода зафиксирована тревога «Подбор кода». Тревога «Подбор кода» сброшена оператором

Прибор различает следующие события, формируемые МРО:

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт
	3 «Вкл»	МРО включен
	4 «Выкл»	МРО выключен
	5 «Задержка на включение»	МРО начал отсчет задержки на включение
	6 «Пуск»	МРО запустился после задержки
Н	7 «Обрыв кнопки СТОП»	Сопrotивление цепи кнопки СТОП выше 1,8 кОм
Н	8 «К3 кнопки СТОП»	Сопrotивление цепи кнопки СТОП ниже 250 Ом
Н	9 «Обрыв кнопки ПУСК»	Сопrotивление цепи кнопки ПУСК выше 1,8 кОм
Н	10 «К3 кнопки ПУСК»	Сопrotивление цепи кнопки ПУСК ниже 250 Ом
Н	11 «К3 выхода»	Сопrotивления акустического модуля ниже эталонного значения на 0,5 Ом (при отсутствии воспроизведения)
Н	12 «Обрыв выхода»	Сопrotивления акустического модуля выше эталонного значения на 0,5 Ом (при отсутствии воспроизведения)
	13 «Нет сообщений»	Нет ни одного речевого сообщения в модуле (только для ведущего)
Н	14 «Ошибка команды упр-я»	Ошибка управляющей команды от прибора к устройству. В команде запуска МРО отсутствует номер сообщения для воспроизведения
Н	15 «Авария питания 1»	Напряжения питания на вводе питания 1 устройства ниже 10,5 В
Н	16 «Авария питания 2»	Напряжения питания на вводе питания 2 устройства ниже 10,5 В
Н	17 «Авария упр. контр-ра»	Питание на входах устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС)

Прибор различает следующие события, формируемые МДУ:

1	«Тест: Кнопка»	МДУ тестировался кнопкой
2	«Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт
3	«Открытие»	Заслонка открывается
4	«Открытие Л»	Заслонка открывается, источник управления локально – кнопка устройства
5	«Закрытие»	Заслонка закрывается
6	«Закрытие Л»	Заслонка закрывается, источник управления локально – кнопка устройства
7	«Открыт»	Заслонка открыта
8	«Открыт Л»	Заслонка открыта, источник управления локально – кнопка устройства
9	«Закрыт»	Заслонка закрыта
10	«Закрыт Л»	Заслонка закрыта, источник управления локально – кнопка устройства
11	«Отсутствие привода»	Устройство зафиксировало отключение привода заслонки
12	«Отсутствие привода устр.»	Привод заслонки подключен
Н 13	«Обр. кн. ОТКРЫТЬ»	Обрыв цепи кнопки ОТКРЫТЬ, подключенной к модулю
Н 14	«Обр. кн. ЗАКРЫТЬ»	Обрыв цепи кнопки ЗАКРЫТЬ, подключенной к модулю
Н 15	«К3 кн. ОТКРЫТЬ»	К3 цепи кнопки ОТКРЫТЬ, подключенной к модулю
Н 16	«К3 кн. ЗАКРЫТЬ»	К3 цепи кнопки ЗАКРЫТЬ, подключенной к модулю
Н 17	«Обр. конц. ОТКРЫТО»	Обрыв цепи концевого выключателя S1
Н 18	«Обр. конц. ЗАКРЫТО»	Обрыв цепи концевого выключателя S2
Н 19	«К3 конц. ОТКРЫТО»	К3 цепи концевики ОТКРЫТО
Н 20	«К3 конц. ЗАКРЫТО»	К3 цепи концевики ЗАКРЫТО
Н 21	«Обрыв обмотки 1»	Обрыв обмотки присоединенной к клемме 1 выхода «Привод» модуля
Н 22	«Обрыв обмотки 2»	Обрыв обмотки присоединенной к клемме 2 выхода «Привод» модуля
Н 23	«Запрещ. состояние»	Несоответствие состояния концевых выключателей заданному положению
Н 24	«Прев. времени движ.»	Превышение времени ожидания ответа от концевых выключателей о завершении движения
Н 25	«Изм-е положения засл.»	Самопроизвольное или ручное изменение положения заслонки
Н 26	«Авария пит-я клапана»	Отсутствие питания
Н 27	«Авария упр. контр-ра»	Питание на вводах питания устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС)
Н 28	«Реле К1 залипло»	Аппаратная неисправность реле К1
Н 29	«Реле К2 залипло»	Аппаратная неисправность реле К2
Н 30	«Реле К3 залипло»	Аппаратная неисправность реле К3

Прибор различает следующие события, формируемые МПТ:

1	«Тест: Кнопка»	МПТ тестировался кнопкой
2	«Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт
3	«Сработка ШС1(2) сработка 1-го датчика»	На ШС1(2) устройства зафиксировано состояние «Внимани» («Пожар 1»)
4	«Сработка ШС1(2) сработка, два датчика»	На ШС1(2) устройства зафиксировано состояние «Пожар» («Пожар 2»)
5	«Защитный сброс ШС1(2)»	Произошел сброс ШС1(2) устройства
6	«Ручной запуск»	Пуск МПТ по ШС ИПР
7	«Ручной останов»	Останов пуска по кнопке СТОП
8	«Отложенный запуск»	Пуск МПТ приостановлен
9	«Запуск возобновлен»	Возобновление отсчета задержки до включения выхода «Пуск АУП»
10	«Нарушение ДАВЛЕНИЕ»	Датчик «ДАВЛЕНИЕ» не в норме
11	«Восстановл. ДАВЛЕНИЕ»	Датчик «ДАВЛЕНИЕ» в норме
12	«Нарушение МАССА»	Датчик «МАССА» не в норме
13	«Восстановл. МАССА»	Датчик «МАССА» в норме
14	«Нарушение ДВЕРЬ»	Датчик «ДВЕРЬ» не в норме

	15 «Восстановл. ДВЕРЬ»	Датчик «ДВЕРЬ» в норме
	16 «Тушение»	Отсчет задержки окончен, включен выход «Пуск АУП»
	17 «Невозможно вкл. авт. неисправность»	Не выполнены условия для включения автоматики
	18 «Невозможно вкл. авт. Датчик двери-окна»	Не выполнены условия для включения автоматики
	19 «Автоматика включена»	Включение автоматики МПТ с прибора
	20 «Автоматика восстановлена неисправность»	Восстановление автоматики по устранению неисправности
	21 «Автоматика восстановлена датчик двери-окна»	Восстановление автоматики по датчику «Двери-окна»
	22 «Автоматика отключена»	Выключение автоматики МПТ с прибора
	23 «Автоматика отключена неисправность»	Выключение автоматики по неисправности
	24 «Автоматика отключена датчик двери-окна»	Выключение автоматики по датчику «Двери-окна»
Н	25 «Ошибка CRC»	Испорчена EEPROM память микроконтроллера
Н	26 «КЗ ШС1(2)»	КЗ ШС
Н	27 «Обрыв ШС1(2)»	Обрыв ШС
Н	28 «КЗ вход МАССА»	КЗ линии связи датчика МАССА
Н	29 «Обрыв вход МАССА»	Обрыв линии связи датчика МАССА
Н	30 «КЗ вход ДАВЛЕНИЕ»	КЗ линии связи датчика ДАВЛЕНИЕ
Н	31 «Обрыв вход ДАВЛЕНИЕ»	Обрыв линии связи датчика ДАВЛЕНИЕ
Н	32 «КЗ вход ДВЕРЬ»	Обрыв линии связи датчика ДВЕРЬ
Н	33 «Обрыв вход ДВЕРЬ»	Обрыв линии связи датчика ДВЕРЬ
Н	34 «Питание1 ниже нормы»	На первом вводе питания значение напряжение, зафиксированное устройством, ниже норм
Н	35 «Питание1 выше нормы»	На первом вводе питания значение напряжение, зафиксированное устройством, выше нормы
Н	36 «Питание2 ниже нормы»	На втором вводе питания значение напряжения, зафиксированное устройством, ниже нормы
Н	37 «Питание2 выше нормы»	На втором вводе питания значение напряжения, зафиксированное устройством, выше нормы
Н	38 «КЗ выхода 1–5»	КЗ внешних цепей релейного выхода
Н	39 «Обрыв выхода 1–5»	Обрыв внешних цепей релейного выхода
Н	40 «Потеря ЭДУ-ПТ1-4»	Потеря связи с одним из ЭДУ-ПТ
Н	41 «Нет связи с ведущим»	Ведомый МПТ потерял связь с ведущим
Н	42 «Авария упр. контр-ра»	Питание на вводах устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС) (для РМ-К-Р3 и выхода с контролем целостности на устройстве АМП-4-Р3)

Прибор различает следующие события, формируемые адресными источниками питания (ИВЭПР):

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «АКБ1(2) разряжена»	Зафиксирован разряд АКБ1(2), т. е. напряжение на АКБ1(2) ниже 11 В, но выше 10,7 В
Н	3 «АКБ1(2) отсутствует»	АКБ1(2) отсутствует
	4 «АКБ1(2) подключена»	АКБ1(2) подключена
	5 «Глубокий разряд АКБ1(2)»	Зафиксирован глубокий разряд АКБ1(2), т. е. напряжение на АКБ1(2) выше 9 В, но ниже 10,7 В
Н	6 «Нет сетевого напр.»	Отсутствует сетевое питание
	7 «Есть сетевое напр.»	Сетевое питание присутствует
Н	8 «КЗ вых1(2)»	Выход 1(2) напряжение меньше 9 В

Прибор различает следующие события, формируемые ИЗ-1-R3:

	1 «Тест: Кнопка»	ИЗ-1-R3 тестировался кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт
Н	3 «КЗ АЛС 1»	Устройство зафиксировало КЗ на клеммах АЛС 1
Н	4 «КЗ АЛС 2»	Устройство зафиксировало КЗ на клеммах АЛС 2
Н	5 «Реле залипло»	У устройства после включение не сработало реле
Н	6 «U конд ниже нормь»	Устройство зафиксировало неисправность питающего конденсатора

Прибор различает следующие события, формируемые ШУЗ:

	1 «Тест: Кнопка»	ШУЗ тестировался кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Устройство зафиксировало вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт
	3 «Блокировка запуска»	ШУЗ переведен в режим блокировки
	4 «ШУЗ АВТО»	ШУЗ переведен в режим дистанционного управления
	5 «ШУЗ РУЧ»	ШУЗ переведен в режим ручного управления
	6 «Низкий уровень»	Наличие сигнала с датчика низкого уровня
	7 «Нет низкого уровня»	Отсутствие сигнала с датчика низкого уровня
	8 «Высокий уровень»	Наличие сигнала с датчика высокого уровня
	9 «Нет высокого уровня»	Отсутствие сигнала с датчика высокого уровня
	10 «Ход на открытие»	Ход на открытие
	11 «Ход на закрытие»	Ход на закрытие
	12 «Остановлена»	Мотор задвижки остановлен
	13 «Открыт»	Задвижка открыта
	14 «Закрыт»	Задвижка закрыта
Н	15 «Промеж-е состояние»	Промежуточное состояние задвижки
Н	16 «Прев. времени хода»	Превышение времени хода клапана
Н	17 «Заклинило»	Задвижка находится в промежуточном положении и не движется
Н	18 «КЗ ЛС концевиков»	КЗ линии связи концевых выключателей
Н	19 «КЗ ЛС муфт (уровн)»	КЗ линии связи муфтовых выключателей или датчиков уровня
Н	20 «Обрыв ЛС концевиков»	Обрыв линии связи концевых выключателей
Н	21 «Обрыв ЛС муфт (уровн)»	Обрыв линии связи муфтовых выключателей или датчиков уровня
Н	22 «Сработка 2-х конц-ов»	Неверное сочетание сигналов с концевых выключателей
Н	23 «Сраб. 2муфты (2уровн)»	Неверное сочетание сигналов с муфтовых выключателей или датчиков уровня
Н	24 «Авария 380 В»	Неисправность связанная с контролем трехфазного напряжения (обрыв фазы, напряжения, чередование фаз, асимметрия фаз, повышение / понижение напряжения)
Н	25 «Обрыв обм. двиг-ля»	Обрыв силовой цепи питания электродвигателя привода задвижки
Н	26 «КЗ кн. Отк / Зак»	КЗ линии связи с кнопками открытия / закрытия дистанционного управления ШУЗ
Н	27 «КЗ кнопки Стоп»	КЗ линии связи с кнопкой стоп дистанционного управления ШУЗ
Н	28 «Обр кн. Отк / Зак»	Обрыв линии связи с кнопками открытия/закрытия дистанционного управления ШУЗ
Н	29 «Обрыв кнопки Стоп»	Обрыв линии связи с кнопкой стоп дистанционного управления ШУЗ
Н	30 «Нажаты Отк / Зак»	Неверное сочетание сигналов с кнопок открытия / закрытия дистанционного управления ШУЗ
Н	31 «Нажаты О / З и Стоп»	Неверное сочетание сигналов с кнопок открытия / закрытия и СТОП дистанционного управления ШУЗ
Н	32 «Авария 24 В»	Питание внутреннего контроллера шкафа присутствует, но ниже 20 В
Н	33 «Потеря связи с клав.»	Неисправность связанная с нарушением связи между внутренним контроллером и платы индикации/управления, расположенной на лицевой панели шкафа

Н 34	«КМ1 не вкл.»	Не сработал контактор шкафа, ответственный за открытие заслонки
Н 35	«КМ2 не вкл.»	Не сработал контактор шкафа, ответственный за закрытие заслонки
Н 36	«Изм-е положения засл»	Произошло изменение положения заслонки не вызванное командой шкафа управления
Н 37	«Авария упр. контр-ра»	Питание на вводах устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС)

Прибор различает следующие события, формируемые ШУ:

1	«Тест: Кнопка»	ШУ тестировался кнопкой
2	«Блокировка запуска»	ШУ переведен в режим блокировки. Работа устройства заблокирована, также происходит сброс ошибочных или аварийных состояний
3	«ШУ АВТО»	ШУ переведен в режим дистанционного управления. Устройство управляется сигналами с внешних датчиков или автоматическими сигналами от прибора
4	«ШУ РУЧ»	ШУ переведен в режим ручного управления. Устройство управляется только оператором, при этом ШУ игнорирует автоматические сигналы включения или выключения от прибора
5	«Выход на режим»	ШУ после включения перешел в режим «выход на режим», т. е. после включения ШУ датчик выхода на режим вернул информацию о достигнутом состоянии (давлении или наличии потока) (для конфигураций ПН и шкафа управления вентилятором)
6	«Ослаб поток»	У включенного ШУ пропал сигнал на датчике выхода на режим (для конфигураций ПС и шкафа управления вентилятором)
7	«Аварийный уровень»	Наличие сигнала на датчике аварийного уровня (для конфигурации ДН)
8	«Высокий уровень»	Наличие сигнала на датчике высокого уровня (для конфигурации ДН)
9	«Низкий уровень»	Наличие сигнала на датчике низкого уровня (для конфигурации ДН)
10	«Низкое давление»	Наличие сигнала на датчике низкого давления (для конфигурации ЖН)
11	«Высокое давление»	Наличие сигнала на датчике высокого давления (для конфигурации ЖН)
12	«Нормальное давление»	Устройство с помощью датчиков зафиксировало нормальное давление, т. е. зафиксировало отсутствие сигналов от датчиков высокого и низкого давления (для конфигурации ЖН)
13	«Загрязнение фильтра»	Устройство зафиксировало загрязнение воздушного фильтра (для конфигурации шкафа управления вентилятором)
14	«Фильтр чист»	Загрязнение воздушного фильтра устранено (для конфигурации шкафа управления вентилятором)
15	«Авария упр.контр-ра»	Питание на входах устройства отсутствует (работает только часть устройства, отвечающая за связь по АЛС)
Н 16	«Таймаут»	У шкафа истекло заданное время работы, и он не получил сигнал о достижении заданного давления или снижении уровня
Н 17	«Шкаф открыт»	Устройство зафиксировало открытие корпуса устройства
Н 18	«КЗ цепи ВнР»	КЗ цепи датчика выхода на режим (для конфигураций ПН и шкафа управления вентилятором)
Н 19	«Обрыв цепи ВнР»	Обрыв цепи датчика выхода на режим (для конфигураций ПН и шкафа управления вентилятором)
Н 20	«КЗ цепи кнопок»	КЗ цепи выносных кнопок управления (для конфигураций ПН и шкафа управления вентилятором)
Н 21	«Обрыв цепи кнопок»	Обрыв цепи выносных кнопок управления (для конфигураций ПН и шкафа управления вентилятором)
Н 22	«Не сработал КМ1»	После включения не сработал контактор шкафа
Н 23	«Авария 24В»	Питание внутреннего контроллера шкафа присутствует, но ниже 20 В
Н 24	«Потеря связи с клав.»	Неисправность связанная с нарушением связи между внутренним контроллером и платы индикации / управления, расположенной на лицевой панели шкафа

Н 25	«Авария 380 В»	Неисправность связанная с контролем трехфазного напряжения (обрыв фазы, «слипание» фаз, чередование фаз, асимметрия фаз, повышение / понижение напряжения)
Н 26	«Обрыв обмотки двиг.»	Обрыв силовой цепи питания электродвигателя
Н 27	«Ошибка конфигурации»	Шкаф зафиксировал ошибку в настроечных параметрах
Н 28	«Ошибка CRC»	Испорчена EEPROM память микроконтроллера
Н 29	«Неисп-ть концевиков»	Неверное сочетание сигналов с датчиков уровня или давления (для конфигурации ЖН и ДН)
Н 30	«КЗ цепи ДНУ»	КЗ цепи датчика низкого уровня (для конфигурации ДН)
Н 31	«Обрыв цепи ДНУ»	Обрыв цепи датчика низкого уровня (для конфигурации ДН)
Н 32	«КЗ цепи ДВУ»	КЗ цепи датчика высокого уровня(для конфигурации ДН)
Н 33	«Обрыв цепи ДВУ»	Обрыв цепи датчика высокого уровня (для конфигурации ДН)
Н 34	«КЗ цепи ДАУ»	КЗ цепи датчика аварийного уровня (для конфигурации ДН)
Н 35	«Обрыв цепи ДАУ»	Обрыв цепи датчика аварийного уровня (для конфигурации ДН)
Н 36	«КЗ цепи ДНУ / ДВУ»	КЗ цепи датчиков низкого и высокого давления (для конфигурации ЖН)
Н 37	«Обрыв цепи ДНУ / ДВУ»	Обрыв цепи датчиков низкого и высокого давления (для конфигурации ЖН)
Н 38	«КЗ цепи з.ф.»	КЗ цепи контроля загрязнения фильтра
Н 39	«Обрыв цепи з.ф.»	Обрыв цепи контроля загрязнения фильтра (для конфигураций шкафа управления вентилятором)
Н 40	«КЗ ЛС термодатчика»	КЗ линии связи с термодатчиком (для конфигураций шкафа управления вентилятором)
Н 41	«Обрыв ЛС термодатчика»	Обрыв цепи линии связи с термодатчиком (для конфигураций шкафа управления вентилятором)
Н 42	«Нагреватель неискр.»	Устройство зафиксировало неисправность нагревательного элемента (для конфигураций шкафа управления вентилятором)

Прибор различает следующие события, формируемые устройством МКД:

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Зафиксировано вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт*
	3 «Тревога Ршс не в норме»	Устройство зафиксировало КЗ на взятом на охрану ШС (для охранного ШС)
	4 «Тревога КЗ ШС»	Устройство зафиксировало КЗ на взятом на охрану ШС
	5 «Тревога Обрыв ШС»	Устройство зафиксировало обрыв на взятом на охрану ШС
	6 «Авария питания»	На входе питания значение напряжения, зафиксированное устройством, ниже или выше нормы*
Н	7 «КЗ ДВЕРЬ»	Устройство зафиксировало КЗ датчика двери
Н	8 «Обрыв ДВЕРЬ»	Устройство зафиксировало обрыв датчика двери
Н	9 «КЗ кнопка»	Устройство зафиксировало КЗ датчика кнопки
Н	10 «Обрыв кнопка»	Устройство зафиксировало обрыв датчика кнопки
	11 «Кнопка заблок.»	Устройство зафиксировало нажатие на кнопку на время более 4 с
	12 «Взлом двери»	Устройство зафиксировало открытие двери без открытия доступа на проход
	13 «Дверь заблок.»	Устройство зафиксировало открытие двери на время, превышающее заданное конфигурацией
	14 «Доступ разрешен»	Со стороны устройства разрешен доступ на проход
	15 «Доступ отклонен»	Устройство зафиксировало приложение известной карты к считывателю или набор известного пароля на кодонаборнике, но пользователю, имеющему такой ключ или пароль запрещен доступ на проход через данное устройство
	«Дост. запр-н (antipb)» «Запрет по графику» «Доступ не подтвержден»	Доступ отклонен по правилу antipassback Доступ отклонен по несоблюдению графика прохода Доступ отклонен, не было подтверждения прохода

16	«1-й идент. подтв-н»	Произошло подтверждение доступа с помощью 1-го подтверждающего идентификатора
17	«2-й идент. подтв-н»	Произошло подтверждение доступа с помощью 2-го подтверждающего идентификатора
18	«Доступ подтвержден»	Доступ подтвержден с помощью дополнительных идентификаторов
19	«Нарушение antipassb.»	Нарушено правило «antipassback»
20	«Ошибка считывания»	При идентификации произошла ошибка считывания его с внешнего считывателя, чаще всего из-за ошибки подключения
21	«Доступ запрещен»	Устройство зафиксировало приложение неизвестной карты к считывателю или набор неизвестного пароля на кодаборнике
22	«Нажата кнопка ВЫХОД»	Устройство зафиксировало нажатие кнопки ВЫХОД
23	«Проход выполнен»	После подтверждения доступа устройством выполнен проход через турникет
24	«Проход не выполнен»	После подтверждения доступа устройством не выполнен проход через турникет в течение заданного конфигурацией времени
25	«Доступ закрыт»	Устройство получило команду от прибора на закрытие любого доступа через турникет
26	«Доступ открыт»	Устройство получило команду от прибора на открытие любого доступа через турникет
27	«Доступ восстановлен»	Устройство получило команду от прибора на восстановление доступа через турникет в соответствии с имеющейся базой данных
28	«Ввод заблокирован» «Ввод разблокирован»	После трех неудачных попыток ввода на устройстве заблокирован ввод. На устройстве разблокирован ввод по истечении времени или по команде
29	«Тревога-подбор кода» «Тревога-подбор кода сброшена»	После трех событий о блокировке ввода зафиксирована тревога «Подбор кода». Тревога «Подбор кода» сброшена оператором
Пр и м е ч а н и е – * При взятю на охрану шлейфе вызывает событие «Тревога»		

Прибор различает следующие события, формируемые устройством АКП-1-R3:

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	Зафиксировано вскрытие корпуса устройства / корпус устройства закрыт*
Н	3 «Авария ввод 1(2)»	Устройство зафиксировало аварию питания на вводе 1(2)
Н	4 «Ошибка конфигурации»	Устройство зафиксировало ошибку в настроечных параметрах или конфигурации подключенных устройств
Пр и м е ч а н и е – * Перечислены только события самого АКП-1-R3.События, формируемые устройствами, подключенными к АКП-1-R3, перечислены в документации на АКП-1-R3 и на устройства сторонних производителей		

Прибор различает следующие события, формируемые КРК-4-БС-R3, КРК-30-АЛС-R3:

	1 «Тест: Кнопка»	Устройство тестировалось кнопкой
	2 «Корпус открыт / закрыт»	КРК-4-БС-R3 зафиксировал вскрытие корпуса устройства / корпус КРК-4-БС-R3 закрыт
Н	3 «Ош связи с радиотранс»	КРК-4-БС-R3 зафиксировал неисправность радиомодуля
Н	4 «Ошибка конфигурации»	КРК-4-БС-R3 зафиксировал ошибку в настроечных параметрах или конфигурации подключенных устройств
Н	5 «Нет связи с 1-м (2, 3, 4) КРК»	КРК-4-БС-R3 зафиксировало потерю радио связи с 1-м (2, 3, 4) подчиненным КРК-30-АЛС-R3
Н	6 «КРК1 (2,3,4) К3 АЛС»	1-й (2, 3, 4) КРК-30-АЛС-R3 зафиксировал К3 АЛС
Н	7 «КРК1 (2,3,4) Авария АЛС 28 (36) В»	1-й (2, 3, 4) КРК-30-АЛС-R3 зафиксировал неисправность преобразователей напряжения 24 (36) В для АЛС

Прибор различает следующие события, формируемые устройством МС-ТЛ:

	1 «Недоставка сообщения»	МС-ТЛ не смог доставить сообщение до адресата
	2 «Перепополнение буфера»	У устройства перепополнился буфер событий
	3 «Н / И телефонной линии»	МС-ТЛ зафиксировал неисправность телефонной линии

Прибор различает следующие события, формируемые ППУ Sonar SPM:

Н	1 «Рез. питание низкое»	Резервное напряжение питания ниже допустимого уровня
Н	2 «Рез. питание отс.»	Резервное напряжение питания отсутствует
Н	3 «Осн. питание низкое»	Основное напряжение питания ниже допустимого уровня (переход на резервное питание)
Н	4 «Осн. питание отс.»	Основное напряжение питания отсутствует (переход на резервное питание)
Н	5 «Нет внешнего питания»	Напряжение питания отсутствует
	6 «Вскрытие»	Обнаружено вскрытие корпуса
Н	7 «Защита по питанию»	Неисправность питания встроенного усилителя мощности
Н	8 «Защита по току»	Сработала защита встроенного усилителя мощности от превышения допустимого уровня тока
Н	9 «Защита по напряжению»	Сработала защита встроенного усилителя мощности от превышения допустимого уровня напряжения
Н	10 «Защита по температуре»	Сработала защита встроенного усилителя мощности от превышения допустимого уровня температуры
Н	11 «Н-ть внешнего устройства»	Принят сигнал на входе для приема сигнала неисправности от внешних устройств
Н	12 «Сбой ППУ»	Системная ошибка прибора, вызванная отказом ПО прибора
Н	13 «Обрыв связи по DAP.N»	Обрыв линии связи DAP.N
Н	14 «Обрыв связи по DAP.E»	Обрыв линии связи DAP.E
Н	15 «КЗ линии»	Короткое замыкание в линии связи с оповещателями
Н	16 «Обрыв линии»	Обрыв в линии связи с оповещателями
Н	17 «Перегрузка линии»	Обнаружено превышение допустимого уровня нагрузки в линии связи с оповещателями
Н	18 «Недогрузка линии»	Обнаружена недогрузка в линии связи с оповещателями
Н	19 «Нет внешнего питания»	Отсутствие питания в линии связи с оповещателями

Прибор различает следующие события, формируемые ППУ Sonar Mini:

Н	1 «КЗ АЛС 1(2)»	Зафиксировано КЗ на клеммах АЛС 1(2) ППУ SMPM-100
Н	2 «Авария питания»	Зафиксирована неисправность питания ППУ SMPM-100
Н	3 «Реле залипло»	Зафиксирована неисправность реле КЗ ППУ SMPM-100
Н	4 «Нет внешнего питания»	Напряжение питания отсутствует
Н	5 «Клемма внеш1 (неисп)»	Обрыв шлейфа управления на клемме ПОЖАР1 ППУ SMPM-100
Н	6 «Клемма внеш2 (неисп)»	Обрыв шлейфа управления на клемме ПОЖАР2 ППУ SMPM-100
Н	7 «Внеш. танген (неисп)»	Неисправность шлейфа на клемме ВНЕШН МКФ ППУ SMPM-100
Н	8 «Клемма вн.неисп»	Обрыв или КЗ шлейфа клеммы ВНЕШН НЕИСПР ППУ SMPM-100
Н	9 «Звук К5 (неисп)»	Обрыв или КЗ шлейфа клеммы К5 ППУ SMPM-100
Н	10 «Неисп. питания 230В»	Отсутствует основное питание ППУ SMPM-100
Н	11 «Неисп. АКБ»	Нет подключенного АКБ к ППУ SMPM-100 или напряжение АКБ менее 21 В
Н	12 «Выход Неиспр (актив)»	Активация клеммы НЕИСПР ППУ SMPM-100 по любой неисправности
Н	13 «VPU (неисп)»	Неисправность шлейфа, соединяющий ППУ SMPM-100 с пультом SMRM-4
	14 «Звук отключен»	Нажата кнопка ОТКЛ ЗВУКА на ППУ SMPM-100
Н	15 «Обрыв свет»	Обнаружен обрыв на клеммах СВЕТ ППУ SMPM-100
Н	16 «Линии неисправна»	Обнаружена неисправность в линии связи с оповещателями
Н	17 «Нет внешнего питания»	Отсутствие питания в линии связи с оповещателями

Прибор различает следующие события, формируемые ИПДЛ 264/1-R3, ИПДЛ 261/2-R3:

	1 «Авария питания»	Зафиксирована неисправность питания
Н	2 «Потеря сигнала изл»	ИПДЛ 261/2 потерял связь с излучателем
Н	3 «Нет внешнего питания»	Питание отсутствует
	4 «Пожар»	Зафиксировано срабатывание устройства

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,

8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

support@rubezh.ru

+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.